



Warszawa, dn. 13.11.2019 r.

**DYREKTOR GENERALNY
URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW**

Arkadiusz Szymański

BDG.WZP.260.41.2019/MK

Dot. postępowania nr **43/SERWIS AGREGATÓW/PN/19**

W związku z prowadzonym postępowaniem na **świadczenie usług serwisu, naprawy i przeglądów konserwacyjnych agregatów prądotwórczych i zasilaczy UPS w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców**, Zamawiający informuje, że w dniu 8 listopada br. wpłynęło pytanie do treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający przedstawia wyjaśnienia w ww. sprawie:

Pytanie:

W opisie przedmiotu postępowania jest comiesięczny przegląd urządzeń – zasilacze USP oraz agregaty prądotwórcze. W zakresie przeglądu agregatów prądotwórczych jest napisane:

Zakres czynności wykonywanych podczas przeglądu konserwacyjnego agregatów prądotwórczych:

- a) wymiana oleju,
- b) wymiana filtrów oleju,
- c) wymiana filtrów paliwa,
- d) wymiana/czyszczenie filtra powietrza,
- e) wymiana filtra wody,
- f) wymiana cieczy chłodzącej,
- g) kontrola/wymiana paska,
- h) kontrola progu zamarzania płynu,
- i) kontrola wibroizolatorów,
- j) kontrola połączeń kablowych sterowania i automatyki,
- k) kontrola śrubowych połączeń silnika, prądnicy, obudowy,
- l) kontrola układów paliwa, smarowania, chłodzenia,
- m) kontrola akumulatorów, alternatora, instalacji rozruchowej,
- n) kontrola wentylacji i odprowadzenia spalin,
- o) sprawdzenie wskaźników kontrolno-pomiarowych,
- p) kontrola częstotliwości/prędkości obrotowej,
- q) uruchomienie w trybie ręcznym,
- r) uruchomienie w trybie automatycznym, czyszczenie zespołu prądotwórczego

Zwracam uwagę, że comiesięczna wymiana wszystkich filtrów i płynów technologicznych w agregatach prądotwórczych nie jest uzasadnione technologicznie, a tylko dodatkowo znacznie zwiększa koszty przeprowadzenia takiego przeglądu. Zgodnie z zaleceniami producentów agregatów płyny technologiczne i filtry wymieniane są w cyklu jedno lub dwu letnim. Realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z obecnym opisem, kilkukrotnie zwiększy koszty obsługi co wiąże się z kwotą oferowaną w postępowaniu. Wobec przypadku braku odpowiedzi lub zmiany opisu przedmiotu zamówienia, przyjmujemy, że wymiana filtrów i płynów technologicznych wymagana jest przy każdym comiesięcznym przeglądzie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje odpowiednich zmian w SIWZ:

- w załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” pkt 19 ppkt 2) otrzymuje następującą treść:

„19. W ramach przeglądów konserwacyjnych Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania poniżej wymienionych czynności:

1) **Zakres czynności Wykonawcy podczas przeglądu konserwacyjnego agregatów prądotwórczych:**

a) wykonywany 1 raz w miesiącu:

- kontrola/wymiana paska,
- kontrola progu zamarzania płynu,
- kontrola wibroizolatorów,
- kontrola połączeń kablowych sterowania i automatyki,
- kontrola śrubowych połączeń silnika, prądnicy, obudowy,
- kontrola układów paliwa, smarowania, chłodzenia,
- kontrola akumulatorów, alternatora, instalacji rozruchowej,
- kontrola wentylacji i odprowadzenia spalin,
- sprawdzenie wskaźników kontrolno-pomiarowych,
- kontrola częstotliwości/prędkości obrotowej,
- uruchomienie w trybie ręcznym,
- uruchomienie w trybie automatycznym,
- czyszczenie zespołu prądotwórczego.

b) wykonywany zgodnie z zaleceniami producentów agregatów:

- wymiana oleju,
- wymiana filtrów oleju,
- wymiana filtrów paliwa,
- wymiana/czyszczenie filtra powietrza,
- wymiana filtra wody,
- wymiana cieczy chłodzącej.

Po każdym przeglądzie Wykonawca sporządzi protokół z wykonania przeglądu konserwacyjnego (zał. nr 2a do Istotnych postanowień umowy) w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekaże Zamawiającemu. Dokument ten będzie zawierał wskazanie daty i godziny wykonania przeglądu, aktualne informacje o stanie technicznym urządzenia, jego warunkach eksploatacyjnych, ewidencji dokonanych czynności oraz uwagi i zalecenia eksploatacyjne skierowane do służb technicznych Zamawiającego.

Biorąc pod uwagę powyższe, **Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 18.11.2019 r. do godz. 10:45. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 11:00**, w związku z czym:

1) w rozdziale XI SIWZ pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), które należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru:

Urząd do Spraw Cudzoziemców ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa

OFERTA w postępowaniu na świadczenie usług serwisu, naprawy i przeglądów konserwacyjnych agregatów prądotwórczych i zasilaczy UPS w obiektach Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Nr sprawy: 43/SERWIS AGREGATÓW/PN/19

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 18.11.2019 r. o godz.11.00";



2) w rozdziale XII SIWZ:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę w zamkniętym opakowaniu (kopercie) opisanym jak w rozdz. XI pkt 10 SIWZ, należy złożyć **do dnia 18.11.2019 r. do godziny 10.45** w siedzibie Zamawiającego przy ul. Taborowej 33 w Warszawie bezpośrednio w Biurze Podawczym lub przesłać na adres: Urząd do Spraw Cudzoziemców Wydział Zamówień Publicznych **ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa**. Biuro Podawcze jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15.”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego **przy ul. Taborowej 33 w Warszawie**, w dniu **18.11.2019 r. o godzinie 11.00.**”.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie. Zamawiający informuje, że zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Załączniki:

1. Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ.

DYREKTOR GENERALNY
Urzędu do Spraw Cudzoziemców
Arkadiusz SZYMAŃSKI

jeżeli w niniejszej korespondencji podała Pani/Pan swoje dane osobowe to szczegółowe informacje dotyczące ich przetwarzania dostępne są na stronie administratora danych: www.udsc.gov.pl/rodo

if you provided your personal data in this correspondence, detailed information on their processing is available on the found on the personal data administrator's website: www.udsc.gov.pl/rodo

ul. Taborowa 33
02-699 Warszawa

NACZELNIK
WYDZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
BIURA DYREKTORA GENERALNEGO
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Smyt
Ewa SMYT

tel. 22 601 74 01-03
fax 22 601 74 13

DYREKTOR
BIURA DYREKTORA GENERALNEGO
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Katarzyna FELTYNOWSKA

kierownictwo@udsc.gov.pl
www.udsc.gov.pl



URZĄD DO SPRAW
CUDZOZIEMCÓW