



Warszawa, dnia 23 listopada 2015 r.

Dyrektor Generalny
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Arkadiusz Szymański

BLIPZ -260-6558 /2015/AL

Dot. postępowania: **70/BL/MEBLE DO FILTRA III/PN/15**

W związku z prowadzonym postępowaniem na **dostawę wraz z montażem mebli do budynku Filtra Epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej**, Zamawiający uprzejmie informuje, że w dniu 18.11.2015 r. wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przedstawia wyjaśnienia w ww. sprawie:

Pytanie nr 1:

Pakiet nr 2:

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie listy produktów AGD, z dokładnym określeniem marki i symbolu sprzętu które wykonawca będzie miał obowiązek zamontowania, sprzęt AGD często wymaga specyficznych warunków zabudowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uprzejmie informuje, że wykaz sprzętu AGD planowanego do zamontowania w zabudowach stolarskich stanowiących przedmiot zamówienia w zadaniu częściowym nr 2, został zamieszczony w załączniku nr 4 do *Istotnych postanowień umowy* w zadaniu częściowym nr 2, stanowiących załącznik nr 9b do SIWZ. Wymiary oraz miejsce zamontowania poszczególnych urządzeń określone zostały w projekcie zabudów stolarskich, znajdującym się w załączniku nr 1d do SIWZ. Wszystkie wymiary sprzętu AGD zamieszczone w załączniku nr 1d do SIWZ odnoszą się do standardowych parametrów ogólnie dostępnych na rynku urządzeń, produkowanych z przeznaczeniem do zabudów. Projekt zabudów, w zakresie planowanego do montażu sprzętu AGD, nie zawiera wyposażenia niestandardowego, w związku z czym nie ma konieczności zamieszczenia listy produktów z dokładnym określeniem marki i symbolu sprzętu.

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ w powyższym zakresie.



SWISS
CONTRIBUTION

Pytanie nr 2:

Pakiet nr 2:

Dotyczy załącznik nr 1 c pkt. 4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do przetargu mebli wykonanych z materiałów trudnopalnych, tak wymieniony w punkcie 7 załącznika nr 1c? Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż punkt 4 załącznika 1c ogranicza producentów płyt do jednego, punkt 7 pozwala na zastosowanie płyt większości rozpoznawalnych producentów na rynku Polskim. Dla precyzyjnego określenia prosimy o podanie symbolu klasyfikacji ogniowej płyty na którą wymagany jest dokument potwierdzający.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający precyzuje w następujący sposób swoje wymagania odnośnie do trudnopalności oraz odporności ogniowej dopuszczalnych materiałów:

- płyty stolarskie użyte do wykonania lad recepcyjnych w pomieszczeniu recepcji (poz. nr 1 *Opisu przedmiotu zamówienia do zadania częściowego nr 2* stanowiącego załącznik nr 1c do SIWZ) oraz płyty stolarskie w pomieszczeniu przeznaczonym do zabaw dzieci „kącik zabaw dzieci” (poz. nr 7-12 *OPZ do zadania częściowego nr 2*) muszą posiadać klasę odporności ogniowej: co najmniej Euroklasa B,
- płyty stolarskie użyte do wykonania zabudów stolarskich w pozostałych pomieszczeniach (poz. 2-6 oraz 13-15 *OPZ do zadania częściowego nr 2*) muszą posiadać klasę trudnopalności: co najmniej Euroklasa C,
- ponadto: płyty stolarskie użyte do wykonania każdej z zabudów stanowiących przedmiot zamówienia w zadaniu częściowym nr 2 muszą posiadać co najmniej Euroklasę s2.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy dokonuje zmiany SIWZ w następującym zakresie:

a) Punkt 4 *Opisu przedmiotu zamówienia do zadania częściowego nr 2*, znajdującego się w Załączniku nr 1c do SIWZ otrzymuje brzmienie:

- Meble oraz materiały użyte do produkcji mebli stanowiących przedmiot zamówienia muszą posiadać wszelkie wymagane prawem atesty (m. in. atest klasyfikacji ogniowej w zakresie niepalności oraz atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny), które dopuszczają ich stosowanie. Wymagania w zakresie odporności ogniowej:
 - płyty stolarskie użyte do wykonania lad recepcyjnych w pomieszczeniu recepcji (poz. nr 1) oraz płyty stolarskie w pomieszczeniu przeznaczonym na kącik zabaw dzieci (poz. nr 7-12) muszą posiadać odporność ogniową na poziomie co najmniej Euroklasy B;
 - płyty stolarskie użyte do wykonania zabudów stolarskich w pozostałych pomieszczeniach (poz. 2-6 oraz 13-15) muszą posiadać następującą klasę trudnopalności: co najmniej Euroklasa C;
 - płyty stolarskie użyte do wykonania każdej z zabudów stanowiących przedmiot zamówienia w zadaniu częściowym nr 2 muszą posiadać klasę emisji dymu co najmniej na poziomie co najmniej Euroklasy s2.

WYKONAWCA dostarczy dokumenty potwierdzające powyższe wymagania nie później niż w dniu odbioru ilościowego i jakościowego przedmiotu zamówienia.



SWISS
CONTRIBUTION

Punkt 7 Opisu przedmiotu zamówienia do zadania częściowego nr 2, znajdującego się w Załączniku nr 1c do SIWZ zostaje usunięty.

W pozostałym zakresie Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ co do wymagań trudnopalności oraz odporności ogniowej materiałów, dopuszczalnych do użycia podczas wykonywania zabudów stolarskich.

Tym samym zmianie ulegają zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 1c do SIWZ. Zmodyfikowany załącznik stanowi integralną część odpowiedzi Zamawiającego.

Biorąc powyższe pod uwagę, Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia **26.11.2015 r. do godz. 11.00**. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o **godz. 11.15**.

DYREKTOR GENERALNY
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Arkadiusz SZYMAŃSKI