



Warszawa, dnia 27 listopada 2015 r.

**Dyrektor Generalny**  
**Urzędu do Spraw Cudzoziemców**

*Arkadiusz Szymański*

BLiPZ - 260 - 6690 /2015/JM

dot. postępowania: 72/BL/OLEJ OPAŁOWY/PN/15

W związku z prowadzonym postępowaniem na **dostawę oleju opałowego do obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców** Zamawiający informuje, że w dniu 26 listopada br. wpłynęło zapytanie do ww. postępowania.

Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający przedstawia wyjaśnienia w ww. sprawie:

**Pytanie 1:**

W związku z ogłoszonym przez Państwa w/w przetargiem zwracamy się z prośbą o podanie następujących informacji:

- jaki jest model i moc kotła
- jaki jest model i moc palnika

Powyższe informacje są nam niezbędne w celu określenia czy nasza firma, jako producent olejów opałowych może przystąpić do przedmiotowego przetargu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że w obiekcie Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, ul. Taborowa 16 zainstalowany jest kocioł grzewczy FORNAX F 70 o mocy 70 KW, rok produkcji - 1998, oraz palnik THYSSEN TB 3VC.

W Ośrodku dla Cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Podkowie Leśnej- Dębaku kotłownia opałowa wyposażona jest w trzy piece:

- 1 szt. kocioł parowy niskoprężny typ U-ND 350<sup>o</sup>, 0,7 bar płomienicowo – płomieniówkowy, wydajność 250kg pary/h Loos International;
- 2 szt. kocioł Remeha typ U OD 14B – 1998, palnik KRL 302N dwustopniowy z dyszą zawirowującą i pompą dwustopniową, moc nominalna kotła 222 – 444 kW, obciążenie nominalne 242 – 484 kW, ciśnienie dopuszczalne 0,5 MPa, ciśnienie obliczeniowe 6 bar.

**Pytanie 2:**

W załączeniu przesyłamy specyfikację produkowanego przez nas oleju opałowego (...)

Prosimy o zapoznanie się z parametrami naszego oleju i o informację czy Państwa firma wyraża zgodę na zastosowanie produkowanego przez nas zamiennika oleju opałowego lekkiego.

**Odpowiedź:**

Przedmiotowe pytanie nie dotyczy wyjaśnień treści SIWZ w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wyjaśnia, że na podstawie art. 38 ust 1 ustawy Pzp Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, nie może jednak domagać się wprowadzenia zmian do SIWZ, polemizować z treścią jej zapisów na innej drodze niż odwołanie, czy też zadawać pytań związanych wprawdzie z postępowaniem, ale niebędących przedmiotem zapisów SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający uprzejmie informuje, że wymagane wartości opałowe oleju zawarte są w pkt. 3.2 SIWZ.

DYREKTOR GENERALNY  
Urzędu do Spraw Cudzoziemców  
Arkadiusz SZYMAŃSKI

