



2016 -01- 1 2

Arkadiusz Szymański  
Dyrektor Generalny  
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

BLiPZ.WZP.260.5.2016/ES

Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu

Dot. postępowania: **81/BL/WINDA/PN/15**

W związku z prowadzonym postępowaniem na **zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i zainstalowanie windy osobowej dostosowanej do potrzeb przewozu osób niepełnosprawnych w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, przy ul. Koszykowej 16**, Zamawiający informuje, iż w dniu 07.01.2016 r. wpłynęło zapytanie do SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwana dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przedstawia wyjaśnienie w ww. sprawie:

**Pytanie 1.**

Proszę o wyjaśnienie treści SIWZ w następującym zakresie:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kabiny dźwigu w kształcie prostokątnym dostosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich o wymiarach min. 110x140 cm przy zachowaniu owalnego kształtu obudowy szybu windowego dopasowanego do kształtu duszy klatki schodowej ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza wykonania kabiny dźwigu windy w kształcie prostokątnym zamiast owalnym. Wymogi dotyczące kształtu kabiny windy oraz jej szybu są zamieszczone w PFU, w pkt. 2.1.2. na stronie 5.

DYREKTOR GENERALNY  
Urzędu do Spraw Cudzoziemców  
Arkadiusz SZYMAŃSKI