



Biała Podlaska, dn. 14.01.2015 r.

L. dz. 7141/13/RM-KP/3-2015

Izdebski Eugeniusz

P.W. BUDOMEX

Brzeska 156

21-500 Biała Podlaska

dotyczy: przyłączenia agregatu prądotwórczego dla awaryjnego zasilania filtru epidemiologicznego dla cudzoziemców.

Odpowiadając na pismo w powyższej sprawie informujemy, że wyrażamy zgodę na zainstalowanie podłączenia agregatu prądotwórczego na potrzeby awaryjnego zasilania przepompowni ścieków Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w Białej Podlaskiej przy ul. Dokudowskiej dz. nr 2005/44, które należy zrealizować w celu podłączenia agregatu:

1. Agregat prądotwórczy należy zainstalować w sposób uniemożliwiający przeniesienie napięcia zwrotnego na sieć PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin. W tym celu konieczne jest wcześniejsze kontrolowane przerwanie połączenia instalacji z siecią elektroenergetyczną PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin przed podaniem zasilania na wydzieloną instalację za pomocą automatyki SZR z blokadą mechaniczną i elektryczną lub za pomocą przetwornika trójpołożeniowego.
2. Moc rezerwowanych odbiorników należy dostosować do mocy agregatu
3. Opracować dokumentację techniczną zasilania rezerwowego oraz uzgodnić ją w Rejonie Energetycznym Biała Podlaska.
4. Opracować i uzgodnić w Rejonie Energetycznym Biała Podlaska Instrukcję Współpracy Ruchowej Agregatu Prądotwórczego z siecią PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin.
5. Powyższe prace należy zlecić firmie posiadającej uprawnienia na wykonywanie robót elektrycznych, która po ich zakończeniu obowiązana jest zgłosić nam wykonane prace do sprawdzenia stanu technicznego przekładając obowiązujące w tym zakresie dokumenty.

Ważność niniejszych warunków ustalamy do dnia 14.01.2016r.

Rozdzielnik:

1 x adresat

1 x a/a

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Lublin
Rejon Energetyczny Biała Podlaska
Z-ca Dyrektora
Maciej Śiedziowski