



ROZDZIELNICA WNEKOWA 2x24 MODULÓW
Z DRZWICZKAMI PEŁNYMI ZAMYKANYMI NA ZAMEK Z KLUCZYKIEM

$P_i=11,71 \text{ kW}$
 $K_j=0,50$
 $P_s=5,86 \text{ kW}$
 $\cos\phi_i=0,85$
 $I_N=9,96 \text{ A}$
 $I_B=20 \text{ A}$

UKŁAD SIECI-TN

OCHRONA DD PORĄŻEN-SZYBKIE

WYŁĄCZENIE ZASILANIA



Plac Szkolny Dwór 28
21-500 Biała Podlaska
tel. (0-83) 342-00-36

RYSUNEK	SCHEMAT TABLICZNY TR-3		
OBIEKT	"Filtr epidemiologiczny" Ośrodka Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej		
LOKALIZACJA	Biała Podlaska, działki nr geod. 2005/43, 2005/44, 2005/47		
INWESTOR	Urząd do Spraw Cudzoziemców, Warszawa, ul. Koszykowa 16		
SPECJALNOŚĆ	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
PROJEKTANT	inż. Grzegorz Bykowski	880/BP/98 spec. instalacyjno	
PROJEKTANT	mgr inż. Aleksander Kuszneruk	702/BP/93 spec. instalacyjno	
BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYS. 10
ELEKTRYCZNA	VI.2014 r.		