



PRZECIWPÓŻAROWY
WYŁĄCZNIK PRĄDU
PRZY WEJŚCIACH
DO BUDYNKU

ROZDZIELNICA XL³125 4x18 MODUL 6W

Z DRZWIČZKAMI TRANSPERANTNYMI ZAMYKANYMI NA ZAMEK Z KLUCZYKIEM

PI=180,71 kW

KJ=0,44

Ps=79,51 kW

Pp=80,00 kW

cosfi=0,92

Is=125,65 A

Ib=125 A

R-STEROWANIE RĘCZNE
Z-STEROWANIE ZEGAREM
P-STEROWANIE PRZEKĄZNIKIEM ZMIERCZOWYM

UKŁAD SIECI-TN

OCHRONA OD PORAŻEŃ-SZYBKIE
WYŁĄCZENIE ZASILANIA



Plac Szkolny Dwór 28
21-500 Biała Podlaska
tel. (0-83) 342-00-36

RYСУNEK	SCHEMAT TABLICZ GŁÓWNEJ TG		
OBIĘKT	"Filtr epidemiologiczny" Ośrodek Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej		
LOKALIZACJA	Biała Podlaska, działki nr geod. 2005/43, 2005/44, 2005/47		
INWESTOR	Urząd do Spraw Cudzoziemców, Warszawa, ul. Koszykowa 16		
SPECJALNOŚĆ	Imię i nazwisko	Uprawnienie	Podpis
PROJEKTANT	inż. Grzegorz Bjkowski	880/BP/98 spec. instalacyjno	
PROJEKTANT	mgr inż. Aleksander Kuszneruk	702/BP/93 spec. instalacyjno	
BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYS. 7
ELEKTRYCZNA	VI.2014 r.		