


OCHRONA OD PORAŻENÍ-SZYBKIE

WYŁĄCZENIE ZASILANIA



Plac Szkolny Dwór 28
21-500 Biata Podlaska
tel. (0-83) 342-00-36

ROZDZIELNICA WNEKOWA 4x24 MODUŁÓW
Z DRZWIČKAMI PEŁNYMI ZAMYKANYMI NA ZAMEK Z KLUCZYKIEM
P=30,75 kW
Kj=0,50
Ps=15,38 kW
cosfi=0,85
IN=26,15 A
Ip=32 A

RYSUNEK		SCHEMAT		TABLICY	TR-1
OBIEKT	"Filtr epidemiologiczny" Ośrodka Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Biłej Podolskiej				
LOKALIZACJA	Biłota Podlaska, działki nr geod. 2005/43, 2005/44, 2005/47				
INWESTOR	Urząd do Spraw Cudzoziemców, Warszawa, ul. Koszykowa 16				
SPECJALNOŚĆ	Imię i nazwisko		Uprawnienia		Podpis
PROJEKTANT	inż. Grzegorz Bjkowski		880/BP/98 spec. instalacyjny		
PROJEKTANT	mgr inż. Aleksander Kuszneruk		702/BP/93 spec. instalacyjny		
BRANŻA		DATA		SKALA	
ELEKTRYCZNA		VI.2014 r.		NR RYS. 8	