



1. ZWODY POZIOME WKONAĆ Z PRĘTA FeZn fi 8 mm NA UCHWYTACH KLEJONYCH
2. ZWODY PIONOWE Z PRĘTA FeZn fi 8 mm UKŁADAĆ W RURKACH GRUBOŚCIENNYCH ODPRONYCH NA OGIĘN O GRUBOŚCI ŚCIANKI 5 mm W WARSTWIE IZOLACYJNEJ ŚCIAN
3. ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 0,30 m OD ZIEMI W PUSZKACH ODGIROMOWYCH W KOLORZE ELEWACJI
4. UZIOM SZTUCZNY FUNDAMENTOWY WYKONAĆ Z PŁASKOWNIKA FeZn 30x4 UKŁADANEGO W WARSTWIE ŁAWY FUNDAMENTOWEJ W OTULINIE BETONOWEJ GRUBOŚCI MIN. 5 cm
5. OD ZŁĄCZ KONTROLNYCH DO UZIOMÓW WYPROWADZIĆ PRZEWODY UZIEMIAJĄCE Z PŁASKOWNIKA FeZn 25x4 mm

RSUNEEK	INSTALACJA ODRGOMOWA		
OBIEKT	"Filtr epidemiologiczny" Ogródka Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Bioku Podolska		
LOKALIZACJA	Bioku Podolska, oduku nr BOD. 2005/43, 2005/44, 2005/47		
INWESTOR	Urząd do Spraw Cudzoziemców, Warszawa, ul. Koszykowa 16		
SPECIALNOŚĆ	inż. Grzegorz Bykowski	Uprawnienia	Podpis
PROJEKTANT	inż. Grzegorz Bykowski	880/BP/98	spec. Instalacyjno
PROJEKTANT	mgr inż. Aleksander Kuznetuk	702/BP/93	spec. Instalacyjno
BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYS. 6
ELEKTRYCZNA	VI.2014 r.	1:100	

arch-dom
BUDOWNICTWO PRZEMISŁOWE

Plac Szkolny Dwór 28
21-500 Bioku Podolska
tel. (0-83) 342-00-36