



UKŁAD SIECI-TN

OCRONA OD PORAŻEŃ-SZYBKIE

WYŁĄCZENIE ZASILANIA

$P_i = 50,00 \text{ kW}$   
 $k_j = 1$   
 $P_s = 50,00 \text{ kW}$   
 $\cos \phi_i = 0,85$   
 $I_N = 85,01 \text{ A}$   
 $I_B = 100 \text{ A}$



Plac Szkolny Dwór 28  
 21-500 Biała Podlaska  
 tel. (0-83) 342-00-36

RYSUNEK	SCHEMAT TABLICY TR-3		
OBIEKT	"Filtr epidemiologiczny" Ośrodka Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej		
LOKALIZACJA	Biała Podlaska, działki nr geod. 2005/43, 2005/44, 2005/47		
INWESTOR	Urząd do Spraw Cudzoziemców, Warszawa, ul. Koszykowa 16		
SPECJALNOŚĆ	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
PROJEKTANT	inż. Grzegorz Bykowski	880/BP/98 spec. instalacyjna	
PROJEKTANT	mgr inż. Aleksander Kuszneruk	702/BP/93 spec. instalacyjna	
BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYS. 12
ELEKTRYCZNA	VI.2014 r.		