

1	Rzędne terenu ist.	146.0	146.14	146.10	146.10	146.20	146.20	146.40	146.30					
2	Rzędne osi rurociągu	145.2	145.34	145.30	145.30	145.40	145.40	145.60	145.50					
3	Rzędne dna wykopu	146.1	145.24	145.20	145.20	145.30	145.30	145.50	145.40					
4	Naziom	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80					
5	Spadki / Odległości		1‰ 10	0.3‰ 13	0.0‰ 5	0.7‰ 14	0.0‰ 7	1.4‰ 28	0.0‰ 6					
6	Średnica (typ rurociągu)		2x48x3.2/125 (FINPOL)					2x48x3.2/125 (FINPOL)						
7	Rodzaj nawierzchni		TRAWNIK											
8	Pikietaż		10	23	28	42	49	77	83					



KOTŁOWNIA
STRAŻY GRANICZNEJ



WĘZEŁ CIEPLNY

arch-dom
BIURO PROJEKTOWE
Plac Szkolny Dwór 28
21-500 Biała Podlaska
tel. (0-83) 342-00-36

RYSUNEK	Profil Preizolowanej Sieci Ciepłowniczej		
OBIEKT	"Filtr epidemiologiczny" Ośrodka Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej		
LOKALIZACJA	Biała Podlaska, działki nr geod. 2005/43, 2005/44, 2005/47		
INWESTOR	Urząd do Spraw Cudzoziemców, Warszawa, ul. Koszykowa 16		
SPECJALNOŚĆ	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
PROJEKTANT	dr inż. Piotr Surmacz	673/Lb/88 674/Lb/88 spec. instalacyjna	
PROJEKTANT	mgr inż. Grzegorz Krzych	430/Lb/2001 spec. instalacyjna	
ASYSTENT	mgr inż. Paweł Suchora		
BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYS. 10
SANITARNA	VI.2014 r.		