

UWAGA:
Koryta stalowe, ocynkowane, perforowane mocować na wysiegnikach ściennych, konstrukcjach wsporczychprzykręcanych do ścian, sufitu lub orurowania.
Kable układać w metalowych korytach ocynkowanych, wzdłuż najkrótszej drogi od szafy do odbiornika. Odejścia od koryt wykonać w giętkich rurkach z tworzywa sztucznego gumowanych i rurkach RL o średnicy dopasowanej do przewodu.
Koryta mocowac stosując uchwyty ścienne, odciągi, konstrukcjie itp.
Przewody od szafy SSUW do puszek pośrednich filtrów ułożyć w korytkach kablowych. Od puszek do siłowników pneumatycznych ułożyć przewody LIYYżo3x0,5mm2 w rurkach giętkich gumowanych mocowanych do rurociągów przy pomocy opasek.
Rury osłonowe w przepustów kablowych w posadzce uszczelnić dławikami gumowymi lub tulejkami termokurczliwymi wielopalczastymi.

"RING" Dawid Bujwicki		18-106 Niewodnica Kościelna ul. Miętowa 5			
Projektant:	mgr inż. Paweł Iwanicki	PDL/0086/PWOE/13			
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych					
Sprawdzający:	inż. Wacław Mojkowski	PDL/0028/POOE/03			
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych					
Nazwa projektu:	Budowa SUW w miejscowości Łosie Dołęgi, gm. Zambrów				
Adres:	SUW w miejscowości Łosie Dołęgi				
Inwestor:	Gmina Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18 –300 Zambrów				
Tytuł rysunku:	Schemat rozmieszczenia koryt kablowych				
Skala: 1-50	Data: 20.11.2015 rok	Nr projektu: 618RP08-SUW	Branża: Elektryczna	Nr rysunku: E-6	Strona: 75