



# Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Spółka z o.o.

18-300 Zambrów, ul. Papieża Jana Pawła II 5, tel/fax: 086 -271 31 92; 086 -271 31 98

KRS 0000137510  
Sąd Rejonowy w Białymstoku  
XII Wydział Gospodarczy  
NIP 723-11-47-416  
REGON 450155582

Kapitał zakładowy 24 975 000,00 zł  
Nr rachunku bankowego 76 1020 1332 0000 1702 04072872  
PKO BP  
www.zciw.com  
sekretariat@zciw.com

Zambrów, dnia 13.06.2016 r

**Urząd Gminy Zambrów  
ul. Fabryczna 3  
18-300 Zambrów**

## Warunki techniczne

**włączenia projektowanej kanalizacji sanitarnej z m. Wola Zambrzycka  
do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w Zambrowie.**

1. Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej włączyć do istniejącego kanału sanitarnego grawitacyjnego dn 200 mm zlokalizowanego w ul. Grabowskiej w pobliżu granicy miasta Zambrowa i Woli Zambrzyckiej w miejscu wskazanym na załączonej mapce.
2. Włączenie przewodu tłoczego do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej wykonać poprzez studnię rozprężną.
3. Do pomiaru ilości wprowadzanych ścieków zastosować urządzenie pomiarowe.
4. Projekt techniczny uzgodnić w naszym Przedsiębiorstwie.

PREZES SPÓŁKI

*inż. Stefan Piszczatowski*