

Wysokie Mazowieckie 13-12-2017r.

Gmina Zambrów
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów


**WARUNKI ROZBUDOWY GMINNEJ
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ZAMBRÓW.**

Dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Zambrzycka.

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Zambrów - Uchwała Nr 109/XV/12 Rady Gminy Zambrów z dnia 22.06.2012r., uchwały nr XX/99/12, Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27.06.2012r., uchwały nr 108/XV/12 Rady Gminy Zambrów z dnia 21.06.2012 r., wynikającego z nich Porozumienia Międzygminnego. Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Ciepłej w Wysokiem Mazowieckiem jako zarządzający urządzeniami stanowiącymi własność Gminy Zambrów dla celów realizacji zadania Gminy Zambrów z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków określa następujące warunki podłączenia do gminnej sieci wodociągowej:

1. **Kanalizacje sanitarną** projektować w systemie grawitacyjnym, tam gdzie to nie jest możliwe ścieki transportować za pomocą pompowni strefowych. Kanał ściekowy wykonać z rur PP klasy min. SN 4, łączonych na uszczelkę gumową, Studnie rewizyjne żelbetowe łączone na uszczelkę gumową. Przekrój rur wg potrzeb. Ilość ścieków bez ograniczeń. Ścieki odprowadzić do sytemu kanalizacyjnego miasta Zambrów. Szczegóły włączenia do sieci ustalić z ZCiW Sp. z o.o.
2. O zamiarze rozpoczęcia robót należy powiadomić ZWKiEC Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia robót.

PREZES ZARZADU



mgr inż. Andrzej Michalski

.....
podpis