

Łomża, dn. 19.01.2018 r.

L. dz.RE2/RM2/RK/149/2018

**PRI Przedsiębiorstwo Realizacji
Inwestycji
ul. Kapitana Władysława Raginisa 12/28
18-300 Zambrów**

Dotyczy: uzgodnienia projektów zagospodarowania dotyczących budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Zambrów oraz Wola Zambrowska.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 05.01.2018 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energetyczny uzgadnia projekty zagospodarowania budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Zambrów dz. 2682 oraz Wola Zambrowska 472, 438/22, 437/16, 477/10 pod warunkiem wykonania skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącymi kablami niskiego napięcia wg poniżej określonych zasad:

1. Ustalić z RE Łomża termin wyłączenia kabli niskiego napięcia nN 0,4 kV spod napięcia.
2. Prace ziemne w obrębie kabli należy prowadzić ręcznie.
3. Na skrzyżowaniach projektowanymi sieciami na istniejące kable nN 0,4 kV założyć przepusty dwudzielne.
4. Powyższe prace powinna wykonać osoba lub firma elektryczna posiadająca odpowiednie uprawnienia do wykonywania takich prac.
5. Wykonane prace (przed zasypaniem) zgłosić do odbioru technicznego w PE Zambrów.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok
Rejon Energetyczny Łomża

Dyrektor
Mircea Gajosyk

Sprawę prowadzi: Roman Kosiński tel. 85 676 6264