

Wysokie Mazowieckie 14-06-2017r

**Zakład Wodociągów Kanalizacji
i Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**
18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. 1 Maja 6
tel. faks 86-275-08-88

Gmina Zambrów
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów

WARUNKI DO PROJEKTOWANIA BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ZAMBRÓW.

Dotyczy budowy sieci wodociągowej i budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Zambrowska dz. nr 438/21, położonej na terenie Gminy Zambrów.

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Zambrów - Uchwała Nr 109/XV/12 Rady Gminy Zambrów z dnia 22.06.2012r., uchwały nr XX/99/12, Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27.06.2012r., uchwały nr 108/XV/12 Rady Gminy Zambrów z dnia 21.06.2012 r., wynikającego z nich Porozumienia Międzygminnego. Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Ciepłej w Wysokim Mazowieckim jako zarządzający urządzeniami stanowiącymi własność Gminy Zambrów dla celów realizacji zadania Gminy Zambrów z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków określa następujące warunki przebudowy gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

1. **Wodociąg** zasilić z istniejącej sieci PE 110, znajdującej się w pasie drogi gminnej dz. nr 477/10, lub z istniejącej sieci wodociągowej PVC 110 znajdującej się w pasie drogi gminnej dz. nr 472. Wodociąg projektować z rur PE RC PN 10. Na projektowanym odcinku wodociągu umieścić zasuwy sieciowe, oraz hydranty p.poż. podziemne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Armatura firmy Hawle, AVK lub podobnej klasy producenta.
2. **Ścieki** odprowadzić do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej KS 200 znajdującej się w pasie drogi gminnej dz. nr 477/10, lub ciśnieniowego systemu kanalizacji sanitarnej PE 90 znajdującego się w pasie drogi gminnej dz. nr 472. Sieć kanalizacyjną projektować z rur PP SN8 lub PE PN 10.



3. Opracować projekt budowlano-wykonawczy. Szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z aktualnymi normami oraz przepisami prawa budowlanego.
4. Projekt podlega uzgodnieniu z ZWkiEC Sp. z o.o. w Wysokim Mazowieckiem.
5. O zamiarze rozpoczęcia robót należy powiadomić ZWkiEC Sp. z o.o. w Wysokim Mazowieckiem na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia robót.
6. Niniejsze warunki są ważne przez okres 2 lat i należy je załączyć do projektu budowlanego przedkładanego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Zakładu.
7. Całość robót wykonać pod nadzorem uprawnionego pracownika ZWkiEC Sp. z o.o. w Wysokim Mazowieckiem.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Michalski
podpis