

Wysokie Mazowieckie 06-03-2019r.


GMINA ZAMBRÓW
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów

**WARUNKI ROZBUDOWY GMINEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ
W GMINIE ZAMBRÓW.**

Dotyczy budowy sieci wodociągowej miejscowości Klimasze Poryte Jabłoń .

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Zambrów - Uchwała Nr 11/II/18 Rady Gminy Zambrów z dnia 04.12.2018r., uchwały nr III/12/18, Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 20.12.2018r., uchwały nr 12/II/2018 Rady Gminy Zambrów z dnia 04.12.2018 r., wynikającego z nich Porozumienia Międzygminnego. Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Ciepłej w Wysokiem Mazowieckiem jako zarządzający urządzeniami stanowiącymi własność Gminy Zambrów dla celów realizacji zadania Gminy Zambrów z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków określa następujące warunki projektowania i budowy gminnej sieci wodociągowej:

1. **Wodociąg** zasilić z istniejącej sieci PVC 110, znajdującej się w dz. nr 4 w miejscowości Klimasze, oraz sieci wodociągowej PVC 80 znajdującej się w pasie drogi gminnej dz. nr 959 w miejscowości Nagórki Jabłoń. Wodociąg projektować z rur PE RC PN 10. Na projektowanym odcinku wodociągu umieścić zasowy sieciowe, oraz hydranty p.poz podziemne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Armatura firmy Hawle, AVK lub podobnej klasy producenta.
2. Projekt budowlany należy uzgodnić z ZWKiEC Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem.
3. O zamiarze rozpoczęcia robót należy powiadomić ZWKiEC Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia robót.
4. Niniejsze warunki są ważne przez okres 2 lat i należy je załączyć do projektu budowlanego przedkładanego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Zakładu.
5. Całość robót wykonać pod nadzorem uprawnionego pracownika ZWKiEC Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Andrzej Michalski
podpis