

Wysokie Mazowieckie 14-06-2017r

**Zakład Wodociągów Kanalizacji  
i Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**  
18-200 Wysokie Mazowieckie  
ul. 1 Maja 6  
tel. faks 86-275-08-88

**Gmina Zambrów**  
ul. Fabryczna 3  
18-300 Zambrów

## **WARUNKI DO PROJEKTOWANIA BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ZAMBRÓW.**

Dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zambrów dz. nr 2682, zasilonej z gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Gminy Zambrów.

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Zambrów - Uchwała Nr 109/XV/12 Rady Gminy Zambrów z dnia 22.06.2012r., uchwały nr XX/99/12, Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 27.06.2012r., uchwały nr 108/XV/12 Rady Gminy Zambrów z dnia 21.06.2012 r., wynikającego z nich Porozumienia Międzygminnego. Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Ciepłej w Wysokim Mazowieckiem jako zarządzający urządzeniami stanowiącymi własność Gminy Zambrów dla celów realizacji zadania Gminy Zambrów z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków określa następujące warunki przebudowy gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

1. **Ścieki** odprowadzić do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej KS 200 znajdującej się w pasie drogi dz. nr 2682. Miejsce włączenia stanowi ostania studnia PVC. Sieć kanalizacyjną projektować z rur PP SN8.
2. Opracować projekt budowlano-wykonawczy. Szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z aktualnymi normami oraz przepisami prawa budowlanego.
3. Projekt podlega uzgodnieniu z ZWKiEC Sp. z o.o. w Wysokim Mazowieckiem.
4. O zamiarze rozpoczęcia robót należy powiadomić ZWKiEC Sp. z o.o. w Wysokim Mazowieckiem na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia robót.



**ZWKiEC Sp. z o.o.**  
Wysokie Mazowieckie

ul. 1 Maja 6, 18-200 Wysokie Mazowieckie  
tel./fax: 86 275 08 88, zwkiecwm@ceti.pl  
NIP 722-162-03-31 R-200410051  
KRS 0000373827

- 
5. Niniejsze warunki są ważne przez okres 2 lat i należy je załączyć do projektu budowlanego przedkładanego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Zakładu.
  6. Całość robót wykonać pod nadzorem uprawnionego pracownika ZWKiEC Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem.

PREZES ZARZĄDU

  
mgr inż. Andrzej Michalski  
podpis