

W P L Y N Ę Ć O
Urząd Gminy Zambrów

Dnia: 09. 10. 2020
Nr dz. 4329
podpis: EN

Prz
09. 10. 2020

Wysokie Mazowieckie 01-10-2020r.

Gmina Zambrów
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów

J. Bukowski
9.10.2020

WARUNKI ROZBUDOWY GMINEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY ZAMBRÓW.

Dotyczy rozbudowy gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie geodezyjnym Wola Zambrowska. Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Zambrów - Uchwała Nr 11/II/18 Rady Gminy Zambrów z dnia 04.12.2018r., uchwały nr III/12/18, Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 20.12.2018r., uchwały nr 12/II/2018 Rady Gminy Zambrów z dnia 04.12.2018 r., wynikającego z nich Porozumienia Międzygminnego. Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Ciepłej w Wysokiem Mazowieckiem jako zarządzający urządzeniami stanowiącymi własność Gminy Zambrów dla celów realizacji zadania Gminy Zambrów z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków określa następujące warunki rozbudowy gminnej sieci:

1. **Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej** . Ścieki bytowe odprowadzić do istniejącej grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 znajdującej się w działce nr 505 .
2. **Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Działkowskiej**. Ścieki bytowe odprowadzić do istniejącej grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 znajdującej się w działce nr 477/10 .
3. Na podłączenia opracować projekt budowlano-wykonawczy. Szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z aktualnymi normami oraz przepisami prawa budowlanego.
4. Projekt podlega uzgodnieniu z ZWKiEC Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem.
5. O zamiarze rozpoczęcia robót należy powiadomić ZWKiEC Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia robót.
6. Niniejsze warunki są ważne przez okres 2 lat i należy je załączyć do projektu budowlanego przedkładanego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Zakładu.

PREZES ZARZĄDU
[Signature]
mgr inż. Andrzej [Signature]
podpis