

W P Ł Y N Ę Ł O
Urząd Gminy Zambrów

Dnia: 2021 -02- 0 2
Nr dz. 523 ilość zał. EN
podpis:

2021.02.02
Wysokie Mazowieckie 26-01-2021r.

Gmina Zambrów
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów

WARUNKI ROZBUDOWY GMINEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE ZAMBRÓW.

Dotyczy rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Czerwony Bór do wysokości działki 67/25. Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Zambrów - Uchwała Nr 11/II/18 Rady Gminy Zambrów z dnia 04.12.2018r., uchwały nr III/12/18, Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 20.12.2018r., uchwały nr 12/II/2018 Rady Gminy Zambrów z dnia 04.12.2018 r., wynikającego z nich Porozumienia Międzygminnego. Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Ciepłej w Wysokim Mazowieckiem jako zarządzający urządzeniami stanowiącymi własność Gminy Zambrów dla celów realizacji zadania Gminy Zambrów z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków określa następujące warunki rozbudowy gminnej sieci wodociągowej:

1. Włączenie projektowanej sieci od istniejącego wodociągu PVC 110 znajdującego się w działce nr 67/1. Włączenie do sieci wykonać za pomocą trójnika kołnierzewego, na sieci zabudować zasuwę odcinającą oraz hydranty p.poż. Sieć wybudować z rur PE PN 10 o przekroju wg potrzeb. Armatura firmy Hawle, AVK lub podobnej klasy producenta. Ciśnienie statyczne w sieci 0,35 Mpa.
2. Na podłączenia opracować projekt budowlano-wykonawczy. Szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z aktualnymi normami oraz przepisami prawa budowlanego.
3. Projekt podlega uzgodnieniu z ZWKiEC Sp. z o.o. w Wysokim Mazowieckiem.
4. O zamiarze rozpoczęcia robót należy powiadomić ZWKiEC Sp. z o.o. w Wysokim Mazowieckiem na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia robót.
5. Niniejsze warunki są ważne przez okres 2 lat i należy je załączyć do projektu budowlanego przedkładanego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Zakładu.

PREZES ZARZĄDU

...mgr inż. Andrzej Michalski
podpis