

Załącznik nr 1:

Opis przedmiotu zamówienia:

W ramach robót polegających na wymianie 9 kpl. hydrantów wewnętrznych DN-25 z węzłem półsztywnym na zwijadle 30 m na Odcinkach A, B, C, D, E, Oddziale II, Oddziale IV oraz Pawilonie Głównym Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62 wykonawca wykona:

1. Odwodnienie każdego pionu, do którego podłączany jest określony hydrant,
2. Demontaż starych hydrantów,
3. Demontaż starej instalacji hydrantowej zdemontowanych hydrantów,
4. Wykucie otworów w ścianach pod montaż szafek hydrantowych,
5. Podłączenie hydrantów do istniejącej instalacji,
6. Zamontowanie szafek hydrantowych w ścianach lub na ścianach,
7. Obróbka szafek hydrantowych,
8. Zamontowanie kompletnych hydrantów,
9. Wykonanie robót wykończeniowych,
10. Wykonanie próby działania z pomiarem wydajności każdego hydrantu, wykonanie prób, badań, pomiarów, testów,
11. Przekazanie certyfikatów i atestów urzędzeń, oraz dokumentacji powykonawczej
12. Wykonanie pozostałych obowiązków wynikających z postanowień Umowy.

Roboty muszą być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 nr 109, poz. 719 §19 z późn. zm. ) oraz Prawem budowlanym.

Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:

1. rysunek przekrój piętra zgodnie