

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

---

☎ centr. (34) 356-32-85, 356-26-74    ✉ psse.lubliniec@sanepid.gov.pl    www.gov.pl/web/psse-lubliniec

---

03. 01. 2024

Lubliniec, .....

NS-EP.9022.398.2021

**DECYZJA**

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14.06.1960r.- kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2023r., poz. 775 z późn. zm.), w związku art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2023r., poz. 338 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu, po rozpatrzeniu pisma z dnia 12.12.2023r. nr PEMM 9/2023 (data wpływu: 19.12.2023 r.) Pani Elżbiety Jabłońskiej – Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 62 w sprawie prolongaty terminu realizacji decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 29.09.2021r. zmienionej decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 25.01.2023r.,

**o r z e k a :**

zmienić termin realizacji nakazów decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 29.09.2021r., zmienionej decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 25.01.2023r., w następujący sposób:

**1. Oddział Rehabilitacyjny XI**

1.1 Zapewnić gabinet diagnostyczno – zabiegowy, który nie jest przechodni - termin realizacji: 31.12.2025 r.

1.2 Zapewnić kształt i powierzchnię gabinetu diagnostyczno-zabiegowego umożliwiającą prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie urządzeń, aparatury i sprzętu, stanowiących jego niezbędne funkcjonalne wyposażenie – termin realizacji: 31.12.2025 r.

1.3. Wyposażyć pokoje łóżkowe w umywalkę z ciepłą i zimną wodą, dozownik z mydłem w płynie oraz pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki:

- a) sala nr 107- termin realizacji: 31.12.2024 r.,
- b) sala nr 113 - termin realizacji: 31.12.2024 r.,
- c) sala nr 114 - termin realizacji: 31.12.2024 r.,
- d) sala nr 116 - termin realizacji: 31.12.2024r.,
- f) sala nr 121 - termin realizacji: 31.12.2024 r.

1.4. Wykonać podłogi z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję:

- a) sala nr 103 - termin realizacji: 31.12.2024 r.,
- b) sala nr 104 - termin realizacji: 31.12.2024 r.,

c) sala nr 106 - termin realizacji: 31.12.2024 r.,  
f) korytarz w Oddziale Rehabilitacyjnym XI - termin realizacji: 31.12.2025 r.  
1.5. Wykonać połączenie ścian z podłogami w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję:

a) sala nr 105 - termin realizacji: 31.12.2024 r.,  
d) sala nr 116 - termin realizacji: 31.12.2024 r.,  
e) gabinet diagnostyczno-zabiegowy – termin realizacji: 31.12.2025 r.,  
f) korytarz w Oddziale Rehabilitacyjnym XI - termin realizacji: 31.12.2025 r.

1.6. Zapewnić właściwą szerokość drzwi w pomieszczeniach, przez które może odbywać się ruch pacjentów na łóżkach, umożliwiającej ten ruch - termin realizacji: 31.12.2025 r.

1.8. W zespole pomieszczeń pielęgniacyjnych wydzielić punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim - termin realizacji: 31.12.2025 r.

1.9. W zespole pomieszczeń pielęgniacyjnych wydzielić i wyposażać brudownik – termin realizacji: 31.12.2025 r .

## 2. Oddział Rehabilitacyjny XII

2.1 Wyposażać pokoje łóżkowe w umywalkę z ciepłą i zimną wodą , dozownik z mydłem w płynie oraz pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki:

a) sala nr 201- termin realizacji: 31.12.2024 r.,  
b) sala nr 207- termin realizacji: 31.12.2024 r.,  
c) sala nr 213 - termin realizacji: 31.12.2024 r.,  
d) sala nr 214 - termin realizacji: 31.12.2024 r.,  
e) sala nr 215 - termin realizacji: 31.12.2024 r.,  
f) sala nr 222 - termin realizacji: 31.12.2024 r.,  
g) sala nr 223 - termin realizacji: 31.12.2024 r.,  
h) sala nr 224 - termin realizacji: 31.12.2024 r.,  
i) sala nr 225 - termin realizacji: 31.12.2024 r.

2.2 Wykonać podłogi z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję:

c) sala nr 207 - termin realizacji: 31.12.2024 r.,  
d) sala nr 213 - termin realizacji: 31.12.2024 r.,  
e) sala nr 218 - termin realizacji: 31.12.2024 r.,  
f) sala nr 222 - termin realizacji: 31.12.2024 r.,  
g) korytarz w Oddziale Rehabilitacyjnym XII - termin realizacji: 31.12.2025 r.

2.3 Wykonać połączenia ścian z podłogami w sposób umożliwiający ich mycie i dezynfekcję:

a) sala nr 201 - termin realizacji: 31.12.2024 r.,  
b) sala nr 213 - termin realizacji: 31.12.2024 r.,  
c) sala nr 218 - termin realizacji: 31.12.2024 r.,  
d) sala nr 222 - termin realizacji: 31.12.2024 r.,  
e) sala nr 225 - termin realizacji: 31.12.2025 r.,  
g) korytarz w Oddziale Rehabilitacyjnym XII - termin realizacji: 31.12.2025 r.

2.4 Zapewnić właściwą szerokości drzwi w pomieszczeniach, przez które może odbywać się ruch pacjentów na łóżkach, umożliwiającej ten ruch – termin realizacji: 31.12.2025 r.

2.6 W zespole pomieszczeń pielęgniacyjnych wydzielić i wyposażać brudownik- termin realizacji: 31.12.2025 r.

### 3. Izba Przyjęć

3.1 Wydzielić co najmniej jedno pomieszczenie higieniczno- sanitarnego wyposażone dodatkowo w natrysk i wózek wannę przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich – termin realizacji: 31.12.2025 r.

3.2 Zapewnić możliwości krótkotrwałej izolacji pacjenta, u którego stwierdzono chorobę zakaźną lub z podejrzeniem zachorowania na chorobę zakaźną – termin realizacji: 31.12.2025r.

### 4. Dotyczy całego Szpitala

4.1 Wydzielić w szpitalu co najmniej jedno pomieszczenie porządkowe umożliwiające dodatkowo mycie i dezynfekcję środków transportu – termin realizacji: 31.12.2025 r.

4.2 Wykonać podłogi z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję:

a) hol wejściowy – termin realizacji: 31.12.2025 r.,

b) ciąg schodów komunikacyjnych - termin realizacji: 31.12.2025 r.,

c) ciąg schodów ewakuacyjnych – termin realizacji: 31.12.2025 r.

4.3 Wykonać połączenia ścian z podłogami w sposób umożliwiający ich mycie i dezynfekcję:

a) hol wejściowy- termin realizacji: 31.12.2025 r.,

b) ciąg schodów komunikacyjnych – termin realizacji: 31.12.2025 r.,

c) ciąg schodów ewakuacyjnych – termin realizacji: 31.12.2025 r.

### 5. Dział Rehabilitacji

5.1. Wykonać podłogi wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję w korytarzu- termin realizacji: 31.12.2025 r.

5.2. Wykonać połączenia ścian z podłogami w sposób umożliwiający ich mycie i dezynfekcję w korytarzu – termin realizacji: 31.12.2025 r.

5.3. Wydzielić pomieszczenie higieniczno-sanitarne wyposażone dodatkowo w natrysk, w tym co najmniej jednego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich – termin realizacji: 31.12.2025 r.

Do wykonania decyzji zobowiązana jest Strona - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

## U z a s a d n i e n i e

Pismem z dnia 12.12.2023 r. nr PEMM 9/2023 (data wpływu: 19.12.2023r.) Pani Elżbieta Jabłońska- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich złożyła wniosek o zmianę terminu realizacji punktów decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 29.09.2021 r. zmienionej decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 25.01.2023r. Strona prośbę swą uzasadniła tym, iż dostosowanie obiektu do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu

wykonującego działalność leczniczą wymagają dużej ingerencji w historyczną strukturę budynku. Budynek podlega nadzorowi Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w związku z tym występują ograniczenia możliwości prac remontowych i modernizacyjnych. Strona poinformowała, iż wykonano następujące punkty decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 29.09.2021 r. zmienionej decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 25.01.2023r.: tj.: w Oddziale Rehabilitacyjny XI pkt 1.4.d, 1.4.e – wykonano podłogi z materiałów umożliwiającymi ich mycie oraz dezynfekcję w salach nr 113 oraz 114, pkt 1.5.b, 1.5.c – wykonano połączenie ścian z podłogami w sposób umożliwiający jego mycie oraz dezynfekcję w salach nr 113 oraz 114, pkt 1.7.a, 1.7.b, 1.7.c, 1.7.d - zainstalowano urządzenia przeciwsłoneczne w pokojach łóżkowych nr: 102, 103, 104, 122. W Oddziale Rehabilitacyjnym XII pkt 2.2.a, 2.2.b - wykonano podłogi z materiałów umożliwiającymi ich mycie oraz dezynfekcję w salach 205 oraz 206.

W dniu 17.05.2023r. przeprowadzono kontrolę sanitarną przez upoważnionych przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu (protokół kontroli nr 79/NS-EP/2023 z dnia 17.05.2023 r.), w wyniku której stwierdzono wykonanie pkt 1.7.a, 1.7.b, 1.7.c, 1.7.d decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 29.09.2021 r. zmienionej decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 25.01.2023r. Ponadto protokołem kontroli sanitarnej z dnia 21.12.2023r. nr 218/NS-EP/2023 potwierdzono realizację zaleceń wynikających z pkt 1.4.d, 1.4.e, pkt 1.5.b, 1.5.c, 2.2.a, 2.2.b decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 29.09.2021 r. zmienionej decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 25.01.2023r.

Ponadto Strona poinformowała, iż punkty decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 29.09.2021 r. zmienionej decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu nr NS-EP.9022.398.2021 z dnia 25.01.2023r. będą realizowane zgodnie z ustalonym planem. W pierwszej kolejności będą realizowane punkty 1.4.a, 1.4.b, 1.4.c, 1.5.a, 1.5.d, 2.2.c, 2.2.d, 2.2.e, 2.2.f, 2.3.a, 2.3.b, 2.3.c, 2.3.d. Pozostałe punkty wymagają większych nakładów finansowych oraz akceptacji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, będą realizowane zgodnie wg ustalonego harmonogramu.

Z tych względów słuszny interes strony przemawia za uwzględnieniem przedmiotowego wniosku. Wobec powyższego orzeczono jak w osnowie w oparciu o art.155 kpa.

#### POUCZENIE:

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39, w terminie 14 dni od jej doręczenia, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu. Strona, przed upływem terminu do wniesienia odwołania, może w formie pisemnej zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lublińcu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
2. Niewykonanie obowiązków w terminie ustalonym w decyzji spowoduje skierowanie do zobowiązanego upomnienia, a następnie wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Koszty postępowania egzekucyjnego obciążają zobowiązanego.

3. Grzywny mogą być nakładane wielokrotnie do sumy 10 000 zł. na osobę fizyczną, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej do kwoty 100 000 zł.
4. Zgodnie z art. 120 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przy zastosowaniu środka egzekucyjnego w celu przymuszenia do wykonania obowiązku grzywna w wysokości do 5 000 zł. może być nałożona na osobę, do której należy bezpośrednio czuwanie nad wykonaniem przez zobowiązanego obowiązku tego rodzaju jakim jest egzekwowany obowiązek.
5. Jednocześnie może być nałożona grzywna do 25 000 zł. na zobowiązaną osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, jeżeli okaże się to niezbędne dla przymuszenia do wykonania obowiązku.
6. Zobowiązany w razie wykonania nakazów zawartych w decyzji winien bezzwłocznie zawiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu.



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Lublińcu  
*[Signature]*  
mgr inż. Teresa Gluza

Otrzymuje:

1. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej  
im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich,  
41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 62

Do wiadomości:

2. Szpital Rehabilitacyjny Kołczyce  
42-713 Kochanowice, ul. Zamkowa 1

2.a/a.