

# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LUBLIŃCU

42-700 Lubliniec, ul. Dworcowa 17

☎ centr. (34) 356-32-85, 356-26-74

✉ psse.lubliniec@sanepid.gov.pl

www.gov.pl/web/psse-lubliniec

Lubliniec, 13.03.2024 r.

NS-HKiŚ.9022.53.2024

## DECYZJA

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 27 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.),
  - art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.),
  - § 3 ust. 1 i 2 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
  - załącznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- oraz po rozpatrzeniu protokołu kontroli nr 33/NS-HKiŚ/2024 z dnia 8 lutego 2024 r. i sprawozdania z badań nr OL/BW/100/131-136/W/24 z dnia 21.02.2024 r. wydanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Bytomiu

### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu

#### nakazuje:

do dnia 12.04.2024 r. doprowadzić jakość ciepłej wody w łazience męskiej na 1 piętrze oddziału rehabilitacyjnego w Kochcicach, ul. Zamkowa 1, Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej, ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie, do wymagań stawianych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), załącznik nr 5A.

Do wykonania niniejszej decyzji zobowiązana jest strona:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej,  
ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie

#### UZASADNIENIE

Dnia 8 lutego 2024 r. w trakcie kontroli sanitarnej (nr protokołu 33/NS-HKiŚ/2024) pobrano 6 próbek wody ciepłej w budynku oddziału rehabilitacyjnego w Kochcicach, ul. Zamkowa 1, należącego do Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej, ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie. Próbki wody zostały w tym samym dniu dostarczone do laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bytomiu. W dniu 21.02.2024 r. otrzymano pocztą elektroniczną powiadomienie o stwierdzonym przekroczeniu wartości dopuszczalnej w 1 próbce wody pobranej w łazience męskiej na 1 piętrze ww. oddziału. W tym dniu powiadomiono przedstawiciela strony o zaistniałej sytuacji (dowód – wydruk emaila z powiadomieniem o stwierdzonych przekroczeniach wartości dopuszczalnych w próbce wody wraz z adnotacją dotyczącą przeprowadzonej rozmowy telefonicznej). Rozpatrując wyniki badań wymienionych próbek wody zawartych w sprawozdaniu z badań OL/BW/100/131-136/W/24 z dnia 21.02.2024 r. wydanym przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Bytomiu, Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Lublińcu ocenił skażenie próbki wody pobranej w łazience męskiej na 1 piętrze oddziału rehabilitacyjnego w Kochcicach, ul. Zamkowa 1 jako średnie, co oznacza że ciepła woda nie spełnia wymagań mikrobiologicznych określonych w załączniku 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu z uwagi na stwierdzone przekroczenie wymagań mikrobiologicznych dla wody ciepłej, zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego (zawiadomienie NS-HKiŚ.9022.53.2024 z dnia 28 luty 2024 r.) Dokument wydano w celu umożliwienia stronie zapoznania się z aktami sprawy i złożenia ewentualnych wniosków dowodowych.

W związku z uchybieniem stanowiącym naruszenie wymagań higienicznych rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz faktem, iż używanie wody ciepłej o nieodpowiedniej jakości może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi wykonanie nakazów sanitarnych jest w pełni zasadne.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji w oparciu o art. 27 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.), załącznik nr 5 w związku z § 3 ust. 1 i 2 i § 18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

#### POUCZENIE:

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39, w terminie 14 dni od jej doręczenia, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu.
2. Strona, przed upływem terminu do wniesienia odwołania, może w formie pisemnej zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Lublińcu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Niewykonanie obowiązków w terminie ustalonym w decyzji spowoduje skierowanie do zobowiązanego upomnienia, a następnie wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Koszty postępowania egzekucyjnego obciążają zobowiązanego.
4. Grzywny mogą być nakładane wielokrotnie do sumy 50 000 zł. na osobę fizyczną, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej do kwoty 200 000 zł.
5. Zgodnie z art. 121 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przy zastosowaniu środka egzekucyjnego w celu przymuszenia do wykonania obowiązku grzywna w wysokości do 10 000 zł. może być nałożona na osobę, do której należy bezpośrednie czuwanie nad wykonaniem przez zobowiązanego obowiązku tego rodzaju jakim jest egzekwowany obowiązek.
6. Jednocześnie może być nałożona grzywna do 50 000 zł. na zobowiązaną osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, jeżeli okaże się to niezbędne dla przymuszenia do wykonania obowiązku.
7. Zobowiązany w razie wykonania nakazów zawartych w decyzji winien bezzwłocznie zawiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu.



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Lublińcu  
*[Signature]*  
mgr inż. Teresa Gluza

Otrzymują:

1. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej  
41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 62
2. a/a.