



Bytom, dnia 22.04.2024 r.

Nr NS.BW.9022.1.4.693.2024

**Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba
w Piekarach Śląskich
ul. Bytomska 62
41-940 Piekary Śląskie**

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104 i 108 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2024 r., poz. 572),
- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jedn. tekst: Dz.U. z 2024 r. poz. 416),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jedn. tekst: Dz.U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.),
- §3 ust.1 i 2 oraz §18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu w oparciu o uzyskane wyniki kontrolnych badań wody ciepłej pobranej w dniu 11.04.2024 r. z instalacji wody ciepłej w *Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 62* (kody próbek: 335/W; 336/W; 337/W; 338/W, 339/W protokoły pobrania próbek nr 160/NS.BW/2024; 161/NS.BW/2024; 162/NS.BW/2024; 163/NS.BW/2024; 164/NS.BW/2024)

nakazuje:

w terminie natychmiastowym

1. Zaprzestać użytkowania wody ciepłej do pryszniców w *Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 62*, do czasu obniżenia liczby bakterii *Legionella* sp.w instalacji wody ciepłej do ilości < 1000 jtk w 100 ml próbki.
2. Powiadomić pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu o podjętych działaniach w zakresie realizacji obowiązku określonego w punkcie 1 niniejszej decyzji.

M

w terminie do dnia 21 czerwca 2024 r.

3. Podjąć działania naprawcze zgodnie z częścią B załącznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz.2294), w celu zapewnienia zgodnej z wymaganiami jakości wody ciepłej, określonymi w części A załącznika nr 5 do wyżej wymienionego rozporządzenia tj. liczby bakterii Legionella sp. poniżej 100 jtk w 100 ml próbki.

Do czasu doprowadzenia ciepłej wody do właściwej jakości nie należy jej używać do urządzeń medyczo-technicznych (również do ich mycia).

W punktach 1, 2 niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 §1 k.p.a., gdyż jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego

Do wykonania niniejszej decyzji zobowiązana jest strona: **Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie**

UZASADNIENIE

Na podstawie wyników badań wody ciepłej stwierdzono, że próbki wody o kodach 335/W; 336/W; 337/W; 338/W, 339/W pobrane w dniu 11.04.2024 r. z instalacji wody ciepłej w *Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 62* wykazują ponadnormatywną liczbę bakterii Legionella sp. tj. 4200 (3184÷5216) jtk w 100 ml; 2800 (2120÷3480) jtk w 100 ml; 3500 (2652÷4348) jtk w 100 ml; 2500 (1892÷3108) jtk w 100 ml ; 3900 (2956÷4844) jtk w 100 ml (zestawienie tabelaryczne).

Dla parametru Legionella sp. liczba mikroorganizmów w próbce o objętości 100 ml powinna być poniżej 100 jtk.

Stwierdzone liczby bakterii Legionella sp. dowodzą wysokiego skażenia instalacji wody ciepłej w wyżej wymienionym obiekcie i tym samym woda nie spełnia wymagań określonych w części A załącznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie działań naprawczych w celu zapewnienia zgodnej z wymaganiami jakości ciepłej wody.

Równocześnie z uwagi na wysoki stopień skażenia instalacji wody ciepłej, konieczne jest w terminie natychmiastowym zaprzestanie użytkowania wody ciepłej do pryszniców (zgodnie z lp 3 części B załącznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294).

Informuję że zgodnie z postanowieniami § 120 ust. 2 i 2a rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst: Dz. U. z 2022 r. poz.1225) „instalacja wodociągowa wody ciepłej powinna umożliwić uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C”. Instalacja wodociągowa wody ciepłej powinna też, „umożliwiać przeprowadzenie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70°C i nie wyższej niż 80°C”.

Wobec powyższego wydanie niniejszej decyzji stało się konieczne i zasadne.

POUCZENIE:

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 130 § 3 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2024 r., poz.572) wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania punktów 1, 2 decyzji, którym został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Ponadto zgodnie z art. 127a kpa wskazuje się, że przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzje. Z dniem doręczenia organowi tj. PPIS w Bytomiu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu staje się ostateczna i prawomocna.

zał.do decyzji nr NS.BW.9022.1.4.693.2024 (zestawienie tabelaryczne)



Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Bytomiu

mgr inż Karolina Misztal

Otrzymują:

1. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
ul. Bytomska 62 41-940 Piekary Śląskie
2. NS.BW w/m

