

Pieczęć zamawiającego

Znak sprawy ZP. 77/9/2024

Piekary Śląskie 28.03.2025
(miejsowość i data)

DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYMIANĘ OKIEN DREWNIANYCH NA ALUMINIOWE

I. Zamawiający

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL CHIRURGII URAZOWEJ

im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 62,

CENTRALA TELEFONICZNA, INFORMACJA O TELEFONACH

ZAMAWIANIE ROZMÓW: + 48 32 39-34-100

NIP: 498-01-07-015

REGON: 000868307

strona internetowa: www.uzazowka.piekary.pl

e-mail: sekretariat@uzazowka.piekary.pl

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich informuje, iż do zamawiającego wpłynęły następujące pytania, które Zamawiający przedstawia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

1) Jaki ma być kolor tych okien wg palety RAL?

Odpowiedź:

1. Kolor RAL 9007


Pytanie nr 2:

2) jakie ma być Uw dla tych okien?

Odpowiedź:

2. Współczynnik przenikania ciepła okna nie więcej niż $U: 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr inż. Elżbieta Jabłońska

indecy

pb