

Nr pom.	Nazwa strefy	Powierzchnia [m2]	Podłoga	Ściany malowanie	Okladzina ścienna	Liczba osób w pomieszczeniu	Cokoły	Oświetlenie ogólne [Lx]	Oświetlenie miejscowe [Lx]	Gniazda wtykowe (230V) (Stabilizowane - komputerowe)	Gniazda wtykowe (230V)	Gniazda RJ-45	Instalacja Sygnalizacyjna	Inne instalacje (elektryczne)	C.O. - temperatura	Klimatyzacja /chłodzenie (wilgotność)	Wentylacja mechaniczna (minimalne wymagania)	Układ ciśnień	Filtracja	Uwagi
1.2	Poczekalnia	50,94	gres	farba zmywalna z atestem higienicznym		2-3 poczekalnia	10 cm	200			wg rys				20oC		30 m3/h na osobę, minimum 1.5 w/h		F7	
2	Gabinet badań lekarskich	18,25	gres	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna do wys. 1.6 m i szer. 1.2 m przy umywalce	03-lut	10 cm	500 - ogólne, 1000 - miejscowe (mobilna lampa zabiegowa)	nad umywalką	wg rys	wg rys	szt.3			24oC	tak, parametry należy uzgodnić indywidualnie z inwestorem, temperatury 18 - 26oC	30 m3/h na osobę, minimum 2 w/h		F7	
3	Pomieszczenie biurowe	17,16	panele podlogowe	farba zmywalna z atestem higienicznym		2	10 cm	500		wg rys	wg rys	szt.9			24oC	tak, parametry należy uzgodnić indywidualnie z inwestorem, temperatury 18 - 26oC	30 m3/h na osobę, minimum 2 w/h		F7	
4	Sala konferencyjna	33,46	panele podlogowe	farba zmywalna z atestem higienicznym		4	10 cm	500		wg rys	wg rys	szt.12			24oC	tak, parametry należy uzgodnić indywidualnie z inwestorem, temperatury 18 - 26oC	30 m3/h na osobę, minimum 2 w/h		F7	
8.1	Pokój pacjenta	13,73	gres	farba zmywalna z atestem higienicznym		1	10 cm	300	kinkiety nad łóżkiem		wg rys	szt.4	Przycisk instalacji przyzywowej	Instalacja TV Instalacja CCTV (kamera)	20oC	tak, parametry należy uzgodnić indywidualnie z inwestorem, temperatury 18 - 26oC	30 m3/h na osobę, minimum 2 w/h		F7	
8.2	Łazienka pacjentów	4,12	gres		okładzina zmywalna do wysokości minimum 2,05 m			hermetyczne 200	nad umywalką						24oC		50 m3/h oraz minimum 5 w/h	(wyciąg)		
9	Gabinet	13,89	gres	farba zmywalna z atestem higienicznym		1	10 cm	500	nad umywalką	wg rys	wg rys	szt.3	Instalacja przyzywowa (dzwonek)	Instalacja CCTV (monitor)	20oC	tak, parametry należy uzgodnić indywidualnie z inwestorem, temperatury 18 - 26oC	30 m3/h na osobę, minimum 2 w/h		F7	
10	WC mężczyzn	6,69	gres		okładzina zmywalna do wysokości minimum 2,05 m			hermetyczne 200	nad umywalką						20oC		75 m3/h	(wyciąg)		
11	WC kobiet i niepełnosprawnych	4,56	gres		okładzina zmywalna do wysokości minimum 2,05 m			hermetyczne 200	nad umywalką				Przycisk instalacji przyzywowej		20oC		50 m3/h	(wyciąg)		
12	Pom. porządkowe / magazyn odpadów medycznych	2,3	gres		okładzina zmywalna do wysokości minimum 2,05 m			hermetyczne 200	nad umywalką		wg rys				16oC		1.5 w/h	(wyciąg)		
13	Pomieszczenie socjalne	12,82	gres	farba zmywalna z atestem higienicznym	okładzina zmywalna na całej szerokości ciągu szafek stojących w przestrzeni pasa ściany pomiędzy szafkami dolnymi a szafkami wiszącymi lub półkami	3 (okresowo)	10 cm	300	nad zabudową meblową		wg rys				20oC	tak, parametry należy uzgodnić indywidualnie z inwestorem, temperatury 18 - 26oC	30 m3/h na osobę, minimum 4 w/h		F7	
									nad umywalką											