

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie niniejsze jest prowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień (RUZ) na roboty budowlane, dostawy lub usługi w Gminie Wiśniew prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. W postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

I. ZAMAWIAJĄCYM JEST GMINA WIŚNIEW, Adres: ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew Tel.: +48 25 641-73-13, fax.: +48 25 740 55 62, e-mail: ug@wisniew.pl ; strona internetowa <http://www.wisniew.pl> NIP: 821-24-06-047.
Godziny urzędowania (pracy): 8.00 – 16.00

II. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zamieszczona jest na stronie internetowej: www.wisniew.e-bip.pl

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. **Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane** polegające na budowie sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych do granic posesji na terenie Gminy Wiśniew w zadaniach:

Zadanie 1 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniew – Etap I w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wiśniew”.

- 1) Sieć wodociągowa będzie włączona w dwóch miejscach (oznaczonych na schemacie A i B) do sieci istniejącej z rur PE fi 160mm (A) zlokalizowanej na działce nr geod. 28/5 oraz do rur azbestowo-cementowych (B). Wykop ograniczy się do miejsca włączenia, montażu hydrantów, przepięcia istniejących przyłączy wodociągowych. Sieć wodociągowa z rur fi 160mm, PE trójwarstwowe (SDR-17) PN-10 łączonych metodą zgrzewania doczołowego, wykonana metodą bezwykopową. Nie przewiduje się demontażu istniejącego wodociągu wykonanego z azbestu – jedynie jego zamulenie.
- 2) Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowić będą następujące elementy:
 - a) zasuwę żeliwne kołnierzone odcinające z klinem gumowym z kształtkami żeliwnymi ciśnieniowymi;
 - b) hydranty przeciwpożarowe nadziemne DN 80 mm, ułożone przy hydrantach o powierzchni 1,0 x 1,0 m płyty chodnikowe betonowe na posypce piaskowej w wypełnieniu spoin piaskiem.
- 3) Przyłącza wodociągowe do granicy działki (w pasie drogi gminnej). Uzbrojenie przyłączy wodociągowych stanowić będą następujące elementy:
 - a) opaska na rurociąg PE fi 1600 mm;
 - b) zasuwę z obudową dla przyłączy wodociągowych;
 - c) kształtki łączące istniejące przyłącze z żeliwa z rurą PE – w przypadku kiedy właściciel posesji nie będzie wyrażał zgody na wymianę istniejącego przyłącza na swojej działce, wówczas należy połączyć przebudowane przyłącze z rury PE z rurą żeliwną specjalną kształtką (łącznikiem).
- 4) Zamówienie obejmuje także:
 - a) Wykonanie płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej;
 - b) Wykonanie badań bakteriologicznych;

- c) Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami;
- d) Odtworzenie uszkodzonej nawierzchni asfaltu;

Obsługa geodezyjna w zakresie Gminy Wiśniew. Wszelka armatura wodociągowa powinna być wykonana z żeliwa sferoidalnego. Z uwagi na bliskość wodociągu w stosunku do istniejących ogrodzeń należy zachować wszelką ostrożność przy wykonywaniu prac budowlanych, aby nie uszkodzić ogrodzeń.

Zadanie 2 – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Borki- Paduchy – Etap I w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wiśniew” w drodze o nr geodez. działki 417/1, 418/1, 419/1 w miejscowości Borki-Paduchy.

- 1) Sieć wodociągowa rozdzielcza włączona będzie do istniejącej sieci fi 110 PE zlokalizowanej w pasie drogi gminnej działki nr 368 w miejscowości Borki-Paduchy. Należy wykonać sieć wodociągową z rur fi 110/6,6 mm, PE 100 (SDR-17) PN-10 łączonych metodą zgrzewania doczołowego o długości 74 m (zaznaczone na rysunku załączonym do SIWZ). Wodociąg należy układać na średniej głębokości osi rurociągu 1,80 m poniżej poziomu terenu zgodnie z PB. Prace budowlane będą prowadzone metodą wykopową. Przewidziano częściową wymianę gruntu (50%).
- 2) Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowić będą następujące elementy:
 - a) Zasuwy żeliwne kołnierzowe odcinające z klinem gumowym z kształtkami żeliwnymi ciśnieniowymi;
 - b) Hydranty przeciwpożarowe nadziemne DN 80 mm, ułożone przy hydrantach o powierzchni 1,0 x 1,0 m płyty chodnikowe betonowe na posypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.
- 3) Zamówienie obejmuje także:
 - a) Opracowanie i uzgodnienie czasowej organizacji ruchu;
 - b) Wykonanie płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej;
 - c) Wykonanie badań bakteriologicznych;
 - d) Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami;
 - e) Odtworzenie uszkodzonej nawierzchni drogi.

Obsługa geodezyjna w zakresie Gminy Wiśniew.

IV. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA składanie ofert częściowych

V. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA składania ofert wariantowych

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie

Zadanie 1 – **w terminie trzech tygodni od podpisania umowy**

Zadanie 2 – **do 30 września 2019 roku**

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu.

Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, jeżeli nie wystąpi którakolwiek z przesłanek/okoliczności wskazanych w §13. Regulaminu Udzielania Zamówień Gminy Wiśniew.

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów,

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

b) Sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

c) Zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że będzie dysponował co najmniej po jednej osobie, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: sanitarnej.

Zamawiający w zakresie zdolności technicznej nie precyzuje żadnych wymagań. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

Zadanie 1 - 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy);

Zadanie 2 – 500 zł (słownie: pięćset złotych zero groszy).

IX. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:

1. Cena – waga kryterium 80 pkt

Sposób obliczania:

$$P_{k1} = (C_n / C_r) * 80 \text{ pkt}$$

P_{k1} - ilość punktów dla kryterium

C_n - najniższa oferowana cena

C_r - cena oferty rozpatrywanej

2. Okres gwarancji w zakresie wykonanych robót budowlanych – waga kryterium 20 pkt

Zaoferowany przez Wykonawców okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 36 miesiące. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji 60 miesięcy lub dłuższy otrzyma maksimum 20 pkt.

W pozostałych przypadkach punktacja będzie obliczana następująco:

$$P_{k3} = (OgRB_0 - 36) / (60 - 36) * 20 \text{ pkt}$$

P_{k3} - ilość punktów dla kryterium

$OgRB_0$ - okres gwarancji zaoferowany przez wykonawcę.

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: **Urząd Gminy Wiśniew ul. Siedlecka 13, w kancelarii pokój nr 4 piętro II, w terminie do dnia 14-08-2019 roku, do godziny 10:00**

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Ustala się, że składający ofertę pozostaje z nią związany przez **30 dni**. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.