

CHARAKTERYSTYKA STUDNI NR 4

Dane studni głębinowej nr 4:

Rok wykonania: 1977

Współrzędne geodezyjne: X:5588294 Y: 6403814

Głębokość studni: 38,0 m

Średnica i rodzaj filtra: 254 mm stalowy siatkowy

Długość filtra: 12,00 m

Wydatek eksploatacyjny: 71,20 m³/h

Depresja eksploatacyjna: 6,96

Dane aktualne

Wydajność (2013): 40 m³/h

Wydajność (2021): 25 m³/h

Profil studni 4:

