

Specyfikacja do zamówienia wodomierzy sieciowych

Wymiary, parametry i charakterystyka metrologiczna:

Średnica nominalna wodomierza /mm/	Długość zabudowy /mm/	Gwint króćca wodomierza /cale/	Q_3 /m ³ /h/	Ilość wodomierzy /szt./	Próg rozruchu l/h	Typowa wartość współczynnika R Q_3/Q_1
DN 15 kl. B	110	3/4"	2,5	10	<8	≥80
DN 15	110	3/4"	2,5	622	3	≥160
DN 20	130	1"	4	72	5	≥160
DN 25	260	1 1/4"	6,3	12	10	≥160
DN 40	300	2"	16	4	13	≥160
DN 50	270	Końierz ISO PN 10/16	25	4	15	≥160
DN 80	300	Końierz ISO PN 10/16	63	5	40	≥160

Sporz:
W. Perczyński

PROKURENT
Z-CIA DYREKTORA
mgr inż. Leszek Pietkiewicz