

Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o. ul. Piastowska 14B 57-300 Kłodzko zapytanie ofertowe
„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy nominalnej około 150 kWp.

Nr sprawy: DT/ZO/...../2024

Kłodzko, dnia 25.11.2024

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ZAMAWIAJĄCY:

Wodociągi Kłodzkie Sp. z o. o.;
ul. Piastowska 14 B; 57-300 Kłodzko
tel.: 748 654 010; faks: 748 672 095
REGON: 891447060; NIP 883-17-18-939
e-mail: sekretariat@wodociagi-klodzkie.pl

Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o. odpowiadając na wniosek: „proszę o doprecyzowanie jakim doświadczeniem winien wykazać się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu”, który wpłynął w tym postępowaniu, informuje, że:

Wykonawca powinien wykazać się zrealizowaniem przynajmniej trzech instalacji fotowoltaicznych, w tym przynajmniej jedną o mocy minimum 250 kWp (instalacja z pozwoleniem na budowę).


PROKURENT
Z-CĄ DYREKTORA
mgr inż. Leszek Pietkiewicz