

Specyfikacja do zamówienia wodomierzy sieciowych

Wymiary, parametry i charakterystyka metrologiczna:

Średnica nominalna wodomierza /mm/	Długość zabudowy /mm/	Gwint króćca wodomierza /cale/	Q_3 /m ³ /h/	Ilość wodomierzy /szt./	Próg rozruchu l/h	Typowa wartość współczynnika R Q_3/Q_1
DN 15	110	3/4"	2,5	380	3	≥160
DN 20	130	1"	4	60	5	≥160
DN 25	260	1 1/4"	6,3	15	10	≥160
DN 40	300	2"	16	8	13	≥160
DN 50	270	Kołnierz ISO PN 10/16	25	7	15	≥315
DN 65	300	Kołnierz ISO PN 10/16	40	1	20	
DN 80	300	Kołnierz ISO PN 10/16	63	2	40	≥315

Sporz:
W. Perczyński