

CHARAKTERYSTYKA STUDNI NR 4 (S-V)

Studnia głębinowa nr 4 zlokalizowanej na lewobrzeżnych ujęciach wodonośnych miasta Kłodzka.

Dane studni głębinowej nr 4:

Rok wykonania: 1977

Współrzędne geodezyjne: X:5588294 Y: 6403814

Głębokość studni: 38,0 m

Średnica i rodzaj filtra: 254 mm stalowy siatkowy

Długość filtra: 12,00 m


Wydatek eksploatacyjny: 71,20 m³/h

Depresja eksploatacyjna: 6,96

Dane aktualne

Wydajność: 26 m³/h

Profil studni 4:



CHARAKTERYSTYKA STUDNI NR 3 (S-IV)

Studnia głębinowa nr 3 zlokalizowanej na lewobrzeżnych ujęciach wodonośnych miasta Kłodzka.

Dane studni głębinowej nr 3:

Rok wykonania: 1988

Współrzędne geodezyjne: X:5588392 Y: 6403889

Głębokość studni: 35,0 m

Średnica i rodzaj filtra: 244 mm stalowy siatkowy

Długość filtra: 11,95 m

Wydatek eksploatacyjny: 77,34 m³/h

Depresja eksploatacyjna: 5,60 m

Dane aktualne

Wydajność: 25-28 m³/h

Profil studni 3:

