



Kłodzko, dnia 08.04.2025r.

„Wodociągi Kłodzkie” Sp. z o. o.
ul. Piastowska 14B
57-300 Kłodzko

Wykonawcy
ubiegający się o zamówienie

Odpowiedź na pytania do opisu przedmiotu zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Regulaminem wewnętrznym udzielania zamówień w „Wodociągi Kłodzkie” Sp. z o. o.

W odpowiedzi na zapytania dotyczące toczącego się postępowania na zadanie pn.: **„Usuwanie skutków powodzi w urządzeniach wodnych w Kłodzku przez Wodociągi Kłodzkie Sp. z o. o. poprzez renowację studni” – Spółka „Wodociągi Kłodzkie”**, w celu zapewnienia porównywalności ofert informujemy, że do wyceny należy przyjąć:

1. Odtworzenie ogrodzenia – w całości: studnia nr 3 i nr 4;
2. Odbudowa elementów obudowy studni wraz z wymianą włączów studziennych i kominów wentylacyjnych – w całości: studnia nr 3 i nr 4;
3. Wymiana głowic studziennych w obu studniach (zalecane głowice ze stali nierdzewnej min. 1.4301 z otworami dostosowanymi na: kable zasilające, sterownicze pompy, otwór do zamontowania stałej sondy pomiarowej zwierciadła wody, oraz ew. dodatkowy otwór do pomiaru okresowego zw. wody – „świstawką”);
4. W studniach zostały już wymienione rury pionowe (tłoczne) oraz pompy – nie należy wliczać tego do wyceny.
5. Z orurowania studni należy przewidzieć do wyceny wymianę odcinków poziomych w studniach, zasuw i uszkodzonych przepływomierzy.

W odpowiedzi na prośbę dotyczącą udostępnienia zdjęć ukazujących aktualny stan studni – załączamy w Zał. nr 1 i Zał. nr 2 do niniejszego postępowania.

Nie posiadamy aktualnych inspekcji TV otworów studziennych.

PROKURENT
Z-CIA DYREKTORA
[Signature]
mgr inż. Leszek Pietkiewicz