



Wrocław, dnia 04.03.2021 r.

WZZ.DZP.241.17.1.2021.E.D.

dot. Usługi w zakresie:

Zadanie 1 – konserwacji, napraw i usuwania awarii :

I systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji mroźniczej i chłodniczej wraz z przynależnymi urządzeniami w 16 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków;

II kotłowni na paliwo gazowe zlokalizowanych w Żłobku nr 15 przy ul. Łukowej 37 we Wrocławiu i w budynku administracji Wrocławskiego Zespołu Żłobków przy ul. Fabrycznej 15 we Wrocławiu;

III węzła ciepłego zlokalizowanego w Żłobku nr 14 przy ul. Mulickiej 4 c we Wrocławiu;

IV detektorów gazu w kuchni Żłobków nr 3,6,15 ;

Zadanie 2 – konserwacji:

I systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji mroźniczej i chłodniczej wraz z przynależnymi urządzeniami w Żłobku nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu ;

II Kotłowni na paliwo gazowe w Żłobku nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu ;

III detektorów gazu w kuchni Żłobka nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu;

IV Hydroforni i zmiękczacza wody w Żłobku nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu ;

Znak postępowania: ZP/WZZ/2021/17

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

(Przekazane do potencjalnych Wykonawców

Udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego (<http://www.bip.wzz.wroc.pl>)

Zakładka ZAPYTANIA OFERTOWE – zapytania ofertowe 2021)

**Wrocławski Zespół Żłobków we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15 (53-609)
Wrocław, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: Usługi w zakresie:**

Zadanie 1 – konserwacji, napraw i usuwania awarii :

I systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji mroźniczej i chłodniczej wraz z przynależnymi urządzeniami w 16 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków;

II kotłowni na paliwo gazowe zlokalizowanych w Żłobku nr 15 przy ul. Łukowej 37 we Wrocławiu i w budynku administracji Wrocławskiego Zespołu Żłobków przy ul. Fabrycznej 15 we Wrocławiu;

III węzła ciepłego zlokalizowanego w Żłobku nr 14 przy ul. Mulickiej 4 c we Wrocławiu;

IV detektorów gazu w kuchni Żłobków nr 3,6,15 ;

Zadanie 2 – konserwacji:

I systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji mroźniczej i chłodniczej wraz z przynależnymi urządzeniami w Żłobku nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu ;

II Kotłowni na paliwo gazowe w Żłobku nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu ;

III detektorów gazu w kuchni Żłobka nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu;

IV Hydroforni i zmiękczacza wody w Żłobku nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu ;

Znak postępowania: ZP/WZZ/2021/17

Zakres zamówienia obejmuje zadanie 1 i zadanie 2.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do zaproszenia to jest Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 5 do zaproszenia do składania ofert.

2. Zadanie 2- dotyczące Żłobka nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu realizowane jest z:



Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt pt.: „Mamo, tato wróć do pracy” (nr wniosku RPDS.08.04.01-02-0129/19) realizowany przez Gminę Wrocław / Wrocławski Zespół Żłobków współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na zadania . Wykonawca może złożyć ofertę na 1 lub 2 zadania.
4. Termin realizacji od dnia podpisania umowy do dnia 20.12.2021 r.

III. Kryteria oceny ofert i warunki udziału w postępowaniu :

1. Warunki udziału w postępowaniu dla zadania 1 i 2

1) Wykonawca winien zgodnie z art.29 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r (tj. z dnia 28 września 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1951) posiadać certyfikat wydawany dla przedsiębiorców przez Urząd Dozoru Technicznego.

2) Wykonawca spełni ten warunek gdy będzie posiadał polisę ubezpieczeniową OC prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie mniejszą niż 25 000,00 zł.

3) DLA ZLECEŃ W ZAKRESIE KOTŁOWNI:

minimum 1 osoby posiadającej:

aktualne uprawnienia: E1, D1, E2, D2 grupy I i II w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu urządzeń, instalacji i sieci energetycznych o napięciu do 1 kV oraz aparatury kontrolno-pomiarowej, E2, D2 grupy II w zakresie kotłów i aparatury kontrolno-pomiarowej, a także E3 i D3 grupy III w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym przy eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa i aparatury kontrolno-pomiarowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwość łączenia dla 1 osoby stanowiska eksploatacji ze stanowiskiem dozoru zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności art. 54 Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U.2017.220 t.j. z dnia 2017.02.06 późn. zm), art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2017.1332 t.j. z dnia 2017.07.06).

4) DLA ZLECEŃ W ZAKRESIE W ZAKRESIE WĘZŁA CIEPŁEGO ORAZ KLIMATYZACJI, WENTYLACJI I INSTALACJI CHŁODNICZEJ I MROŹNICZEJ

minimum 2 osoby

wykonujące zlecenie w zakresie węzła cieplnego oraz klimatyzacji, wentylacji i instalacji chłodniczej i mroźniczej winny posiadać aktualne uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U.2003.89.828 z dnia 2003.05.21 z późn.zm.) w sprawie szczególnych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci:

Grupa I E1, D1, w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu urządzeń dotyczącym instalacji i sieci energetycznych o napięciu do 1 kV oraz aparatury kontrolno-pomiarowej

Grupa II E2, D2 grupy II w zakresie sieci i instalacji ciepłych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyłce ciepła powyżej 50kW oraz aparatury kontrolno-pomiarowej.\

minimum 1 osoba

posiadająca Certyfikat kat II zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (WE) nr 84/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowe gazy cieplarniane.

5)DLA ZLECEŃ W ZAKRESIE DETEKTORÓW GAZU

minimum 1 osoba

posiadająca uprawnienia E3 i D3 grupy III w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym przy eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa i aparatury kontrolno-pomiarowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia dla 1 osoby stanowiska eksploatacji ze stanowiskiem dozoru pomimo posiadania wymaganych kwalifikacji D i E

6)**Wykonawca wykaże, dysponowanie minimum 1 osobą posiadającą:**

Certyfikat dla personelu zgodnie z art. 20 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r. (tj. z dnia 28 września 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1951) wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zamawiający dopuszcza aby osoba posiadająca kwalifikacje D i E posiadała certyfikat dla personelu.

Odpowiedzialność przed Urzędem Dozoru Technicznego ponosi Wykonawca .

2. Kryteria oceny ofert

Zadanie 1

- 1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które będą podlegać ocenie :
- 2) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie poniższych kryterium :

I.p.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena oferty	100 %
	Razem	100%

3) Ceny w ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):

$$\text{ilość pkt oferty badanej} = \frac{\text{najniższa cena oferty [zł]}}{\text{cena oferty badanej [zł]}} \times 100 \text{ pkt}$$

Maksymalna ilość punktów przyznana w tym kryterium to 100,00 (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zaproszeniu do złożenia oferty.

Zadanie nr 2 dla Żłobka nr 16 realizowane z :



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



DOLNY
ŚLĄSK

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt pt.: „Mamo, tato wróć do pracy” (nr wniosku RPDS.08.04.01-02-0129/19) realizowany przez Gminę Wrocław / Wrocławski Zespół Żłobków współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

Zadanie 2

- 1) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które będą podlegać ocenie ;
- 2) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie poniższych kryterium :

I.p.	Opis kryteriów oceny	Znaczenie
1.	Cena oferty	100 %
	Razem	100%

3) Ceny w ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku):

$$\text{ilość pkt oferty badanej} = \frac{\text{najniższa cena oferty [zł]}}{\text{cena oferty badanej [zł]}} \times 100 \text{ pkt}$$

Maksymalna ilość punktów przyznana w tym kryterium to 100,00 (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zaproszeniu do złożenia oferty.

IV. Warunki składania ofert

1. Kompleksową ofertę należy złożyć na Formularzu oferty wraz z Formularzami asortymentowo cenowymi dla zadania 1 i/lub 2 stanowiącymi załączniki do niniejszego zaproszenia oraz dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu to jest: wykaz osób według załącznika nr 5 .1 i 5.2 do

zaproszenia , Certyfikat dla przedsiębiorcy i pracownika o którym mowa w rozdziale III zaproszenia należy złożyć **do dnia 09.03.2021 r do godz. 10.00**

1) drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@wzz.wroc.pl lub

2) w siedzibie Zamawiającego, przy ulicy Fabrycznej 15 (53-609 Wrocław)

w Sekretariacie (I piętro) w zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą zapytania :

„Usługi w zakresie:

Zadanie 1 – konserwacji, napraw i usuwania awarii :

I systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji mroźniczej i chłodniczej wraz z przynależnymi urządzeniami w 16 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków;

II kotłowni na paliwo gazowe zlokalizowanych w Żłobku nr 15 przy ul. Łukowej 37. we Wrocławiu i w budynku administracji Wrocławskiego Zespołu Żłobków przy ul. Fabrycznej 15 we Wrocławiu;

III węzła ciepłego zlokalizowanego w Żłobku nr 14 przy ul. Mulickiej 4 c we Wrocławiu;

IV detektorów gazu w kuchni Żłobków nr 3,6,15 ;

Zadanie 2 – konserwacji:

I systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji mroźniczej i chłodniczej wraz z przynależnymi urządzeniami w Żłobku nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu ;

II Kotłowni na paliwo gazowe w Żłobku nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu ;

III detektorów gazu w kuchni Żłobka nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu;

IV Hydroforni i zmiękczacza wody w Żłobku nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu ;

Znak postępowania: ZP/WZZ/2021/17 . Dotyczy zadania nr „

Oferty złożone po terminie to jest po godzinie 10.00 w dniu 09. 03.2021 r.będą zatrzymywane przez Zamawiającego bez otwierania.

O terminie złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej decyduje godzina wpływu na pocztę Zamawiającego- przetargi@wzz.wroc.pl. W przypadku oferty złożonej osobiście , pocztą, za pośrednictwem postańca decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego (rejestracja w Sekretariacie).

V. Otwarcie ofert.

Otwarcie ofert nastąpi **dnia 09.03.2021 r. o godz. 10:15** w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15 (53-609 Wrocław) w Dziale Zamówień Publicznych i organizacji żłobków.

VI. Pozostałe informacje

1.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

- 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wskazanym w zaproszeniu;
- 3) ceny brutto złożonych ofert oraz innych kryterium oceny ofert;

VII. Informacje o wyborze oferty

1.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do wszystkich Wykonawców , którzy złożyli oferty na adresy email wskazane w Formularzu oferty oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

VIII. Zastrzeżenie

Przedłożona przez Państwa oferta nie jest równoznaczna z zawarciem umowy.

Ponadto informujemy, że do ww. zamówienia nie mają zastosowania przepisy Ustawy - Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2019 poz.2019 ze zm.). Zamówienie jest realizowane na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych obowiązującego we Wrocławskim Zespole Żłobków.

IX. KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Wrocławskiego Zespołu Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, tel.: 071 718 62 46, e-mail: zlobki@wzz.wroc.pl
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych dostępny jest pod adresem email: renata.karpinska@wzz.wroc.pl i telefonicznie: 071 718 62 49
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania o cenę;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania .
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Wrocławskiego Zespołu Żłobków.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Posiada Pani/Pan:
 - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ¹
 - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ²
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych,
 - prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.


DIREKTOR
Maria Wycina Bugajska

Załączniki do zaproszenia do złożenia oferty:

1. Formularz oferty - załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert
2. Formularz Asortymentowo- cenowy- załącznik nr 2.1 do zaproszenia do składania ofert- zadanie 1
3. Formularz Asortymentowo- cenowy- załącznik nr 2.2 do zaproszenia do składania ofert- zadanie 1
4. Projekty umów wraz z załącznikami - załącznik nr 3.1 i 3.2 do zaproszenia do składania ofert- dla zadania 1 i 2.
5. Wykaz osób – załącznik nr 4.1 dla zadania 1 i 4.2 dla zadania 2 do zaproszenia do składania ofert
6. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) wraz z załącznikami dla zadania 1 i 2 – załącznik nr 5 do zaproszenia do składania ofert

Sprawę prowadzi:
Ewa Duda- starszy specjalista , telefon 71 365 03 45 , e-mail przetargi@wzz.wroc.pl

Do wiadomości:
1. Wszyscy uczestnicy postępowania
2. a/a

¹ Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

² Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.



.....
Nazwa i adres wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

dot. **Usługi w zakresie:**

Zadanie 1 – konserwacji, napraw i usuwania awarii :

I systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji mroźniczej i chłodniczej wraz z przynależnymi urządzeniami w 16 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków;

II kotłowni na paliwo gazowe zlokalizowanych w Żłobku r 15 przy ul. Łukowej 37 we Wrocławiu i w budynku administracji Wrocławskiego Zespołu Żłobków przy ul. Fabrycznej 15 we Wrocławiu;

III węzła ciepłego zlokalizowanego w Żłobku nr 14 przy ul. Mułkckiej 4 c we Wrocławiu;

IV detektorów gazu w kuchni Żłobków nr 3,6,15 ;

Zadanie 2 – konserwacji:

I systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji mroźniczej i chłodniczej wraz z przynależnymi urządzeniami w Żłobku nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu ;

II Kotłowni na paliwo gazowe w Żłobku nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu ;

III detektorów gazu w kuchni Żłobka nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu;

IV Hydroforni i zmiękczacza wody w Żłobku nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu ;

Znak postępowania: ZP/WZZ/2021/17.

1. DANE WYKONAWCY

Pełna nazwa / Imię i nazwisko	
Numer NIP	
Numer REGON	
Adres	
ulica	
nr domu	
kod	
miejsowość	
powiat	
województwo	
Adres do korespondencji	
ulica	
nr domu	
kod	
miejsowość	
powiat	
województwo	
Telefon	
fax	
e-mail	

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym

Imię i nazwisko	
Telefon	
fax	
e-mail	

2.1 ŁĄCZNA CENA OFERTOWA

ZADANIE 1

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową oraz na następujących warunkach:

Łączna cena ofertowa brutto: (cena wynikająca z Formularza asortymentowo- cenowego) PLN <i>(słownie brutto:.....)</i>
Roboczogodzina nettozł słownie

ZADANIE 2

Niniejszym oferuję realizację przedmiotu zamówienia za łączną cenę ofertową oraz na następujących warunkach:

Łączna cena ofertowa brutto: (cena wynikająca z Formularza asortymentowo- cenowego) PLN <i>(słownie brutto:.....)</i>
Roboczogodzina nettozł słownie

Powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

3. Przedmiot zamówienia wykonamy:

- a) dla zadania 1 – od dnia podpisania umowy do 20.12.2021 r.
- b) dla zadania 1 – od dnia podpisania umowy do 20.12.2021 r.

4. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

5. Przyjmujemy do realizacji wszystkie zapisy zapytania ofertowego oraz warunki zawarte w załączniku nr 3.1 i 3.2 do zapytania ofertowego Projektach umowy dla poszczególnych zadań.

6. **Nr rachunku**....., który został zgłoszony do bazy podatników VAT (**tzw. „Biała lista”**), prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

7. Integralnymi załącznikami do niniejszej oferty są:

.....
.....

.....
data, podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2.1 do zaproszenia do składania ofert

.....
Nazwa i adres wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY DLA ZADANIA 1

dot. **Usługi w zakresie:**

Zadanie 1 – konserwacji, napraw i usuwania awarii :

I systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji mroźniczej i chłodniczej wraz z przynależnymi urządzeniami w 16 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków;

II kotłowni na paliwo gazowe zlokalizowanych w Żłobku r 15 przy ul. Łukowej 37 we Wrocławiu i w budynku administracji Wrocławskiego Zespołu Żłobków przy ul. Fabrycznej 15 we Wrocławiu;

III węzła ciepłego zlokalizowanego w Żłobku nr 14 przy ul. Mulickiej 4 c we Wrocławiu;

IV detektorów gazu w kuchni Żłobków nr 3,6,15 ;

Zadanie 2 – konserwacji:

I systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji mroźniczej i chłodniczej wraz z przynależnymi urządzeniami w Żłobku nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu ;

II Kotłowni na paliwo gazowe w Żłobku nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu ;

III detektorów gazu w kuchni Żłobka nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu;

IV Hydroforni i zmiękczacza wody w Żłobku nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu ;

Znak postępowania: ZP/WZZ/2021/17.

Kotłownie

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość powtórzeń w ciągu roku	Cena jednostkowa brutto PLN	Wartość brutto PLN
1	2	3	4	5=(3*4)
1	Usługi konserwacji (przeeglady serwisowe) wykonywane raz na miesiac kotłowni gazowej w Żłobku nr 15 przy Łukowej 37 we Wrocławiu	10		
2	Usługi konserwacji (przeeglady serwisowe) wykonywane raz na miesiac kotłowni gazowej w Budyńku Administracyjnym przy ul. Fabrycznej 15 we Wrocławiu	10		
3	Razem – suma wartości brutto pozycji 1+2	x	x	

Słownie wartość brutto kotłownie :

Systemy wentylacji i klimatyzacji

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość powtórzeń w ciągu roku	Cena jednostkowa brutto PLN	Wartość brutto PLN
1	2	3	4	5=(3*4)
4	Usługa konserwacji (przeeglądy serwisowe) wykonywane raz na 6 miesięcy systemu wentylacji i klimatyzacji w Żłobku nr 1 przy ul. Lwowskiej 20 we Wrocławiu	2		
5	Usługa konserwacji (przeeglądy serwisowe) wykonywane raz na 6 miesięcy systemu wentylacji i klimatyzacji w Żłobku nr 2 przy ul. Zemskiej 33 we Wrocławiu	2		
6	Usługa konserwacji (przeeglądy serwisowe) wykonywane raz na 6 miesięcy systemu wentylacji i klimatyzacji w Żłobku nr 3 przy ul. Białawieskiej 27 we Wrocławiu	2		
7	Usługa konserwacji (przeeglądy serwisowe) wykonywane raz na 6 miesięcy systemu wentylacji i klimatyzacji w Żłobku nr 4 przy ul. Kłodnickiej 25 we Wrocławiu	2		
8	Usługa konserwacji (przeeglądy serwisowe) wykonywane raz na 6 miesięcy systemu wentylacji i klimatyzacji w Żłobku nr 5 przy ul. Dokerskiej 5 we Wrocławiu	2		
9	Usługa konserwacji (przeeglądy serwisowe) wykonywane raz na 6 miesięcy systemu wentylacji i klimatyzacji w Żłobku nr 5 przy ul. Barskich 45 we Wrocławiu (Filia żłobka nr5)	2		
10	Usługa konserwacji (przeeglądy serwisowe) wykonywane raz na 6 miesięcy systemu wentylacji i klimatyzacji w Żłobku nr 6 przy ul. Krowiej 1 we Wrocławiu	2		
11	Usługa konserwacji (przeeglądy serwisowe) wykonywane raz na 6 miesięcy systemu wentylacji i klimatyzacji w Żłobku nr 7 przy ul. Drukarskiej 9 we Wrocławiu	2		
12	Usługa konserwacji (przeeglądy serwisowe) wykonywane raz na 6 miesięcy systemu wentylacji i klimatyzacji w Żłobku nr 8 przy ul. Sądowej 6 we Wrocławiu	2		
13	Usługa konserwacji (przeeglądy serwisowe) wykonywane raz na 6 miesięcy systemu wentylacji w Żłobku nr 9 przy ul. Wrońskiego 13d we Wrocławiu	2		
14	Usługa konserwacji (przeeglądy serwisowe) wykonywane raz na 6 miesięcy systemu wentylacji i klimatyzacji w Żłobku nr 10 przy ul. Brodatego 17 we Wrocławiu	3		

15	Usługa konserwacji (przeglądy serwisowe) wykonywane raz na 6 miesięcy systemu wentylacji i klimatyzacji w Żłobku nr 11 przy ul. Hubskiej 39 we Wrocławiu	2		
16	Usługa konserwacji (przeglądy serwisowe) wykonywane raz na 6 miesięcy systemu wentylacji w Żłobku nr 12 przy ul. Jugosłowiańskiej 85a we Wrocławiu	2		
17	Usługa konserwacji (przeglądy serwisowe) wykonywane raz na 6 miesięcy systemu wentylacji i klimatyzacji w Żłobku nr 13 przy ul. Wieczystej 107 we Wrocławiu	2		
18	Usługa konserwacji (przeglądy serwisowe) wykonywane raz na 6 miesięcy systemu wentylacji i klimatyzacji w Żłobku nr 14 przy ul. Mulickiej 4c we Wrocławiu	2		
19	Usługa konserwacji (przeglądy serwisowe) wykonywane raz na 6 miesięcy systemu wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji chłodniczej i mroźniczej w Żłobku nr 15 przy ul. Łukowej 37 we Wrocławiu	2		
20	Usługa konserwacji (przeglądy serwisowe) wykonywane raz na 6 miesięcy systemu wentylacji i klimatyzacji j w Budynku Administracyjnym przy ul. Fabrycznej 15 we Wrocławiu	2		
21	Razem – suma wartości brutto pozycji 4-20	X	X	

Słownie wartość brutto systemu wentylacji i klimatyzacji :

.....

Węzeł ciepły

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość powtórzeń w ciągu roku	Cena jednostkowa brutto PLN	Wartość brutto PLN
1	2	3	4	5=(3*4)
22	Usługi konserwacji (przeglądy serwisowe) wykonywane raz na miesiąc węzła ciepłego w Żłobku nr 14 przy Mulickiej 4c we Wrocławiu	10		
23	Razem – suma wartości brutto pozycji 23	X	X	

Słownie wartość brutto węzła ciepłego.....

Maksymalna kwota przewidziana na naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń kotłowni, systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji chłodniczej i mroźniczej, a także węzła ciepłego:

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość powtórzeń w ciągu roku	Cena jednostkowa brutto PLN	Wartość brutto PLN
1	2	3	4	5=(3*4)

24	Wykonanie napraw i usuwanie awarii urządzeń i instalacji kotłowni, węzła ciepłego oraz systemów wentylacji i klimatyzacji i instalacji mroźniczej i chłodniczej łącznie z wymianą uszkodzonych lub zużytych elementów w czasie trwania umowy	x	20 000,00	20 000,00
25	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	x	x	20 000,00

Uwaga: kwotę z poz. 26 - 20 000,00 należy dodać do pozostałych wartości brutto

GAZEX

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość powtórzeń w ciągu roku	Cena jednostkowa brutto PLN	Wartość brutto PLN
1	2	3	4	5=(3*4)
26	Detektor gazu , moduł sterujący	1		
27	Detektor gazu MS-12/N2F, moduł sterujący MD-2.Z	1		
28	Detektor gazu DEX/FA-B(AL), moduł sterujący MD-2.Z	1		
29	Razem – suma wartości brutto pozycji 26-28	x		

Słownie

.....

30	RAZEM WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO (Poz. 3 + Poz. 21 + Poz. 23+ Poz. 25 + Poz. 29)	
----	------------------------------------------------------------------------------------	--

SŁOWNIE WARTOŚĆ OFERTY BRUTT (SUMA Poz. 3 + Poz. 21 + Poz. 23 + Poz. 25 +Poz. 29)

....., dnia.....

.....
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy



.....
Nazwa i adres wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY DLA ZADANIA 1

dot. **Usługi w zakresie:**

Zadanie 1 – konserwacji, napraw i usuwania awarii :

I systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji mroźniczej i chłodniczej wraz z przynależnymi urządzeniami w 16 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków;

II kotłowni na paliwo gazowe zlokalizowanych w Żłobku nr 15 przy ul. Łukowej 37 we Wrocławiu i w budynku administracji Wrocławskiego Zespołu Żłobków przy ul. Fabrycznej 15 we Wrocławiu;

III węzła cieplnego zlokalizowanego w Żłobku nr 14 przy ul. Mulickiej 4 c we Wrocławiu;

IV detektorów gazu w kuchni Żłobków nr 3,6,15 ;

Zadanie 2 – konserwacji:

I systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji mroźniczej i chłodniczej wraz z przynależnymi urządzeniami w Żłobku nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu ;

II Kotłowni na paliwo gazowe w Żłobku nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu ;

III detektorów gazu w kuchni Żłobka nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu;

IV Hydroforni i zmiękczacza wody w Żłobku nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu ;

Znak postępowania: ZP/WZZ/2021/17.

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość powtórzeń w ciągu roku	Cena jednostkowa brutto PLN	Wartość brutto PLN
1	2	3	4	5=(3*4)
1	Usługi konserwacji (przebiegi serwisowe) wykonywane raz na miesiąc kotłowni gazowej w Żłobku nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu	10		
2	Razem – suma wartości brutto pozycji 1	x	x	

Słownie wartość brutto kotłownie :

Systemy wentylacji i klimatyzacji

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość powtórzeń w ciągu roku	Cena jednostkowa brutto PLN	Wartość brutto PLN
1	2	3	4	5=(3*4)
3	Usługa konserwacji (przebiegi serwisowe) wykonywane raz na 6 miesięcy systemu wentylacji i klimatyzacji w Żłobku nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu	2		
4	Razem – suma wartości brutto pozycji 4-20	X	X	

Słownie wartość brutto systemu wentylacji i klimatyzacji :

.....

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość powtórzeń w ciągu roku	Cena jednostkowa brutto PLN	Wartość brutto PLN
1	2	3	4	5=(3*4)
5	Detektor gazu MD 2-Z+2xDG+SL21	10		
6	Razem – suma wartości brutto pozycji 5	x	x	

Słownie wartość brutto detektor gazu.....

Przebieg hydroforni i zmiękczacza wody

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość powtórzeń w ciągu roku	Cena jednostkowa brutto PLN	Wartość brutto PLN
1	2	3	4	5=(3*4)
7	Przebieg hydroforni (hydrofor+ zmiękczacza wody)	1		
8	Razem – suma wartości brutto pozycji 7	x		

Słownie wartość brutto hydroforni i zmiękczacza wody

.....

9	RAZEM WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO (Poz. 2+ Poz. 4 + Poz. 6+ Poz. 8)	
---	-------------------------------------------------------------------------	--

SŁOWNIE WARTOŚĆ OFERTY BRUTT (SUMA Poz. 3 + Poz4+ Poz. 6+ Poz.8)

Słownie wartość oferty brutto

.....

....., dnia.....

.....
*imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy*

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt pt.: „Mamo, tato wróć do pracy” (nr wniosku RPDS.08.04.01-02-0129/19) realizowany przez Gminę Wrocław / Wrocławski Zespół Żłobków współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

PROJEKT UMOWY NR ZP

W dniu2021 r. we Wrocławiu, w wyniku prowadzonego postępowania nr ZP/WZZ/2021/..... - zaproszenie do złożenia oferty z wyłączeniem stosowania ustawy Pzp z dnia 24 października 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, pomiędzy:

Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu (50-141) przy pl. Nowy Targ 1-8
NIP 897 13 83 551, REGON 931934839.

Jednostką organizacyjną zawierającą umowę:

Wrocławski Zespół Żłobków z siedzibą przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, działający na podstawie Uchwały nr IX/174/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19.05.2011 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu reprezentowanym przez:

Marię Iwonę Bugajską – Dyrektora

przy kontrasygnacie **Małgorzaty Juszkiewicz - Głównej Księgowej**

NIP 894 30 25 414, REGON 021545051

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wzz.wroc.pl

zwany dalej „Zamawiającym”

a:

Panią / Panem.....imię i nazwisko....., zamieszkałym w
prowadzącą / prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą..... z siedzibą
w..... (.....), przy ul....., posiadającym
REGON..... oraz NIP....., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (www.firma.gov.pl) według stanu na dzień..... r.,
lub

....., z siedzibą w.....(.....) przy
ul....., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez.....pod nr
KRS....., posiadającą REGON..... oraz NIP.....,
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

.....
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”:

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1.Przedmiotem umowy są usługi w zakresie konserwacji, napraw i usuwania awarii:

- 1) **systemów klimatyzacji i wentylacji wraz z przynależnymi urządzeniami w 17 obiektach Zamawiającego oraz instalacji mroźniczej i chłodniczej w Żłobku nr 15,**
- 2) **kotłowni na paliwo gazowe zlokalizowanych w Żłobku nr 15 przy ul. Łukowej 37 we Wrocławiu i w budynku administracyjnym Wrocławskiego Zespołu Żłobków przy ul. Fabrycznej 15 we Wrocławiu, wraz z urządzeniami odwadniającymi pomieszczenia kotłowni i Aktywnym Systemem Bezpieczeństwa typu GAZEX,**
- 3) **węzła ciepłego zlokalizowanego w Żłobku nr 14 przy ul. Mulickiej 4c we Wrocławiu**
- 4) **detektorów gazu w kuchni Żłobków nr 3, 6 i 15**

zgodnie z:

- 1) *Opisem przedmiotu zamówienia ,*
- 2) *Ofertą Wykonawcy, które stanowią integralną część umowy.*

§ 2

CZĘŚĆ 1 - WENTYLACJA I KLIMATYZACJA ORAZ INSTALACJA CHŁODNICZA I MROŹNICZA

1.Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie konserwacji, napraw i usuwanie awarii systemów klimatyzacji i wentylacji wraz z przynależnymi urządzeniami w 17 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz instalacji mroźniczej i chłodniczej w Żłobku nr 15 w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotowej umowy.

2. Wykonywanie usług w zakresie konserwacji (przeгляdy sprawności oraz stanu technicznego wraz z wykonaniem niezbędnych czynności konserwacyjnych), napraw i usuwanie awarii systemów klimatyzacji i wentylacji, wraz z przynależnymi urządzeniami, w 17 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz instalacji mroźniczej i chłodniczej w Żłobku nr 15:

- | | | |
|-------|---------------------------|----------------------------------|
| 1.1. | Żłobek nr 1 – | ul. Lwowska 20, Wrocław, |
| 1.2. | Żłobek nr 2 – | ul. Zemska 33, Wrocław, |
| 1.3. | Żłobek nr 3 – | ul. Białowieska 27, Wrocław, |
| 1.4. | Żłobek nr 4 – | ul. Kłodnicka 25, Wrocław, |
| 1.5. | Żłobek nr 5 – | ul. Dokerska 5, Wrocław, |
| 1.6. | Żłobek nr 5 – filia | ul. Barskich 45, Wrocław |
| 1.7. | Żłobek nr 6 – | ul. Krowia 1, Wrocław, |
| 1.8. | Żłobek nr 7 – | ul. Drukarska 9, Wrocław, |
| 1.9. | Żłobek nr 8 – | ul. Sądowa 6, Wrocław, |
| 1.10. | Żłobek nr 9 – | ul. Wrońskiego 13d, Wrocław, |
| 1.11. | Żłobek nr 10 – | ul. H. Brodatego 17, Wrocław, |
| 1.12. | Żłobek nr 11 – | ul. Hubska 39, Wrocław, |
| 1.13. | Żłobek nr 12 – | ul. Jugosłowiańska 85a, Wrocław, |
| 1.14. | Żłobek nr 13 – | ul. Wieczysta 107, Wrocław, |
| 1.15. | Żłobek nr 14 – | ul. Mulicka 4c, Wrocław, |
| 1.16. | Żłobek nr 15 – | ul. Łukowa 37, Wrocław, |
| 1.17. | Budynek administracyjny – | ul. Fabryczna 15, Wrocław. |

3. Wykaz systemów klimatyzacji i wentylacji oraz przynależnych im urządzeń zestawiono odrębnie (OPZ).

4. Przeprowadzenie przeglądów stanu technicznego oraz sprawności wraz z wykonaniem czynności konserwacyjnych i naprawczych instalacji klimatyzacji i wentylacji wraz z przynależnymi urządzeniami w 17 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz instalacji mroźniczej i chłodniczej w Żłobku nr 15.

5. CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA CZYNNOŚCI SERWISOWYCH URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH ORAZ INSTALACJI CHŁODNICZEJ I MROŹNICZEJ

1 x /6 miesięcy (przy czym pierwszy przegląd wykonać w kwietniu 2021 r., a drugi w październiku 2021r.)

- centrale wentylacyjne nawiewne, nawiewno-wywiewne,
- klimatyzatory typu Split, przenośne,
- agregaty chłodnicze central wentylacyjnych, klimatyzatorów,
- komory chłodnicze i mroźnicze,
- wentylatory dachowe, kanałowe, promieniowe,
- wymiana filtrów tkaninowych,
- kontrola filtrów siatkowych z ewentualną wymianą.

1 x /10 miesięcy (w marcu 2021r.):

- sprawdzenie wydajności wentylacji i poziomu hałasu – dotyczy wszystkich central wentylacyjnych i wentylatorów dachowych i kanałowych,

(zgodnie z Normą PN-EN 12599:2013-04 – Procedury badań i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji w odniesieniu do PN-EN 12792:2006 – Wentylacja budynków – Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach).

W przypadku urządzeń objętych gwarancją producenta należy bezwzględnie dochować terminów wynikających z warunków gwarancji.

Zaleca się wykonanie pierwszej wymiany filtrów późną wiosną po zakończeniu okresu pylenia roślin. Kolejna wymiana zgodnie z wyżej wymienioną częstotliwością.

Sprawdzenie wydajności wentylacji powinno nastąpić przed okresem letnim.

Zamawiający ma prawo skorygować powyższe ustalenia w szczególnych przypadkach (wyłączenie obiektu z eksploatacji, konieczności koordynacji z innymi zadaniami, optymalizacji zadań) za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości przeglądów na poszczególnych obiektach żłobków za dodatkowym zleceniem i wynagrodzeniem, w cenie określonej w formularzu asortymentowo-cenowym.

Zamawiający w przypadku sygnalizacji przez kierownika obiektu konieczności wcześniejszego (w innym terminie) wykonania przeglądów klimatyzacji i wentylacji ma prawo do dokonania zmian terminów.

Zamawiający przewiduje możliwość wyłączenia z użytkowania, w związku z pracami remontowymi co najwyżej 2 obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków, tj. w terminie od lipca 2021r.

Szczegółowe terminy wykonania wszelkich przeglądów należy uzgadniać z użytkownikiem danego obiektu i z Działem Techniczno-Exploatacyjnym Zamawiającego na roboczo, z co najmniej 2-3 dniowym wyprzedzeniem.

Urządzenia w obiektach żłobków nr 3 przy ul. Białowieskiej 27, nr 6 przy ul. Krowiej 1, nr 5 Filia przy ul. Barskich 45 wymienione w załączniku do umowy (OPZ), objęte są gwarancją Wykonawcy wynikającą z remontów obiektów, ale są przez Zamawiającego objęte konserwacją bieżącą. Wszelkie naprawy na wyżej wymienionych obiektach będą się odbywały w ramach gwarancji. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, podczas przeglądów i konserwacji bieżącej nieprawidłowości i uchybień na wskazanych obiektach, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w protokole stanowiącym załącznik nr 1.4 lub załącznik nr 6.

6. Wykonawca wykona następujące czynności podczas przeglądów:

6.1. Przegląd techniczny klimatyzatorów:

- wymiana filtra odwadniająca (przy nadmiernym zawilgoceniu czynnika),
- kontrola poziomu hałasu pracy jednostki zewnętrznej i wewnętrznej,
- kontrola ciśnienia czynnika chłodniczego (ciśnienie postojowe/grzanie/chłodzenie),
- kontrola ilości czynnika chłodniczego (należy opróżnić układ, skontrolować ilość czynnika chłodniczego i ponownie napełnić układ, ewentualnie uzupełniając ilość czynnika),
- kontrola połączeń elektrycznych,
- oczyszczenie skraplacza jednostki zewnętrznej wodą pod ciśnieniem, a następnie przeznaczonymi do tego środkami chemicznymi, w razie potrzeby prostowanie lameli,
- czyszczenie lub wymiana filtrów powietrza,
- czyszczenie i dezynfekcja parownika jednostki wewnętrznej, w razie potrzeby prostowanie lamel,
- kontrola stanu instalacji odprowadzania skroplin, w razie potrzeby udrożnienie,
- uzupełnienie braków lub pęknięć izolacji na całej dostępnej długości instalacji freonowej,
- kontrola prędkości powietrza wylotowego w jednostce wewnętrznej,
- wykonanie próby szczelności instalacji freonu w klimatyzatorach i przekazanie protokołów z wykonania próby Zamawiającemu.

6.2. Przegląd techniczny central wentylacyjnych:

- sprawdzenie stanu powierzchni obudowy centrali,
- czyszczenie i mycie powierzchni wewnętrznych centrali,
- sprawdzenie wypoziomowania centrali,
- oczyszczenie i sprawdzenie drożności oraz działania układu odprowadzenia skroplin,
- sprawdzenie stanu mocowań i uchwytów, kompletności obudów osłon, momentów dokręcenia śrub i wkrętów, ewentualne uzupełnienie brakujących elementów (np. śrub),
- sprawdzenie zamocowania centrali do ramy i śrub fundamentowych,
- sprawdzenie działania przepustnic wielopłaszczyznowych,
- sprawdzenie osadzenia filtrów,
- czyszczenie lub wymiana filtrów,
- sprawdzenie ustawienia i zamocowania silników elektrycznych,
- sprawdzenie działania wirników wentylatorów poprzez ręczne uruchomienie,
- sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów i silników (ewentualna wymiana łożysk),
- sprawdzenie płaszczyzny kół pasowych,
- sprawdzenie działania przekładni pasowej (z ewentualną wymianą),
- kontrola, a w razie konieczności wymiana pasków klinowych,
- sprawdzenie stanu zabrudzenia oraz działania grzałki nagrzewnicy (ewentualna wymiana, jeśli występuje),
- czyszczenie nagrzewnicy za pomocą sprężonego powietrza,
- sprawdzenie stanu zabrudzenia lamel chłodnicy,
- czyszczenie i mycie chłodnicy,

- sprawdzenie stanu odkraplaczy,
- sprawdzenie układu odprowadzenia skroplin,
- sprawdzenie pasków napędzających wymienniki oraz czyszczenie za pomocą sprężonego powietrza,
- uruchomienie centrali, kontrola pracy,
- wykonanie pomiarów kontrolnych,
- kontrola poziomu hałasu pracy,
- sprawdzenie i analiza kodów błędów automatyki.

6.3. Przegląd techniczny instalacji wentylacyjnej:

- kontrola szczelności instalacji wentylacyjnej,
- kontrola stanu izolacji cieplnej kanałów (ewentualne uzupełnienie),
- oczyszczenie mechaniczne oraz chemiczne kanałów wentylacyjnych,
- kontrola zatłuszczenia okapów i kanałów wentylacyjnych w kuchni (jeśli potrzeba oczyszczenie),
- pomiar prędkości i ilości powietrza przepływającego przez kratki nawiewne i wywiewne w pomieszczeniach (określić ilość wymian/godzina).

6.4. Wykonawca winien dokonać wpisów do ksiąg kontroli, jeśli takie istnieją, potwierdzające wykonanie przeglądów.

§ 3

CZĘŚĆ 2 – KOTŁOWNIE

1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie konserwacji, napraw i usuwanie awarii kotłowni na paliwo gazowe w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania kwoty przewidzianej na realizację przedmiotowej umowy, zlokalizowanych w dwóch obiektach Zamawiającego: w Żłobku nr 15 przy ul. Łukowej 37 we Wrocławiu oraz w budynku administracyjnym przy ul. Fabrycznej 15 we Wrocławiu wraz z urządzeniami odwadniającymi pomieszczenia kotłowni i Aktywnym Systemem Bezpieczeństwa typu GAZEX.

2. Obsługa i konserwacja urządzeń i instalacji kotłowni zgodnie z wymaganiami producentów określonymi w dokumentacji technicznej (Dokumentacje Techniczno-Ruchowe, Instrukcje Obsługi, Karty Katalogowe Urządzeń) i powszechnie obowiązującymi przepisami technicznymi dotyczącymi eksploatacji tego typu obiektów z zachowaniem wymogów PPOŻ i BHP.

- 1) kontrola stanu napełnienia instalacji centralnego ogrzewania,
- 2) kontrola i konserwacja urządzeń technologicznych – kotłów wodnych na paliwo gazowe, podgrzewaczy pojemnościowych, pomp, urządzeń zabezpieczających, regulacyjnych, armatury odcinającej, regulacyjnej i pomiarowej oraz urządzeń automatyki i sterowania; kontrola winna być przeprowadzona z uwzględnieniem efektywności energetycznej wszystkich kotłów,
- 3) kontrola wskazań urządzeń rejestrujących i armatury kontrolno-pomiarowej,
- 4) kontrola szczelności instalacji i drożności ciągów odpowietrzających i odwadniających,
- 5) kontrola stanu połączeń armatury i rurociągów,
- 6) komputerowa analiza spalin wraz z regulacją palnika w razie potrzeby,
- 7) kontrola stanu ochrony anodowej podgrzewaczy pojemnościowych,
- 8) kontrola skuteczności uzdatniania stacji uzdatniania wody uzupełniającej,
- 9) kontrola skuteczności neutralizacji kondensatu,
- 10) kontrola powłok malarskich urządzeń i instalacji,
- 11) kontrola i konserwacja Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa (ASB) typu „GAZEX”,
- 12) prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej,
- 13) sprawdzenie ogólnego stanu kotłowni,
- 14) sprawdzenie obsługowego wyświetlacza- czy nie występują komunikaty o usterkach,
- 15) dokonanie kontroli ciśnienia w instalacji kotłowej min 1 bar- max.3 bar, ciśnienie robocze 1,5 bar

UWAGA: Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania urządzeń zostaną niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, a w przypadku braku takiej możliwości Wykonawca obniży parametry eksploatacyjne urządzenia lub całej kotłowni do wyłączenia z eksploatacji włącznie, o czym należy poinformować Przedstawiciela Zamawiającego.

3. Okresowa kontrola lub korekta nastaw i oprogramowania sterującego stosownie do trybu eksploatacji kotłowni w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego z uwagi na sezonowe warunki pogodowe, wyłączenia urlopowe żłobków, długoterminowe remonty, dezynfekcja termiczna instalacji c.w.u.

4. Usuwanie awarii wynikłych w czasie trwania umowy.

UWAGA: W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca winien przybyć na miejsce do 180 minut od

chwili telefonicznego zgłoszenia, potwierdzonego e-mailem lub faksem. W sytuacjach wymagających

natychmiastowego działania, Wykonawca ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego o zakresie awarii i przewidywanych kosztach jej usunięcia. Wykonanie usługi nastąpi po pisemnej akceptacji kosztów przez Przedstawiciela Zamawiającego.

5. Przygotowanie urządzeń kotłowni do przeglądów dokonywanych przez inspektorów Dozoru Technicznego oraz uczestniczenie w wyżej wymienionych przeglądach, a także zgodnie z zapisami ustawy z

dnia 29.08.2014r. o charakterystyce energetycznej budynków, § 23, ust. 1 pkt. 1 lit.c (Dz.U.2018.1984 ze zm.) – przygotowanie kotłowni i uczestniczenie w przeglądzie okresowej kontroli budynku – dotyczy kotłowni przy ul. Łukowej 37.

6.W czasie trwania umowy Wykonawca pełni rolę przedstawiciela Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U 2000 122 poz.1321).

7.Prowadzenie książki kotłowni i dokonywanie w niej wpisów z każdorazowego przeglądu, awarii oraz z kontroli, a także bieżące uzupełnienie dokumentacji dotyczącej kotłowni oraz dokumentacji dotyczącej ASB Gazex.

8.Utrzymywanie w czystości pomieszczeń i urządzeń kotłowni oraz schematów i oznakowań, wykazów urządzeń i armatury oraz dokumentacji technicznej przechowywanej w kotłowni.

9.Wykonawca ma prawo wnioskować o rodzaj i zakres prac niezbędnych do wykonania, a mających wpływ na bezawaryjną i ekonomiczną pracę kotłowni.

10.Czynności obsługowe i konserwacyjne muszą być wykonywane przez firmę, która posiada ważne uprawnienia do obsługi urządzeń kotłowni.

11.Czynności obsługowe i konserwacyjne muszą być wykonywane według zaleceń producentów urządzeń zawartych w załączonej dokumentacji technicznej, tj.:

11.1. zgodnie z zasadami eksploatacji urządzeń ciepłowniczych w sposób zapewniający właściwe i zgodne z przeznaczeniem ich wykorzystanie oraz racjonalne i oszczędne użytkowanie paliw i energii,

11.2. w sposób zapewniający bezpieczeństwo obsługi zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.1996.62.287 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U.2013.492 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy tekst jednolity (Dz.U.2003.169.1650 ze zm.),

11.3 w przypadku urządzeń i armatury, dla której Zamawiający nie zamieścił dokumentacji technicznej producenta (zawory odcinające, zwrotne, kurki manometryczne itp., o prostej budowie i powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych) w sposób zapewniający ich sprawne działanie i możliwość otwarcia oraz zamknięcia bez użycia narzędzi, a w pozostałych przypadkach analogicznie do podobnych urządzeń posiadających dokumentację producenta,

11.4 Wykonawca dostarczy na swój koszt niezbędne materiały eksploatacyjne oraz niezbędne narzędzia i materiały do bieżącej konserwacji urządzeń technologicznych kotłowni jak: szczeliwo, smar, uszczelki, śruby, podkładki, itp.,

11.5 wymiana urządzeń lub ich części w tym anody, reagenty, części instalacji i armatury odbędą się na koszt Zamawiającego i zostaną rozliczone w ramach napraw.

12. Minimalna częstotliwość wykonywania czynności serwisowych

12.1 raz w miesiącu (do ostatniego dnia każdego miesiąca):

- kontrola stanu napełnienia instalacji centralnego ogrzewania
- kontrola stanu połączeń i armatury
- kontrola wskazań urządzeń rejestrujących i armatury kontrolno-pomiarowej
- kontrola szczelności instalacji i drożności ciągów odpowietrzających i odwadniających
- kontrola powłok malarskich urządzeń i instalacji
- kontrola pracy pomp (osłuchowo)
- kontrola zaworów bezpieczeństwa z ręcznym uruchomieniem
- kontrola działania czujników niskiego poziomu wody w kotle
- kontrola sprawności przeponowego naczynia wzbiorczego (osłuchowo)
- kontrola działania pomp odwadniających
- kontrola czystości pomieszczeń i oznakowania oraz kompletności dokumentacji w kotłowni
- dokonanie wpisu w książce kotłowni

12.2. raz na trzy miesiące (marzec, czerwiec, wrzesień):

- kontrola ASB Gazex
- kontrola działania armatury odcinającej
- kontrola nastaw i oprogramowania sterującego z ewentualną korektą
- kontrola skuteczności neutralizacji kondensatu

12.3. raz na pół roku (kwiecień, październik):

- demontaż, oczyszczenie i ponowny montaż zaworów bezpieczeństwa
- odszlamianie studzienki odwadniającej oraz oczyszczenie pompy
- kontrola pracy i uzupełnienie zładu

12.4. raz do roku (przed okresem grzewczym – sierpień):

- demontaż i oczyszczenie palników kotłów
- demontaż i kontrola elektrod zapłonowych
- odszlamianie kotła
- analiza spalin wraz z regulacją palnika w razie potrzeby
- kontrola ochrony anodowej pojemnościowych podgrzewaczy c.w.u.
- odszlamianie podgrzewaczy pojemnościowych
- oczyszczenie filtrów
- kontrola sprawności armatury zwrotnej
- kontrola i dokręcenie styków elektrycznych oraz przepustów kablowych
- kontrola pracy pomp na wszystkich biegach
- kontrola ciśnieniowa przeponowych naczyń wzbiorczych po odłączeniu od instalacji z uzupełnieniem przestrzeni gazowej azotem
- testy kontrolne kotłów (zanik napięcia, brak jonizacji, kontrola ścieżki gazowej, przegrzew)
- kontrola wskazań urządzeń rejestrujących, ponowne zaprogramowanie i uruchomienie
- kalibracja głowicy urządzenia ASB Gazex

12.5. wg potrzeb Zamawiającego:

Wykonywanie wszelkich czynności związanych z eksploatacją kotłowni wynikających z odrębnych przepisów lub decyzji właściwych organów, jak na przykład dezynfekcja termiczna instalacji c.o.

UWAGA: w przypadku realizacji dezynfekcji w trybie automatycznym należy bezwzględnie powiadomić użytkownika obiektu o zaprogramowanym czasie jej realizacji i związanych z tym zagrożeniach.

Zamawiający zastrzega prawo bieżącej kontroli wszelkich czynności serwisowych i naprawczych. Roboty zanikowe, które nie zostaną zgłoszone Przedstawicielowi Zamawiającego mogą nie zostać uznane. Zamawiający ma prawo zażądać ich powtórzenia na koszt Wykonawcy.

§ 4

CZĘŚĆ 3 – WĘZEŁ CIEPLNY

1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie konserwacji, napraw i usuwania awarii węzła cieplnego zlokalizowanego w Żłobku nr 14 przy ul. Mulickiej 4c we Wrocławiu, w terminie od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania kwoty przewidzianej na realizację przedmiotowej umowy.

2. PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 j.t. z dnia 2019.06.07 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorcze technicznym (Dz.U.2000.122 poz.1321 t.j z dnia 2000.12.21 z późn. zm).

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA WĘZŁA

- ilość funkcji – 3

- centralne ogrzewanie 80/60 C Q c.o. 154 kW
- ciepła woda użytkowa 60/10 C Q c.w.u. 44 kW (Q_{c.w.u. max} 120 kW)
- wentylacja 80/60 C Q w. 120 kW

Całkowita moc zamówiona Q Σ 394 kW

(Minimalny pobór mocy poza sezonem grzewczym Q min. 44 kW)

- armatura pomiarowa i regulacyjna:

- ciepłomierz: **Kamstrup Multical 601**
- przetwornik przepływu: **Ultraflow 54**
- para/czujników temperatury: **PT 500**
- regulatory hydrauliczne (dla węzła): **Samson 45-9 dn 15**
- wodomierz c.w.u.: **JS 1,5 - 0.2**
- wodomierz wody uzupełniającej zład c.o.: **BMeters GSD5**

- urządzenia zabezpieczające:

- zawór bezpieczeństwa: **SYR 1915** (nastawa 0,6 MPa)
- naczynie wzbiorcze: **Reflex 80NG**
- wyłącznik przeciwporażeniowy typu P304 miejsce zainstalowania RN 1x12

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) Konserwacja i przeglądy serwisowe wykonywane raz na miesiąc, naprawy i usuwanie awarii urządzeń i instalacji węzła ciepłego w Żłobku nr 14 przy ul. Milickiej 4c we Wrocławiu zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej producentów (Dokumentacje Techniczno-Ruchowe, Instrukcje Obsługi, Karty Katalogowe Urządzeń) oraz powszechnie obowiązującymi przepisami technicznymi dotyczącymi eksploatacji tego typu obiektów z zachowaniem wymogów PPOŻ i BHP tj.:

- a) kontrola stanu napełnienia instalacji centralnego ogrzewania,
- b) kontrola i konserwacja urządzeń technologicznych – wymienników ciepła, podgrzewaczy pojemnościowych, pomp, urządzeń zabezpieczających, regulacyjnych, armatury odcinającej, regulacyjnej i pomiarowej oraz urządzeń automatyki i sterowania,
- c) kontrola wskazań urządzeń rejestrujących i armatury kontrolno-pomiarowej,
- d) kontrola szczelności instalacji i drożności ciągów odpowietrzających i odwadniających,
- e) kontrola stanu połączeń armatury i rurociągów,
- f) kontrola stanu ochrony anodowej podgrzewaczy pojemnościowych,
- g) kontrola powłok malarskich urządzeń i instalacji,
- h) prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej, w tym zapisy w książkach serwisowych.

UWAGA: Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania urządzeń powinny zostać niezwłocznie usunięte, a w przypadku braku takiej możliwości należy stosownie obniżyć parametry eksploatacyjne urządzenia lub całego węzła do wyłączenia z eksploatacji włącznie, o czym należy poinformować przedstawiciela Zamawiającego.

5. Okresowa kontrola lub korekta nastaw i oprogramowania sterującego będzie wykonywana stosownie do trybu eksploatacji węzła, w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego, dokonany na piśmie, z uwzględnieniem sezonowych warunków pogodowych, wyłączeń urlopowych żłobków, długoterminowych remontów, dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u.

6. Przygotowanie urządzeń węzła ciepłego do przeglądów dokonywanych przez inspektorów Dozoru Technicznego oraz uczestniczenie w wyżej wymienionych przeglądach, a także zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29.08.2014r. o charakterystyce energetycznej budynków, § 23, ust. 1 pkt. 1 lit. c (Dz.U.2018.1984 ze zm.) - przygotowanie węzła ciepłego i uczestniczenie w przeglądzie okresowej kontroli budynku.

7. W czasie trwania umowy Wykonawca pełni rolę przedstawiciela Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorcze technicznym (Dz.U 2000 122 poz.1321).

5. ZASADY REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1) Wykonawca co miesiąc będzie dokonywał przeglądu serwisowego wężła ciepłego o konserwacji.
- 2) W przypadku wystąpienia konieczności dokonania napraw Wykonawca winien powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego w protokole z przeglądu i konserwacji o zakresie i przewidywanych kosztach napraw. W oparciu o powyższe Zamawiający przygotowuje zlecenie z określonym zakresem oraz terminem wykonania prac. Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym – dotyczy jedynie napraw o wartości powyżej 50,00 zł netto.
- 3) W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca winien przystąpić do jej usuwania w terminie do 180 minut od chwili otrzymania zgłoszenia (telefonicznie, e-mailem lub faksem) oraz powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego o zakresie awarii i przewidywanych kosztach jej usunięcia. Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym – dotyczy jedynie napraw o wartości powyżej 50,00 zł netto.
- 4) Przygotowanie urządzeń wężła do przeglądów dokonywanych przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego oraz uczestniczenie w w/w przeglądach.
- 5) Prowadzenie książki eksploatacji wężła i dokonywanie w niej wpisów z każdorazowego przeglądu, awarii oraz kontroli, a także bieżące uzupełnienie dokumentacji dotyczącej wężła.
- 6) Utrzymywanie w czystości pomieszczeń i urządzeń wężła oraz schematów i oznakowań, wykazów urządzeń i armatury oraz dokumentacji technicznej przechowywanej w pomieszczeniu wężła.
- 7) Czynności obsługowe i konserwacyjne muszą być wykonywane przez osoby, które posiadają ważne uprawnienia do obsługi urządzeń wężła.
- 8) Czynności obsługowe i konserwacyjne muszą być wykonywane według zaleceń producentów urządzeń wężła i obowiązującymi w tym zakresie wymogami, tj.:
 - a) zgodnie z zasadami eksploatacji urządzeń ciepłowniczych w sposób zapewniający właściwe i zgodne z przeznaczeniem ich wykorzystanie oraz racjonalne i oszczędne użytkowanie paliw i energii,
 - b) w sposób zapewniający bezpieczeństwo obsługi, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.1996.62.287 z dnia 1996.06.01 z późn.zm.), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U.2013.492 z dnia 2013.10.24 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy tekst jednolity (Dz.U.2003.169.1650 ze zm.),
 - c) w przypadku drobnych urządzeń i armatury (zawory odcinające, zwrotne, kurki manometryczne itp. o prostej budowie i powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych) w sposób zapewniający ich sprawne działanie i możliwość otwarcia i zamknięcia bez użycia narzędzi,
 - d) Wykonawca dostarczy na swój koszt niezbędne materiały eksploatacyjne oraz niezbędne narzędzia i materiały do bieżącej konserwacji urządzeń technologicznych wężła jak: smar, uszczelki, śruby, podkładki, bezpieczniki, wyłączniki, żarówki, klucze, wkładki itp. o wartości rynkowej do 50 zł netto co należy uwzględnić w cenie oferty.
 - e) **W przypadku awarii urządzeń lub ich części przekraczających wartość 50,00 zł netto jak wymienniki, pompy, armatura, części instalacji i armatura, w tym sterująca, ich naprawa lub wymiana odbędzie się na koszt Zamawiającego w odrębnym zleceniu. Do tego czasu Wykonawca ma obowiązek zainstalowania własnych urządzeń o zbliżonych parametrach w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania wężła w wymaganym zakresie (z uwzględnieniem realnych potrzeb sezonowych). Koszty niniejszego ryzyka należy uwzględnić w cenie oferty.**
- 9) Minimalna częstotliwość wykonywania i zakres czynności serwisowych - raz w miesiącu (do ostatniego dnia każdego miesiąca):
 - kontrola stanu napełnienia instalacji centralnego ogrzewania

- kontrola stanu połączeń i sprawności armatury
- kontrola wskazań urządzeń rejestrujących i armatury kontrolno-pomiarowej
- kontrola szczelności instalacji i drożności ciągów odpowietrzających i odwadniających
- kontrola powłok malarskich urządzeń i instalacji
- kontrola stany izolacji termicznej uzupełnienie braków lub pęknięć
- kontrola pracy pomp
- kontrola zaworów bezpieczeństwa z ręcznym uruchomieniem
- kontrola przeponowego naczynia wzbiorczego z ewentualnym uzupełnieniem gazu
- kontrola połączeń elektrycznych oraz przepustów kablowych
- sprawdzenie parametrów oprogramowania z dokonaniem ewentualnych korekt
- kontrola zanieczyszczenia urządzeń (odszlamianie w razie potrzeby)
- kontrola czystości pomieszczeń i oznakowani i kompletności dokumentacji w węźle
- dokonanie wpisu w książce serwisowej węzła

10) Wykonywanie wszelkich czynności związanych z eksploatacją kotłowni, wynikających z odrębnych przepisów lub decyzji właściwych organów, jak na przykład dezynfekcja termiczna instalacji c.o. , kontrola sprawności ochrony anodowej, itp.

UWAGA: w przypadku realizacji dezynfekcji w trybie automatycznym należy bezwzględnie powiadomić użytkownika obiektu o zaprogramowanym czasie jej realizacji i związanych z tym zagrożeniach.

11) Zamawiający zastrzega prawo bieżącej kontroli wszelkich czynności serwisowych i naprawczych.

§ 5

CZĘŚĆ 4 – DETEKTORY GAZU

1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie kontroli działania, konserwacji, napraw i wzorcowania detektorów gazu zlokalizowanych w kuchniach Żłobków nr 3, 6 i 15 we Wrocławiu, w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2021r. lub do wyczerpania kwoty przewidzianej na realizację przedmiotowej umowy.

2. Sprawdzenie działania, konserwacja, naprawy i wzorcowanie detektorów gazu zlokalizowanych w kuchni:

- a) Żłobka nr 3 – ul. Białowieska 27, typ detektora: MS-12/N2F, typ modułu alarmowego: MD-2.Z,
- b) Żłobka nr 6 – ul. Krowia 1, typ detektora: MS-12/N2F, typ modułu alarmowego: MD-2.Z,
- c) Żłobka nr 15 – ul. Łukowa 37, typ detektora: DEX/FA-B(AL), typ modułu alarmowego: MD-22.Z.

3. W zakres podstawowych prac serwisowych wchodzi:

- a) kontrola działania systemu (symulacja wycieku gazu)
- b) kontrola szczelności i działania elektrozaworów
- c) wykonanie wzorcowania czujników (na miejscu lub u producenta)
- d) diagnozowanie usterek centralek alarmowych
- e) diagnozowanie i ustalanie przyczyny zadziałania systemu
- f) wymiana baterii wewnętrznych centralek

4. Wykonawca prześle Zamawiającemu protokoły z kontroli oraz wzorcowania urządzeń.

5. W przypadku wystąpienia konieczności dokonania napraw Wykonawca winien powiadomić Przedstawiciela

Zamawiającego w protokole z przeglądu i konserwacji o zakresie i przewidywanych kosztach napraw. W oparciu o powyższe Zamawiający przygotowuje zlecenie z określonym zakresem oraz terminem wykonania prac. Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym.

6. Czynności obsługowe i konserwacyjne muszą być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje uprawniające do wykonywania kontroli i przeglądów urządzeń typu GAZEX.

OGÓLNE ZASADY REALIZACJI UMOWY W ODNIESIENIU DO CZĘŚCI 1, 2, 3 i 4

1. Obsługa oraz konserwacja urządzeń i instalacji kotłowni wykonana zostanie zgodnie z wymaganiami producentów określonymi w dokumentacji technicznej (Dokumentacje Techniczno – Ruchowe, Instrukcje Obsługi, Karty Katalogowe urządzeń,) i powszechnie obowiązującymi przepisami technicznymi dotyczącymi eksploatacji tego typu obiektów z zachowaniem wymogów PPOŻ i BHP.

2. Wykonawca przeprowadzi przegląd przy udziale Kierownika danego żłobka lub osoby upoważnionej lub w obecności Pracownika Działu Technicznego Wrocławskiego Zespołu Żłobków (wykaz osób oraz dane kontaktowe zawiera Załącznik nr 5).

3. Wykonawca prześle dwa egzemplarze protokołu z przeglądów lub usuwania usterki/awarii Pracownikowi Działu Technicznego Wrocławskiego Zespołu Żłobków (wykaz osób oraz dane kontaktowe zawiera Załącznik nr 5). Odbiór robót winien się odbyć w obecności Kierownika danego żłobka lub osoby upoważnionej z Pracownikiem Działu Technicznego (dotyczy usuwania usterek/awarii). Protokół należy przekazać do 7 dni od dokonania czynności w formie pisemnej.

4. Wykonawca sporządzi protokół z przeglądów, napraw lub usuwania usterek/awarii zawierający listę wykonanych czynności wraz z określeniem stanu technicznego danego urządzenia i jego stopnia zużycia.

5. Wszelkie działania będą przeprowadzane jedynie w godzinach pracy żłobków, czyli między 8.00 a 15.00 od poniedziałku do piątku. Dopuszczalne jest prowadzenie prac w innym czasie, jednak wymaga to zgody Kierownika danego żłobka. Wszelkie czynności należy zgłosić telefonicznie i w formie elektronicznej, tj. mailem, Kierownikowi danego żłobka lub osobie upoważnionej, w terminie minimum 2 dni przed podjęciem działań.

6. W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu nieprawidłowości wymagających ich usunięcia lub podjęcia innych działań dla osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania kotłowni, wężla cieplnego systemów i urządzeń klimatyzacji oraz instalacji chłodniczej i mroźniczej, a także detektorów gazu Wykonawca dokona zapis w protokole z przeglądu, powiadamiając przedstawiciela Zamawiającego, a do realizacji Wykonawca może przystąpić po uzgodnieniu zakresu i otrzymaniu pisemnego zlecenia od przedstawiciela Zamawiającego (nie dotyczy awarii).

7. Terminy oraz warunki wykonania czynności określonych w dodatkowych zleceniach, zostaną sprecyzowane w formie pisemnej papierowej do danego zlecenia.

8. Wykonawca, jeśli uzna, iż jest to niezbędne, winien dokonać na własny koszt wizji lokalnej w terenie, gdzie ma być wykonywana usługa oraz zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do wykonania usługi i prawidłowej wyceny jej wartości.

9. Wykonawca udziela gwarancję na wykonane usługi na okres 12 miesięcy, na materiały – gwarancja zgodna z gwarancją producenta. Ponadto w przypadku montażu nowych urządzeń lub wymiany części, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, tj. m.in. karty katalogowe, karty gwarancyjne, stosowne protokoły elektryczne, z uruchomień.

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem prac. Wykonywanie prac przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień będzie uważane przez Zamawiającego za naruszenie warunków umowy z równoczesnym jej wypowiedzeniem z winy Wykonawcy.

11. Wykonawca bez zgody Wrocławskiego Zespołu Żłobków nie może zlecać wykonywania obowiązków wynikających z wyżej wymienionego zakresu prac osobom trzecim (nie dotyczy czynności wykonywanych przez producenta danego urządzenia lub jego autoryzowane służby).

12. W związku z obowiązującymi gwarancjami na urządzenia w obiektach żłobków, Wykonawca winien posiadać aktualny Certyfikat Gwaranta, tj. firmy VBW Engineering Sp. z o.o. Gdynia lub też wykonywać usługę serwisową przy pomocy Gwaranta, jako Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza uzyskanie Certyfikatu po zawarciu umowy z Zamawiającym. Wykonawca winien dostarczyć certyfikat przed pierwszym przeglądem.

14. Zamawiającemu należy przedłożyć wykaz osób, które będą wykonywały usługi wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami posiadanych świadectw kwalifikacyjnych.

15. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1) Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- a) wykonanie usługi eksploatacji urządzeń zgodnie z instrukcjami obsługi urządzeń,
- b) zapewnienie wykonania eksploatacji urządzeń przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, jeżeli są wymagane przepisami prawa,
- c) czuwanie nad właściwym stanem technicznym i sprawnością sprzętu, urządzeń i instalacji,
- d) dokonywanie wpisów w książkach eksploatacji urządzeń,
- e) sporządzanie protokołów, w tym zaleceń dotyczących napraw,
- f) dokonywanie drobnych napraw obsługiwanych urządzeń i sprzętu,
- g) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie wymienionych powyżej, a wchodzących w zakres przedmiotu umowy, w tym również w przypadku awarii, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego i przystąpić do prac w ramach niniejszej umowy po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego. Rozliczenie kosztów wykonania w/w prac zostanie dokonane w oparciu o zapisy paragrafu dotyczącego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy i zasad rozliczenia wynagrodzenia,
- h) usuwanie awarii urządzeń,
- i) informowanie, poprzez zapisy w protokole odbioru usługi, Przedstawiciela Zamawiającego przy ul. Fabrycznej 15 we Wrocławiu nr tel. 71 718 62 73 – Dział Techniczno-Exploatacyjny, e-mail: techniczny@wzz.wroc.pl lub/i tadeusz.zmyslony@wzz.wroc.pl o stanie technicznym urządzeń i zgłaszanie konieczności wykonania napraw,
- j) przyjmowanie zgłoszeń o nieprawidłowościach w działaniu urządzeń wynikających z jej funkcjonowania pod numerem telefonu....., e-mail:,
- k) Wykonawca zobowiązany jest do organizowania i prowadzenia prac w sposób zgodny z wymogami przepisów BHP oraz Ochrony Środowiska,
- l) Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za jakość wykonywanych prac oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa w miejscu wykonywanych usług, w tym bezpieczeństwa osób trzecich.

16. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- a) wystawianie pisemnych zleceń,
- b) zapewnienie dostępu do urządzeń objętych przedmiotem umowy,
- c) dokonanie odbioru usługi,
- d) zapłata wynagrodzenia.

§ 7

Czas trwania umowy

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do 20.12.2021 r . lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotowej umowy.

2. Z dniem następnym po wygaśnięciu umowy wskutek wyczerpania kwoty o której mowa w ust.1 wygasają wzajemne zobowiązania stron w zakresie niezrealizowanych usług.

§ 8*

PODWYKONAWCY*

1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia lub z udziałem podwykonawcy , zakres części zamówienia wykonanych przez podwykonawcę określa ust 2.
2. Wykonawca oświadcza, że powierzy następujący zakres prac Podwykonawcom:
3. Zlecenie części prac Podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)*.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy(ców)*, jak za działania lub zaniechania własne.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
6. Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z Podwykonawcą.

**pozostawić odpowiednio do rozstrzygnięcia postępowania*

§ 9

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy i sposób płatności

1. Strony ustalają na podstawie oferty Wykonawcy (załącznik nr 1 i 2 do umowy), że całkowite wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy nie może przekroczyć: kwoty bruttozł (słownie:złotych) i zawiera należyty podatek od towarów i usług VAT.

KOTŁOWNIE

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość powtórzeń w ciągu roku	Cena jednostkowa brutto PLN	Wartość brutto PLN
1	2	3	4	5=(3*4)
1	Usługi konserwacji (przeglądy serwisowe) wykonywane raz na miesiąc kotłowni gazowej w Żłobku nr 15 przy Łukowej 37 we Wrocławiu	10		
2	Usługi konserwacji (przeglądy serwisowe) wykonywane raz na miesiąc kotłowni gazowej w Budynku Administracyjnym przy ul. Fabrycznej 15 we Wrocławiu	10		
3	Razem – suma wartości brutto pozycji 1+2	x	x	

Słownie razem wartość brutto kotłownie :

Systemy wentylacji i klimatyzacji

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość powtórzeń w ciągu roku	Cena jednostkowa brutto PLN	Wartość brutto PLN
1	2	3	4	5=(3*4)
4	Usługa konserwacji (przeglądy serwisowe) wykonywane raz na 6 miesięcy systemu wentylacji i klimatyzacji w Żłobku nr 1 przy ul. Lwowskiej 20 we Wrocławiu	2		
5	Usługa konserwacji (przeglądy serwisowe) wykonywane raz na 6 miesięcy systemu wentylacji i klimatyzacji w Żłobku nr 2 przy ul. Zemskiej 33 we Wrocławiu	2		
6	Usługa konserwacji (przeglądy serwisowe) wykonywane raz na 6 miesięcy systemu wentylacji i klimatyzacji w Żłobku nr 3 przy ul. Białowieskiej 27 we Wrocławiu	2		
7	Usługa konserwacji (przeglądy serwisowe) wykonywane raz na 6 miesięcy systemu wentylacji i klimatyzacji w Żłobku nr 4 przy ul. Kłodnickiej 25 we Wrocławiu	2		

8	Usługa konserwacji (przeeglądy serwisowe) wykonywane raz na 6 miesięcy systemu wentylacji i klimatyzacji w Żłobku nr 5 przy ul. Dokerskiej 5 we Wrocławiu	2		
9	Usługa konserwacji (przeeglądy serwisowe) wykonywane raz na 6 miesięcy systemu wentylacji i klimatyzacji w Żłobku nr 5 przy ul. Barskich 45 we Wrocławiu (Filia żłobka nr5)	2		
10	Usługa konserwacji (przeeglądy serwisowe) wykonywane raz na 6 miesięcy systemu wentylacji i klimatyzacji w Żłobku nr 6 przy ul. Krowiej 1 we Wrocławiu	2		
11	Usługa konserwacji (przeeglądy serwisowe) wykonywane raz na 6 miesięcy systemu wentylacji i klimatyzacji w Żłobku nr 7 przy ul. Drukarskiej 9 we Wrocławiu	2		
12	Usługa konserwacji (przeeglądy serwisowe) wykonywane raz na 6 miesięcy systemu wentylacji i klimatyzacji w Żłobku nr 8 przy ul. Sądowej 6 we Wrocławiu	2		
13	Usługa konserwacji (przeeglądy serwisowe) wykonywane raz na 6 miesięcy systemu wentylacji w Żłobku nr 9 przy ul. Wrońskiego 13d we Wrocławiu	2		
14	Usługa konserwacji (przeeglądy serwisowe) wykonywane raz na 6 miesięcy systemu wentylacji i klimatyzacji w Żłobku nr 10 przy ul. Brodatego 17 we Wrocławiu	3		
15	Usługa konserwacji (przeeglądy serwisowe) wykonywane raz na 6 miesięcy systemu wentylacji i klimatyzacji w Żłobku nr 11 przy ul. Hubskiej 39 we Wrocławiu	2		
16	Usługa konserwacji (przeeglądy serwisowe) wykonywane raz na 6 miesięcy systemu wentylacji w Żłobku nr 12 przy ul. Jugosłowiańskiej 85a we Wrocławiu	2		
17	Usługa konserwacji (przeeglądy serwisowe) wykonywane raz na 6 miesięcy systemu wentylacji i klimatyzacji w Żłobku nr 13 przy ul. Wieczystej 107 we Wrocławiu	2		
18	Usługa konserwacji (przeeglądy serwisowe) wykonywane raz na 6 miesięcy systemu wentylacji i klimatyzacji w Żłobku nr 14 przy ul. Mulickiej 4c we Wrocławiu	2		
19	Usługa konserwacji (przeeglądy serwisowe) wykonywane raz na 6 miesięcy systemu wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji chłodniczej i mroźniczej w Żłobku nr 15 przy ul. Łukowej 37 we Wrocławiu	2		
20	Usługa konserwacji (przeeglądy serwisowe) wykonywane raz na 6 miesięcy systemu wentylacji i klimatyzacji j w Budynku Administracyjnym przy ul. Fabrycznej 15 we Wrocławiu	2		
21	Razem – suma wartości brutto pozycji 4-20	X	X	

Słownie razem wartość brutto systemu wentylacji i klimatyzacji :

Węzeł cieplny

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość powtórzeń w ciągu roku	Cena jednostkowa brutto PLN	Wartość brutto PLN
1	2	3	4	5=(3*4)
22	Usługi konserwacji (przeeglady serwisowe) wykonywane raz na miesiac węzła cieplnego w Żłobku nr 14 przy Mulickiej 4c we Wrocławiu	10		
23	Razem – suma wartości brutto pozycji 22	x	x	

Słownie razem brutto węzeł cieplny.....

Maksymalna kwota przewidziana na naprawy oraz usuwanie awarii urządzeń kotłowni, systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji chłodniczej i mroźniczej, a także węzła cieplnego:

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość powtórzeń w ciągu roku	Cena jednostkowa brutto PLN	Wartość brutto PLN
1	2	3	4	5=(3*4)
24	Wykonanie napraw i usuwanie awarii urządzeń i instalacji kotłowni, węzła cieplnego oraz systemów wentylacji i klimatyzacji i instalacji mroźniczej i chłodniczej łącznie z wymianą uszkodzonych lub zużytych elementów w czasie trwania umowy	x	20 000,00	20 000,00
25	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	x	x	20 000,00

Uwaga: kwotę z poz. 25 - 20 000,00 należy dodać do pozostałych wartości brutto

GAZEX

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość powtórzeń w ciągu roku	Cena jednostkowa brutto PLN	Wartość brutto PLN
1	2	3	4	5=(3*4)

26	Detektor gazu , moduł sterujący	1		
27	Detektor gazu MS-12/N2F, moduł sterujący MD-2.Z	1		
28	Detektor gazu DEX/FA-B(AL), moduł sterujący MD-2.Z	1		
29	Razem – suma wartości brutto pozycji 26-28	x		

Słownie razem wartość brutto gazex

30	RAZEM WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO (Poz. 3 + Poz. 21 + Poz. 23+ Poz. 25 + Poz. 29)	
-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--

Słownie

2. Szczegółowe składniki wynagrodzenia na podstawie formularza cenowego Wykonawcy określa załącznik nr 1 i 2 do umowy.
- 1) Zamawiającego i Wykonawcę obowiązuje łączna kwota umowy, tj. suma wartości brutto poszczególnych usług wyszczególnionych w formularzu cenowym od pozycji nr ... do ..., .. do i, do, a także kwoty przeznaczonej na naprawy oraz na usuwanie awarii poz. W razie wystąpienia nieprzewidzianej okoliczności, Zamawiający ma prawo wykorzystać kwotę przeznaczoną na wykonywanie napraw i usuwanie awarii z przeniesieniem na pozycje od..... do i do oraz odwrotnie, tj. wykorzystać kwotę przeznaczoną na pozycje do i do z przeniesieniem na wykonywanie napraw i usuwanie awarii. Niniejsza zmiana nie będzie powodowała zmiany do umowy, pod warunkiem, że całkowita kwota brutto nie przekroczy sumy wartości pozycji do
- 2) Wykonanie napraw i usuwanie awarii urządzeń, kotłowni, wentylacji i klimatyzacji oraz węzła ciepłego następować będzie wg faktycznych potrzeb Zamawiającego, gdzie podstawą do wystawienia faktury za wykonanie napraw (w tym usunięcie awarii) będzie zlecenie (w przypadku napraw i awarii), protokół oraz kosztorys powykonawczy zaakceptowany przez przedstawiciela Działu Techniczno-Eksploatacyjnego Zamawiającego.
3. Rozliczenie kosztów wykonania napraw i usuwania awarii:
 - 1) zostanie dokonane przy uwzględnieniu średnich wartości nakładów rzeczowych (M,S,Kp,Z) dla województwa dolnośląskiego, określonych na podstawie informacji cenowych Sekocenbudu za kwartał poprzedzający,
 - 2) w przypadku braku danych materiałowych informacji Sekocenbud ceny materiałów będą ustalane na podstawie informacji producentów, danych rynkowych, a rozliczenie nastąpi po dołączeniu kopii dokumentów nabycia bez doliczania kosztów zakupu lub usług zewnętrznych,
 - 3) nakłady rzeczowe zostaną ustalone na podstawie właściwych dla danego rodzaju robót katalogów nakładów rzeczowych. Dopuszcza się stosowanie analogii (w przypadkach jak niżej).
4. Zamawiający dopuszcza przyjmowanie przez Wykonawcę po uzgodnieniach z Zamawiającym rozliczeń w kosztorysach powykonawczych pozycji cennikowych opisanych przy użyciu zwrotu – „przyjęto przez analogię”. Zastosowanie tej metody będzie możliwe tylko wtedy, gdy robota, która wymaga skosztorysowania, jest zbliżona do roboty opisanej w katalogu pod względem:
 - 1) rodzaju i charakteru (czynności podobne do wyszczególnionych w opisie nad wybraną tablicą),
 - 2) zastosowanych materiałów i sprzętu do jej wykonania,
 - 3) jednostki przedmiaru (obmiaru) tych robót,
 - 4) organizacji stanowiska roboczego.
5. Po spełnieniu wyżej wymienionych warunków wraz ze stwierdzeniem podobieństwa robót, można przyjmować jednostkowe nakłady rzeczowe z tablicy katalogu bez żadnych zmian. Konieczne jest jedynie wpisanie w kolumnie kosztorysu „Podstawy nakładów rzeczowych” oprócz numerów katalogów i tablicy, słowa „analogia”.
 - 1) opisy w/w katalogów wraz z powoływanymi w nich normami i przepisami zharmonizowanymi i następującymi stanowią warunki techniczne wykonania i odbioru robót.
 - 2) obowiązująca formuła rozliczeniowa (wartość robót brutto)= $R \times Kp \times Z + M + S \times Kp \times Z$. Ceny materiałów należy przyjmować bez kosztów zakupu materiałów, gdzie R- stawka jednej roboczogodziny netto, Kp- narzut kosztów pośrednich od R i S, Z- narzut zysku od R, S, Kp, M- materiały, S - sprzęt. Roboczogodzina zgodnie z ofertą wynosi....., pozostałe składniki (M,S,KP,Z) rozliczane zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu.
6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury do której wykonawcą dołączy protokół odbioru a w

przypadku wykonywania napraw i usuwania awarii - kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego.

7. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

8. W razie opóźnienia w zapłacie należności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

9. Na fakturze Wykonawca wymieni:

1) podatnika, Gminę Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

NIP 897 13 83 551,

2) odbiorcę, Wrocławski Zespół Żłobków ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław

NIP 894 30 25 414 oraz nr żłobka

10. W przypadku niedopełnienia wymagań, określonych w ust. 6 i 9 niniejszego paragrafu Zamawiający wstrzyma się od zapłaty całości lub części należności do czasu uzupełnienia dokumentów, przy czym termin zapłaty liczy się od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku wraz z dokumentem odbioru.

11. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

Nr, który został przez Niego, zgłoszony do bazy podatników VAT (tzw. „Biała lista”), prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

12. Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca nie umieścił swojego rachunku bankowego, na który ma być przekazane wynagrodzenie, w bazie podatników VAT (tzw. „Biała lista”), prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

§ 10

Warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane usługi na okres 12 miesięcy, na materiały – gwarancja zgodna z gwarancją producenta. Ponadto w przypadku montażu nowych urządzeń lub wymiany części, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, tj. m.in. karty katalogowe, karty gwarancyjne, stosowne protokoły elektryczne, z uruchomień.
2. W związku z obowiązującymi gwarancjami na urządzenia w obiektach żłobków wymienionych w §2 ust.5, Wykonawca winien posiadać aktualny Certyfikat Gwaranta, tj. firmy VBW Engineering Sp. z o.o. Gdynia lub też wykonywać usługę serwisową przy pomocy Gwaranta, jako Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza uzyskanie Certyfikatu po zawarciu umowy z Zamawiającym. Wykonawca winien dostarczyć certyfikat przed pierwszym przeglądem.
3. W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca niezwłocznie przystąpi do ich usunięcia i usunie je w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym niż 7 dni roboczych.
4. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w terminie uzgodnionym przez Strony, niezależnie od naliczenia kary umownej, Zamawiający będzie uprawniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
5. Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze przedmiotu umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
6. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi nie wykluczają się wzajemnie. Wybór reżimu odpowiedzialności Wykonawcy należy do Zamawiającego.

§11

Oświadczenie Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do pełnej i należytej realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca gwarantuje, że wykonywanie usług konserwacji/serwisowania, napraw oraz usuwania awarii będzie realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących normach i przepisach oraz zgodnie z wymaganiami producentów zainstalowanych urządzeń i systemów.
3. Prace związane z realizacją przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej dotyczącymi prac związanych z konserwacją urządzeń.
4. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych usług i prac. Sprzęt używany do prac powinien posiadać wszelkie niezbędne atesty i dopuszczenia do obrotu, spełniać normy ochrony środowiska i warunki dotyczące jego użytkowania oraz powinien być utrzymywany w dobrym stanie i w gotowości do pracy.
5. Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązuje się do dostarczenia kopii świadectw kwalifikacyjnych osób wskazanych w załączniku nr 6 do zaproszenia „Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – załącznik nr ... do niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest każdorazowo zobowiązany do zabezpieczenia terenu prac w czasie realizacji usługi w obiektach Zamawiającego, aż do zakończenia i odbioru prac wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa osób trzecich.
7. W przypadku powstania odpadów podczas realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zagospodarowania ich zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. 2016.1987) i ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2017.519).
8. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji przedmiotu umowy.
9. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
10. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
11. Wykonawca powinien posiadać dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie prac jw., jak również wymagane atesty, świadectwa i inne dokumenty dotyczące użytkowanego sprzętu oraz kwalifikacji osób obsługi i udostępniać je na żądanie Zamawiającego.

§ 12

Wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę

1. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

Konserwacje.

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy*.

3. Wykonawca zobowiązany będzie w celu potwierdzenia wypełnienia obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę osoby do przeprowadzenia konserwacji przedstawienia Zamawiającemu zanonimizowanych umów pracownika/pracowników wykonujących konserwacje. Zamawiający wyznaczy wykonawcy termin na dostarczenie w w dokumentów.

§ 13

Rozwiązanie umowy

1. W sytuacji, gdy Wykonawca rażąco zaniedbuje, nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki wynikające z umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 3 dni do usunięcia nieprawidłowości. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.

2. Ponadto, prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym przysługuje Zamawiającemu, jeżeli Zamawiający powziął informacje o postępowaniu Wykonawcy mogącym narazić Zamawiającego na straty oraz w sytuacji gdy prace są wykonywane przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień.

3. W przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym Wykonawca otrzyma należne wynagrodzenie z tytułu wykonanej części umowy, **zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego kosztorysem powykonawczym, protokołem odbioru.**

4. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej i podania uzasadnienia, pod rygorem nieważności.

5. W przypadku rozwiązania umowy strony zobowiązane są do:

- 1) dokonania odbioru przedmiotu umowy dla stanu na dzień rozwiązania umowy;
- 2) zapłaty należnego na dzień rozwiązania umowy wynagrodzenia, zgodnie z zasadami określonymi w umowie.

§ 14

Kary umowne

1. **Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony opierają na zasadzie**

kar umownych, płatnych w następujących przypadkach i w wysokości:

- 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż 1 dzień roboczy od upływu miesiąca, w którym winien być wykonany przegląd zgodnie z formularzem cenowym w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień zwłoki oraz za każdy dzień zwłoki za przekroczenie terminu określonego w zleceniu;

- 2) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi w ramach pojedynczego zlecenia – w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień zwłoki po przekroczeniu terminu określonego w zleceniu lub protokole odbioru.
 - 3) Za przekroczenie czasu reakcji na zgłoszoną przez Zamawiającego awarię w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 1 godziny.
 - 4) z tytułu odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 9 ust 1 z wyłączeniem kwoty przeznaczonej na naprawy (poz. 25 formularza cenowego)
 - 5) za niedostarczenie na wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym w wezwaniu zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/ podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności wskazane przez Zamawiającego w zaproszeniu do złożenia oferty – OPZ 20 zł za każdy dzień przekroczenia terminu wskazanego przez Zamawiającego.
2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych lub gdy szkoda powstanie z przyczyn, dla których nie zostały zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.
3. Naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy.
4. Kary umowne, o których mowa w § 14 ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne:
- 1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,
 - 2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 15 Zmiany do umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej umowy podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wyłączenia z użytkowania w związku z pracami remontowymi co najwyżej 2 obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków.
3. Zaistnienia okoliczności, które nie mogły być przewidziane w czasie postępowania tj. zmian ogólnie obowiązujących przepisów, prawa miejscowego oraz wymogów dotyczących Zamawiającego bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązków stron umowy.

§ 16 Ubezpieczenie

1. Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę wynikającą z umowy.
2. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowego ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i do przedłożenia Zamawiającemu do wglądu oryginału odnowionego ubezpieczenia w terminie 4 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia.

§ 17 Przedstawiciele stron

1. Wykonawca wyznacza do kontaktów z Zamawiającym P.....: nr telefonu, numer faksu, e-mail:
2. Zamawiający wyznacza do kontaktów z Wykonawcą osoby wskazane w załączniku nr 5 do niniejszej umowy.
Koordynatorem umowy od strony Zamawiającego jest:.....tel.....e-mail.....
3. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie obu stron.

4. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia swojego przedstawiciela/przedstawicieli odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za kontakty z Zamawiającym, w pełni dyspozycyjnego z możliwością całodobowego kontaktu przez telefon, fax, mail.

§ 18

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.2018 poz.1025)
2. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może zlecać wykonywania obowiązków wynikających z zakresu prac objętych umową osobom trzecim (nie dotyczy czynności wykonywanych przez producenta danego urządzenia lub jego autoryzowane służby).
3. Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego we Wrocławiu.
4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
5. Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych dodatkowych uzgodnień, strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie.
6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania.
7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz innych informacji jakie uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy bez względu na sposób i formę ich utrwalenia i przekazania.
8. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 otrzymuje Wykonawca. Wszystkie egzemplarze mają taką samą moc prawną.

Integralną część umowy stanowią:

- Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy
- Załącznik nr 2 - Formularz cenowy Wykonawcy
- Załącznik nr 3 – Wykaz adresowy obiektów i dane kontaktowe
- Załącznik nr 4 – Wzór protokołu odbioru robót/usług
- Załącznik nr 5- OPZ wraz z załącznikami

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

L.p.	Nazwa / adres	Osoba upoważniona do odbioru protokołów* / adres e-mail / telefon
1	Żłobek nr 1 ul. Lwowska 20, Wrocław	Pani Iwona Szczepaniak e-mail: zlobek1@wzz.wroc.pl , telefon: 71 718 62 01
2	Żłobek nr 2 ul. Zemska 33, Wrocław	Pani Anna Grabowska - Gnych e-mail: zlobek2@wzz.wroc.pl , telefon: 71 718 62 02
3	Żłobek nr 3 ul. Białowieska 37, Wrocław	Pani Irena Wójcikowska e-mail: zlobek3@wzz.wroc.pl , telefon: 71 718 62 03
4	Żłobek nr 4 ul. Kłodnicka 25, Wrocław	Pani Beata Wawer Świątek e-mail: zlobek4@wzz.wroc.pl , telefon: 71 718 62 04
5	Żłobek nr 5 ul. Dokerska 5, Wrocław	Pani Danuta Owczarek e-mail: zlobek5@wzz.wroc.pl , telefon: 71 718 62 05
6	Żłobek nr 5 – Filia ul. Barskich 45, Wrocław	Pani Ewa Banaś e-mail: zlobek5filia@wzz.wroc.pl , tel. 71 718 62 20
7	Żłobek nr 6 ul. Krowia 1, Wrocław	Pani Tadeusz Zmyślony e-mail: zlobek6@wzz.wroc.pl , telefon: 71 718 62 06
8	Żłobek nr 7 ul. Drukarska 9, Wrocław	Pani Beata Bronkowska e-mail: zlobek7@wzz.wroc.pl , telefon: 71 718 62 07
9	Żłobek nr 8 ul. Sądowa 6, Wrocław	Pani Anna Kamińska e-mail: zlobek8@wzz.wroc.pl , telefon: 71 718 62 08
10	Żłobek nr 9 ul. Wrońskiego 13d, Wrocław	Pani Kamila Stańko e-mail: zlobek9@wzz.wroc.pl , telefon: 71 718 62 09
11	Żłobek nr 10 ul. H. Brodatego 17, Wrocław	Pani Żaneta Józek e-mail: zlobek10@wzz.wroc.pl , telefon: 71 718 62 10
12	Żłobek nr 11 ul. Hubska 39, Wrocław	Pani Joanna Tarnowska e-mail: zlobek11@wzz.wroc.pl , telefon: 71 718 62 11
13	Żłobek nr 12 ul. Jugosłowiańska 85a, Wrocław	Pani Marta Staszewska e-mail: zlobek12@wzz.wroc.pl , telefon: 71 718 62 12
14	Żłobek nr 13 ul. Wieczysta 107, Wrocław	Pani Wanda Kopeć e-mail: zlobek13@wzz.wroc.pl , telefon: 71 718 62 13
15	Żłobek nr 14 ul. Mulicka 4c, Wrocław	Pani Elżbieta Straś e-mail: zlobek14@wzz.wroc.pl , telefon: 71 718 62 14
16	Żłobek nr 15 ul. Łukowa 37, Wrocław	Pani Mirosława Lizak e-mail: zlobek15@wzz.wroc.pl , telefon: 71 718 62 15
17	Budynek administracyjny ul. Fabryczna 15, Wrocław	Pani Alan Lipa e-mail: alan.lipa@wzz.wroc.pl , telefon: 71 718 62 30

WZÓR PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT/ USŁUG

Robót (rodzaj), adres wykonania (żłobek nr), miesiąc
.....wykonanych przez
.....
w czasie od do

Stan techniczny urządzeń Stopień technicznego zużycia

KOMISJA ODBIORU W SKŁADZIE

1.
2.
3.

dokonała w dniu odbioru technicznego usług/robót wykonanych w zakresie zgodnym z załącznikiem nr, d umowy nrz dnia Po dokładnym zbadaniu na miejscu zakresu wykonanych robót oraz stwierdzeniu, że roboty zostały wykonane / nie zostały wykonane / zgodnie z warunkami technicznymi i zawartą umową z dnia

Pomieszczenie nr:, typ urządzenia:, ilość urządzeń:

Komisja uważa odbiór techniczny za dokonany / nie dokonany /


Zastrzeżenia i uwagi komisji
.....
.....
.....
.....

Na tym odbiór zakończono i spisano protokół.

Podpisy komisji:

1.
2.
3.

Wrocław, dnia



Załącznik nr do zaproszenia do złożenia oferty

PROJEKT UMOWY NR ZP

W dniu2021 r. we Wrocławiu, w wyniku prowadzonego postępowania nr ZP/WZZ/2021/..... - zaproszenie do złożenia oferty z wyłączeniem stosowania ustawy Pzp z dnia 24 października 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz: 2019 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, pomiędzy:

Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu (50-141) przy pl. Nowy Targ 1-8
NIP 897 13 83 551, REGON 931934839.

Jednostką organizacyjną zawierającą umowę:

Wrocławski Zespół Żłobków z siedzibą przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, działający na podstawie Uchwały nr IX/174/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19.05.2011 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu reprezentowanym przez:

Marię Iwonę Bugajską – Dyrektora

przy kontrasygnacie **Małgorzaty Juszkiwicz – Główniej Księgowej**

NIP 894 30 25 414, REGON 021545051

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wzz.wroc.pl

zwany dalej „Zamawiającym”

a:
Panią / Panem.....imię i nazwisko....., zamieszkałym w
prowadzącą / prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą..... z siedzibą
w..... (...-.....), przy ul....., posiadającym
REGON..... oraz NIP....., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (www.firma.gov.pl) według stanu na dzień..... r.,
lub

....., z siedzibą w.....(...-.....) przy
ul....., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez.....pod nr
KRS....., posiadającą REGON..... oraz NIP.....,
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

.....
zwaną/ym dalej „Wykonawcą”:

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy są usługi w zakresie konserwacji w żłobku nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu zgodnie z podziałem na części:

- 1) Część 1- Wentylacja i Klimatyzacja oraz instalacja chłodnicza i mroźnicza ;
- 2) Część 2- Kotłownia;
- 3) Część 3- Detektory gazu;
- 4) Część 4- Hydrofornia.

2. Realizacja umowy odbędzie się w oparciu o zapisy umowy oraz załączniki do umowy to jest: opis przedmiotu zamówienia i ofertę Wykonawcy.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt pt.: „Mamo, tato wróć do pracy” (nr wniosku RPDS.08.04.01-02-0129/19) realizowany przez Gminę Wrocław / Wrocławski Zespół Żłobków współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

§ 2

CZĘŚĆ 1 - WENTYLACJA I KLIMATYZACJA ORAZ INSTALACJA CHŁODNICZA I MROŹNICZA

1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie konserwacji systemów klimatyzacji i wentylacji wraz z przynależnymi urządzeniami oraz instalacji mroźniczej i chłodniczej w Żłobku nr 16 w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotowej umowy.

2. Wykaz systemów klimatyzacji i wentylacji oraz przynależnych im urządzeń zestawiono odrębnie (Załącznik nr 1.1).

3. Przeprowadzenie przeglądów stanu technicznego oraz sprawności wraz z wykonaniem czynności konserwacyjnych i naprawczych instalacji klimatyzacji i wentylacji wraz z przynależnymi urządzeniami oraz instalacji mroźniczej i chłodniczej w Żłobku nr 16.

3. CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA CZYNNOŚCI SERWISOWYCH URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH ORAZ INSTALACJI CHŁODNICZEJ I MROŹNICZEJ

1 x /6 miesięcy (przy czym pierwszy przegląd wykonać w kwietniu 2021 r., a drugi w październiku 2021r.)

- centrale wentylacyjne nawiewne, nawiewno-wywiewne,
- klimatyzatory typu Split, przenośne,
- agregaty chłodnicze central wentylacyjnych, klimatyzatorów,
- komory chłodnicze i mroźnicze,
- wentylatory dachowe, kanałowe, promieniowe,
- wymiana filtrów tkaninowych,
- kontrola filtrów siatkowych z ewentualną wymianą.

1 x /10 miesięcy (w marcu 2021r.):

- sprawdzenie wydajności wentylacji i poziomu hałasu – dotyczy wszystkich central wentylacyjnych i wentylatorów dachowych i kanałowych,

(zgodnie z Normą PN-EN 12599:2013-04 – Procedury badań i metody pomiarowe stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji w odniesieniu do PN-EN 12792:2006 – Wentylacja budynków – Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach).

W przypadku urządzeń objętych gwarancją producenta należy bezwzględnie dochować terminów wynikających z warunków gwarancji.

Zaleca się wykonanie pierwszej wymiany filtrów późną wiosną po zakończeniu okresu pylenia roślin. Kolejna wymiana zgodnie z wyżej wymienioną częstotliwością.

Sprawdzenie wydajności wentylacji powinno nastąpić przed okresem letnim.

Zamawiający ma prawo skorygować powyższe ustalenia w szczególnych przypadkach (wyłączenie obiektu z eksploatacji, konieczności koordynacji z innymi zadaniami, optymalizacji zadań) za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości przeglądów za dodatkowym zleceniem i wynagrodzeniem, w cenie określonej w formularzu asortymentowo-cenowym.

Zamawiający w przypadku sygnalizacji przez kierownika obiektu konieczności wcześniejszego (w innym terminie) wykonania przeglądów klimatyzacji i wentylacji ma prawo do dokonania zmian terminów.

Szczegółowe terminy wykonania wszelkich przeglądów należy uzgadniać z użytkownikiem danego obiektu i z Działem Techniczno-Exploatacyjnym Zamawiającego na roboczo, z co najmniej 2-3 dniowym wyprzedzeniem.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt pt.: „Mamo, tato wróć do pracy” (nr wniosku RPDS.08.04.01-02-0129/19) realizowany przez Gminę Wrocław / Wrocławski Zespół Żłobków współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020



Urządzenia w Żłobku nr 16 wymienione w załączniku do umowy (OPZ), objęte są gwarancją Wykonawcy ale są przez Zamawiającego objęte konserwacją bieżącą. Wszelkie naprawy na wyżej wymienionych obiektach będą się odbywały w ramach gwarancji. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, podczas przeglądów i konserwacji bieżącej nieprawidłowości i uchybień na wskazanych obiektach, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego w protokole stanowiącym załącznik nr 1.4 lub załącznik nr 6.

4. Wykonawca wykona następujące czynności podczas przeglądów:

4.1. Przegląd techniczny klimatyzatorów:

- wymiana filtra odwadniająca (przy nadmiernym zawilgoceniu czynnika),
- kontrola poziomu hałasu pracy jednostki zewnętrznej i wewnętrznej,
- kontrola ciśnienia czynnika chłodniczego (ciśnienie postojowe/grzanie/chłodzenie),
- kontrola ilości czynnika chłodniczego (należy opróżnić układ, skontrolować ilość czynnika chłodniczego i ponownie napełnić układ, ewentualnie uzupełniając ilość czynnika),
- kontrola połączeń elektrycznych,
- oczyszczenie skraplacza jednostki zewnętrznej wodą pod ciśnieniem, a następnie przeznaczonymi do tego środkami chemicznymi, w razie potrzeby prostowanie lameli,
- czyszczenie lub wymiana filtrów powietrza,
- czyszczenie i dezynfekcja parownika jednostki wewnętrznej, w razie potrzeby prostowanie lamel,
- kontrola stanu instalacji odprowadzania skroplin, w razie potrzeby udrożnienie,
- uzupełnienie braków lub pęknięć izolacji na całej dostępnej długości instalacji freonowej,
- kontrola prędkości powietrza wylotowego w jednostce wewnętrznej,
- wykonanie próby szczelności instalacji freonu w klimatyzatorach i przekazanie protokołów z wykonania próby Zamawiającemu.

4.2. Przegląd techniczny central wentylacyjnych:

- sprawdzenie stanu powierzchni obudowy centrali,
- czyszczenie i mycie powierzchni wewnętrznych centrali,
- sprawdzenie wy poziomowania centrali,
- oczyszczenie i sprawdzenie drożności oraz działania układu odprowadzenia skroplin,
- sprawdzenie stanu mocowań i uchwytów, kompletności obudów osłon, momentów dokręcenia śrub i wkrętów, ewentualne uzupełnienie brakujących elementów (np. śrub),
- sprawdzenie zamocowania centrali do ramy i śrub fundamentowych,
- sprawdzenie działania przepustnic wielopłaszczyznowych,
- sprawdzenie osadzenia filtrów,
- czyszczenie lub wymiana filtrów,
- sprawdzenie ustawienia i zamocowania silników elektrycznych,
- sprawdzenie działania wirników wentylatorów poprzez ręczne uruchomienie,
- sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów i silników (ewentualna wymiana łożysk),
- sprawdzenie płaszczyzny kół pasowych,
- sprawdzenie działania przekładni pasowej (z ewentualną wymianą),
- kontrola, a w razie konieczności wymiana pasków klinowych,
- sprawdzenie stanu zabrudzenia oraz działania grzałki nagrzewnicy (ewentualna wymiana, jeśli występuje),
- czyszczenie nagrzewnicy za pomocą sprężonego powietrza,
- sprawdzenie stanu zabrudzenia lamel chłodnicy,
- czyszczenie i mycie chłodnicy,
- sprawdzenie stanu odkraplaczy,
- sprawdzenie układu odprowadzenia skroplin,
- sprawdzenie pasków napędzających wymienniki oraz czyszczenie za pomocą sprężonego powietrza,
- uruchomienie centrali, kontrola pracy,
- wykonanie pomiarów kontrolnych,
- kontrola poziomu hałasu pracy,
- sprawdzenie i analiza kodów błędów automatyki.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt pt.: „Mamo, tato wróć do pracy” (nr wniosku RPDS.08.04.01-02-0129/19) realizowany przez Gminę Wrocław / Wrocławski Zespół Żłobków współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

- 4.3. Przegląd techniczny instalacji wentylacyjnej:
- kontrola szczelności instalacji wentylacyjnej,
 - kontrola stanu izolacji cieplnej kanałów (ewentualne uzupełnienie),
 - oczyszczenie mechaniczne oraz chemiczne kanałów wentylacyjnych,
 - kontrola zatłuszczenia okapów i kanałów wentylacyjnych w kuchni (jeśli potrzeba oczyszczenie),
 - pomiar prędkości i ilości powietrza przepływającego przez kratki nawiewne i wywiewne w pomieszczeniach (określić ilość wymian/godzina).
- 4.4. Wykonawca winien dokonać wpisów do ksiąg kontrolnych, jeśli takie istnieją, potwierdzające wykonanie przeglądów.

§ 3

CZĘŚĆ 2 – KOTŁOWNIE

1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie konserwacji kotłowni na paliwo gazowe w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania kwoty przewidzianej na realizację przedmiotowej umowy, zlokalizowanej w Żłobku nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu (Pompa ciepła) wraz z urządzeniami odwadniającymi pomieszczenia kotłowni i Aktywnym Systemem Bezpieczeństwa typu GAZEX.

2. Obsługa i konserwacja urządzeń i instalacji kotłowni zgodnie z wymaganiami producentów określonymi w dokumentacji technicznej (Dokumentacje Techniczno-Ruchowe, Instrukcje Obsługi, Karty Katalogowe Urządzeń) i powszechnie obowiązującymi przepisami technicznymi dotyczącymi eksploatacji tego typu obiektów z zachowaniem wymogów PPOŻ i BHP.

- 1) kontrola stanu napełnienia instalacji centralnego ogrzewania,
- 2) kontrola i konserwacja urządzeń technologicznych – kotłów wodnych na paliwo gazowe, podgrzewaczy pojemnościowych, pomp, urządzeń zabezpieczających, regulacyjnych, armatury odcinającej, regulacyjnej i pomiarowej oraz urządzeń automatyki i sterowania; kontrola winna być przeprowadzona z uwzględnieniem efektywności energetycznej wszystkich kotłów,
- 3) kontrola wskazań urządzeń rejestrujących i armatury kontrolno-pomiarowej,
- 4) kontrola szczelności instalacji i drożności ciągów odpowietrzających i odwadniających,
- 5) kontrola stanu połączeń armatury i rurociągów,
- 6) komputerowa analiza spalin wraz z regulacją palnika w razie potrzeby,
- 7) kontrola stanu ochrony anodowej podgrzewaczy pojemnościowych,
- 8) kontrola skuteczności uzdatniania stacji uzdatniania wody uzupełniającej,
- 9) kontrola skuteczności neutralizacji kondensatu,
- 10) kontrola powłok malarskich urządzeń i instalacji,
- 11) kontrola i konserwacja Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa (ASB) typu „GAZEX”,
- 12) prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej,
- 13) sprawdzenie ogólnego stanu kotłowni,
- 14) sprawdzenie obsługiowego wyświetlacza- czy nie występują komunikaty o usterkach,
- 15) dokonanie kontroli ciśnienia w instalacji kotłowej min 1 bar- max.3 bar, ciśnienie robocze 1,5 bar
- 16) dokonać kontroli ciśnienia instalacji glikonowej pompy ciepła min. 1 bar- maź 3 bar , ciśnienie robocze 1,5 bar.

UWAGA: Na dachu nad kotłownią zainstalowana jest POMPA CIEPŁA do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Pompa jest zintegrowana z kotłownią – Żłobek 16.

UWAGA: Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania urządzeń powinny zostać niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, a w przypadku braku takiej możliwości Wykonawca jest zobowiązany obniżyć parametry eksploatacyjne urządzenia lub całej kotłowni do wyłączenia z eksploatacji włącznie , o czym należy poinformować Przedstawiciela Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt pt.: „Mamo, tato wróć do pracy” (nr wniosku RPDS.08.04.01-02-0129/19) realizowany przez Gminę Wrocław / Wrocławski Zespół Żłobków współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020



3. Okresowa kontrola lub korekta nastaw i oprogramowania sterującego stosownie do trybu eksploatacji kotłowni w porozumieniu z Przedstawicielem Zamawiającego z uwagi na sezonowe warunki pogodowe, wyłączenia urlopowe żłobków, długoterminowe remonty, dezynfekcja termiczna instalacji c.w.u.

4. Usuwanie awarii wynikłych w czasie trwania umowy.

UWAGA: W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca winien przybyć na miejsce do 180 minut od chwili telefonicznego zgłoszenia, potwierdzonego e-mailem lub faksem. W sytuacjach wymagających natychmiastowego działania, Wykonawca ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego o zakresie awarii i przewidywanych kosztach jej usunięcia. Wykonanie usługi nastąpi po pisemnej akceptacji kosztów przez Przedstawiciela Zamawiającego.

5. Przygotowanie urządzeń kotłowni do przeglądów dokonywanych przez inspektorów Dozoru Technicznego oraz uczestniczenie w wyżej wymienionych przeglądach, a także zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29.08.2014r. o charakterystyce energetycznej budynków, § 23, ust. 1 pkt. 1 lit.c (Dz.U.2018.1984 ze zm.) – przygotowanie kotłowni i uczestniczenie w przeglądzie okresowej kontroli budynku – dotyczy kotłowni przy ul. Sygnałowej 23.

6. W czasie trwania umowy Wykonawca pełni rolę przedstawiciela Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorcze technicznym (Dz.U 2000 122 poz.1321).

7. Prowadzenie książki kotłowni i dokonywanie w niej wpisów z każdorazowego przeglądu, awarii oraz z kontroli, a także bieżące uzupełnienie dokumentacji dotyczącej kotłowni oraz dokumentacji dotyczącej ASB Gazex.

8. Utrzymywanie w czystości pomieszczeń i urządzeń kotłowni oraz schematów i oznakowań, wykazów urządzeń i armatury oraz dokumentacji technicznej przechowywanej w kotłowni.

9. Wykonawca ma prawo wnioskować o rodzaj i zakres prac niezbędnych do wykonania, a mających wpływ na bezawaryjną i ekonomiczną pracę kotłowni.

10. Czynności obsługowe i konserwacyjne muszą być wykonywane przez firmę, która posiada ważne uprawnienia do obsługi urządzeń kotłowni.

11. Czynności obsługowe i konserwacyjne muszą być wykonywane według zaleceń producentów urządzeń zawartych w załączonej dokumentacji technicznej, tj.:

11.1. zgodnie z zasadami eksploatacji urządzeń ciepłowniczych w sposób zapewniający właściwe i zgodne z przeznaczeniem ich wykorzystanie oraz racjonalne i oszczędne użytkowanie paliw i energii,

11.2. w sposób zapewniający bezpieczeństwo obsługi zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.1996.62.287 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U.2013.492 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy tekst jednolity (Dz.U.2003.169.1650 ze zm.)

11.3 w przypadku urządzeń i armatury, dla której Zamawiający nie zamieścił dokumentacji technicznej producenta (zawory odcinające, zwrotne, kurki manometryczne itp., o prostej budowie i powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych) w sposób zapewniający ich sprawne działanie i możliwość otwarcia oraz zamknięcia bez użycia narzędzi, a w pozostałych przypadkach analogicznie do podobnych urządzeń posiadających dokumentację producenta,

11.4 Wykonawca dostarczy na swój koszt niezbędne materiały eksploatacyjne oraz niezbędne narzędzia i materiały do bieżącej konserwacji urządzeń technologicznych kotłowni jak: szczeliwo, smar, uszczelki, śruby, podkładki, itp.,

11.5 wymiana urządzeń lub ich części w tym anody, reagenty, części instalacji i armatury odbędą się na koszt Zamawiającego i zostaną rozliczone w ramach napraw.

12. Minimalna częstotliwość wykonywania czynności serwisowych

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt pt.: „Mamo, tato wróć do pracy” (nr wniosku RPDS.08.04.01-02-0129/19) realizowany przez Gminę Wrocław / Wrocławski Zespół Żłobków współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

12.1.raz w miesiącu (do ostatniego dnia każdego miesiąca):

- kontrola stanu napełnienia instalacji centralnego ogrzewania
- kontrola stanu połączeń i armatury
- kontrola wskazań urządzeń rejestrujących i armatury kontrolno-pomiarowej
- kontrola szczelności instalacji i drożności ciągów odpowietrzających i odwadniających
- kontrola powłok malarskich urządzeń i instalacji
- kontrola pracy pomp (osłuchowo)
- kontrola zaworów bezpieczeństwa z ręcznym uruchomieniem
- kontrola działania czujników niskiego poziomu wody w kotle
- kontrola sprawności przeponowego naczynia wzbiorczego (osłuchowo)
- kontrola działania pomp odwadniających
- kontrola czystości pomieszczeń i oznakowania oraz kompletności dokumentacji w kotłowni
- dokonanie wpisu w książce kotłowni

12.2.raz na trzy miesiące (marzec, czerwiec, wrzesień):

- kontrola ASB Gazex
- kontrola działania armatury odcinającej
- kontrola nastaw i oprogramowania sterującego z ewentualną korektą
- kontrola skuteczności neutralizacji kondensatu

12.3.raz na pół roku (kwiecień, październik):

- demontaż, oczyszczenie i ponowny montaż zaworów bezpieczeństwa
- odszlamianie studzienki odwadniającej oraz oczyszczenie pompy
- kontrola pracy i uzupełnienie zładu

12.4.raz do roku (przed okresem grzewczym – sierpień):

- demontaż i oczyszczenie palników kotłów
- demontaż i kontrola elektrod zapłonowych
- odszlamianie kotła
- analiza spalin wraz z regulacją palnika w razie potrzeby
- kontrola ochrony anodowej pojemnościowych podgrzewaczy c.w.u.
- odszlamianie podgrzewaczy pojemnościowych
- oczyszczenie filtrów
- kontrola sprawności armatury zwrotnej
- kontrola i dokręcenie styków elektrycznych oraz przepustów kablowych
- kontrola pracy pomp na wszystkich biegach
- kontrola ciśnieniowa przeponowych naczyń wzbiorczych po odłączeniu od instalacji z uzupełnieniem przestrzeni gazowej azotem
- testy kontrolne kotłów (zanik napięcia, brak jonizacji, kontrola ścieżki gazowej, przegrzew)
- kontrola wskazań urządzeń rejestrujących, ponowne zaprogramowanie i uruchomienie
- kalibracja głowicy urządzenia ASB Gazex

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt pt.: „Mamo, tato wróć do pracy” (nr wniosku RPDS.08.04.01-02-0129/19) realizowany przez Gminę Wrocław / Wrocławski Zespół Żłobków współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020



12.5. wg potrzeb Zamawiającego:

Wykonywanie wszelkich czynności związanych z eksploatacją kotłowni wynikających z odrębnych przepisów lub decyzji właściwych organów, jak na przykład dezynfekcja termiczna instalacji c.o.

UWAGA: w przypadku realizacji dezynfekcji w trybie automatycznym należy bezwzględnie powiadomić użytkownika obiektu o zaprogramowanym czasie jej realizacji i związanych z tym zagrożeniach.

Zamawiający zastrzega prawo bieżącej kontroli wszelkich czynności serwisowych i naprawczych. Roboty zanikowe, które nie zostaną zgłoszone Przedstawicielowi Zamawiającego mogą nie zostać uznane. Zamawiający ma prawo zażądać ich powtórzenia na koszt Wykonawcy.

§ 4

CZĘŚĆ 3 – DETEKTOR GAZU

1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie konserwacji , wzorcowania detektorów gazu węzła w Żłobku nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu, w terminie od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania kwoty przewidzianej na realizację przedmiotowej umowy.

2. Przedmiotem umowy jest: sprawdzenie działania, konserwacja , wzorcowanie detektorów gazu zlokalizowanych w kuchni.

3. Zakres podstawowych prac serwisowych wchodzą:

- 1) kontrola działania systemu (symulacja wycieku gazu) ;
- 2) kontrola szczelności i działania elektrozaworów;
- 3) wykonanie wzorcowania czujników (na miejscu lub u producenta);
- 4) diagnozowanie usterek centralek alarmowych;
- 5) diagnozowanie i ustalanie przyczyny zadziałania systemu;
- 6) wymiana baterii wewnętrznych centralek ;

4. Wykonawca przekaze Zamawiającemu protokoły z kontroli oraz wzorcowania urządzeń.

5. W przypadku wystąpienia konieczności dokonania napraw Wykonawca winien powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego w protokole z przeglądu i konserwacji o zakresie i przewidywanych kosztach napraw.

6. Wszelkie czynności muszą być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje uprawniające do wykonania kontroli i przeglądów urządzeń typu GAZEX.

§ 5

CZĘŚĆ 4 – HYDROFORNIA wraz ze stacją zmiękczenia wody

1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie konserwacji, hydroforni zlokalizowanej w Żłobku nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu wraz z biblioteką przy ul. Sygnałowej 23 , w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2021r. lub do wyczerpania kwoty przewidzianej na realizację przedmiotowej umowy.

2. CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA CZYNNOŚCI SERWISOWYCH URZĄDZEŃ

- 1) Przegląd hydroforni i zmiękczacza (do 27.05.2021)
- 2) Sprawdzenie działania , konserwacja Hydroforni DAB 2KVC wraz ze stacją zmiękczenia.
- 3) Obsługa i konserwacja urządzeń i instalacji kotłowni zgodnie z wymaganiami producentów określonymi w dokumentacji technicznej (Dokumentacje Techniczno- Ruchowe, Instrukcje Obsługi, Karty katalogowe Urządzeń) i powszechnie obowiązującymi przepisami technicznymi dotyczącymi eksploatacji tego typu obiektów z zachowaniem wymogów PPOŻ i BHP .

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt pt.: „Mamo, tato wróć do pracy” (nr wniosku RPDS.08.04.01-02-0129/19) realizowany przez Gminę Wrocław / Wrocławski Zespół Żłobków współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

- a) kontrola stanu połączeń i armatury ,
- b) kontrola wskazań urządzeń rejestrujących i armatury kontrolno pomiarowej
- c) kontrola powłok malarskich urządzeń i instalacji
- d) kontrola pracy pomp (osłuchowo)
- e) kontrola zaworów bezpieczeństwa z ręcznym uruchomieniem
- f) kontrola działania czujników,
- g) kontrola sprawności przetwornicy częstotliwości
- h) kontrola czystości pomieszczeń i oznakowania oraz kompletności dokumentacji w hydroforni
- i) dokonanie wpisu w książce Hydrofoni
- j) kontrola stacji zmiękczenia wody


§ 6

OGÓLNE ZASADY REALIZACJI UMOWY W ODNIESIENIU DO CZĘŚCI 1, 2, 3 i 4

1. Obsługa oraz konserwacja urządzeń i instalacji kotłowni wykonana zostanie zgodnie z wymaganiami producentów określonymi w dokumentacji technicznej (Dokumentacje Techniczno – Ruchowe, Instrukcje Obsługi, Karty Katalogowe urządzeń,) i powszechnie obowiązującymi przepisami technicznymi dotyczącymi eksploatacji tego typu obiektów z zachowaniem wymogów PPOŻ i BHP.
2. Wykonawca przeprowadzi przegląd przy udziale Kierownika danego żłobka lub osoby upoważnionej lub w obecności Pracownika Działu Technicznego Wrocławskiego Zespołu Żłobków (wykaz osób oraz dane kontaktowe zawiera Załącznik nr 5).
3. Wykonawca przekaże dwa egzemplarze protokołu z przeglądów Pracownikowi Działu Technicznego Wrocławskiego Zespołu Żłobków (wykaz osób oraz dane kontaktowe zawiera Załącznik nr 5).
4. Wykonawca sporządzi protokół z przeglądów zawierający listę wykonanych czynności wraz z określeniem stanu technicznego danego urządzenia i jego stopnia zużycia.
5. Wszelkie działania będą przeprowadzane jedynie w godzinach pracy żłobków, czyli między 8.00 a 15.00 od poniedziałku do piątku. Dopuszczalne jest prowadzenie prac w innym czasie, jednak wymaga to zgody Kierownika danego żłobka. Wszelkie czynności należy zgłosić telefonicznie i w formie elektronicznej, tj. mailem, Kierownikowi danego żłobka lub osobie upoważnionej, w terminie minimum 2 dni przed podjęciem działań.
6. W przypadku stwierdzenia podczas przeglądów nieprawidłowości wymagających usunięcia lub podjęcia innych działań Wykonawca dokona zapis w protokole z przeglądu, powiadamiając przedstawiciela Zamawiającego.
7. Wykonawca, jeśli uzna, iż jest to niezbędne, winien dokonać na własny koszt wizji lokalnej w terenie, gdzie ma być wykonywana usługa oraz zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do wykonania usługi i prawidłowej wyceny jej wartości.
8. Wykonawca udziela gwarancję na wykonane usługi na okres 12 miesięcy, na materiały – gwarancja zgodna z gwarancją producenta. Ponadto w przypadku montażu nowych urządzeń lub wymiany części, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, tj. m.in. karty katalogowe, karty gwarancyjne, stosowne protokoły elektryczne, z uruchomień.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem prac. Wykonywanie prac przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień będzie uważane przez Zamawiającego za naruszenie warunków umowy z równoczesnym jej wypowiedzeniem z winy Wykonawcy.
10. Wykonawca bez zgody Wrocławskiego Zespołu Żłobków nie może zlecać wykonywania obowiązków wynikających z wyżej wymienionego zakresu prac osobom trzecim (nie dotyczy czynności wykonywanych przez producenta danego urządzenia lub jego autoryzowane służby).
11. **W związku z obowiązującymi gwarancjami na urządzenia w obiekcie (Klimatyzacje firmy LG) urządzenia Serwisowane muszą być za pośrednictwem Autoryzowanego dystrybutora LGEPL.**
12. Zamawiającemu należy przedłożyć wykaz osób, które będą wykonywały usługi wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami posiadanych świadectw kwalifikacyjnych.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt pt.: „Mamo, tato wróć do pracy” (nr wniosku RPDS.08.04.01-02-0129/19) realizowany przez Gminę Wrocław / Wrocławski Zespół Żłobków współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020



13. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- 1) wykonanie usługi eksploatacji urządzeń zgodnie z instrukcjami obsługi urządzeń,
- 2) zapewnienie wykonania eksploatacji urządzeń przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, jeżeli są wymagane przepisami prawa,
- 3) czuwanie nad właściwym stanem technicznym i sprawnością sprzętu, urządzeń i instalacji,
- 4) dokonywanie wpisów w książkach eksploatacji urządzeń,
- 5) sporządzanie protokołów, w tym zaleceń dotyczących napraw,
- 6) dokonywanie drobnych napraw obsługiwanych urządzeń i sprzętu,
- 7) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie wymienionych powyżej, a wchodzących w zakres przedmiotu umowy, w tym również w przypadku awarii, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego i przystąpić do prac w ramach niniejszej umowy po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego. Rozliczenie kosztów wykonania w/w prac zostanie dokonane w oparciu o zapisy paragrafu dotyczącego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy i zasad rozliczenia wynagrodzenia,
- 8) usuwanie awarii urządzeń,
- 9) informowanie, poprzez zapisy w protokole odbioru usługi, Przedstawiciela Zamawiającego przy ul. Fabrycznej 15 we Wrocławiu nr tel. 71 718 62 73 – Dział Techniczno-Eksploatacyjny, e-mail: techniczny@wzz.wroc.pl lub/i tadeusz.zmyslony@wzz.wroc.pl o stanie technicznym urządzeń i zgłaszanie konieczności wykonania napraw,
- 10) przyjmowanie zgłoszeń o nieprawidłowościach w działaniu urządzeń wynikających z jej funkcjonowania pod numerem telefonu....., e-mail:,
- 11) Wykonawca zobowiązany jest do organizowania i prowadzenia prac w sposób zgodny z wymogami przepisów BHP oraz Ochrony Środowiska,
- 12) Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za jakość wykonywanych prac oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa w miejscu wykonywanych usług, w tym bezpieczeństwa osób trzecich.

14. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

- 1) wystawianie pisemnych zleceń,
- 2) zapewnienie dostępu do urządzeń objętych przedmiotem umowy,
- 3) dokonanie odbioru usługi,
- 4) zapłata wynagrodzenia.

§ 7

Czas trwania umowy

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do 20.12.2021 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotowej umowy.
2. Z dniem następnym po wygaśnięciu umowy wskutek wyczerpania kwoty o której mowa w ust.1 wygasają wzajemne zobowiązania stron w zakresie niezrealizowanych usług.

§ 8*

PODWYKONAWCY*

1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot zamówienia lub z udziałem podwykonawcy, zakres części zamówienia wykonanych przez podwykonawcę określa ust. 2.
2. Wykonawca oświadcza, że powierzy następujący zakres prac Podwykonawcom:
3. Zlecenie części prac Podwykonawcy(com)* nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy(com)*.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt pt.: „Mamo, tato wróć do pracy” (nr wniosku RPDS.08.04.01-02-0129/19) realizowany przez Gminę Wrocław / Wrocławski Zespół Żłobków współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020



4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy(ców)*, jak za działania lub zaniechania własne.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
6. Wykonawca jest zobowiązany do należytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z Podwykonawcą.

*pozostawić odpowiednio do rozstrzygnięcia postępowania

§ 9

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy i sposób płatności

1. Strony ustalają na podstawie oferty Wykonawcy (załącznik nr 1 i 2 do umowy), że całkowite wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy nie może przekroczyć: kwoty bruttozł (słownie:złotych) i zawiera należny podatek od towarów i usług VAT.

KOTŁOWNIE

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość powtórzeń w ciągu roku	Cena jednostkowa brutto PLN	Wartość brutto PLN
1	2	3	4	5=(3*4)
1	Usługi konserwacji (przeglądy serwisowe) wykonywane raz na miesiąc kotłowni gazowej w Żłobku nr 16 przy Sygnałowej 23 we Wrocławiu	10		
2	Razem – suma wartości brutto pozycji 1	x	x	

Słownie razem wartość brutto kotłownie :

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt pt.: „Mamo, tato wróć do pracy” (nr wniosku RPDS.08.04.01-02-0129/19) realizowany przez Gminę Wrocław / Wrocławski Zespół Żłobków współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020



Systemy wentylacji i klimatyzacji

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość powtórzeń w ciągu roku	Cena jednostkowa brutto PLN	Wartość brutto PLN
1	2	3	4	5=(3*4)
3	Usługa konserwacji (przeglądy serwisowe) wykonywane raz na 6 miesięcy systemu wentylacji i klimatyzacji w Żłobku nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu	2		
4	Razem – suma wartości brutto pozycji 3	X	X	

Słownie razem wartość brutto systemy wentylacji i klimatyzacji :

DETEKTOR GAZU

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość powtórzeń w ciągu roku	Cena jednostkowa brutto PLN	Wartość brutto PLN
1	2	3	4	5=(3*4)
5	Detektor gazu MD2—Z+2xDG+SL21	1		
6	Razem – suma wartości brutto pozycji 5	x	x	

Słownie razem brutto detektor gazu.....

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt pt.: „Mamo, tato wróć do pracy” (nr wniosku RPDS.08.04.01-02-0129/19) realizowany przez Gminę Wrocław / Wrocławski Zespół Żłobków współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

PRZEGLĄD HYDROFORNI I ZMIĘKCZACZA WODY

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość powtórzeń w ciągu roku	Cena jednostkowa brutto PLN	Wartość brutto PLN
1	2	3	4	5=(3*4)
7	Przebieg hydroforni (hydrofor+ zmiękcacz wody)	1		
8	Razem – suma wartości brutto pozycji 7	x		

Słownie razem brutto hydrofornia i zmiękcacz wody

.....
.....

9	RAZEM WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO (Poz. 2 + Poz. 4 + Poz. 6+ Poz. 8)	
----------	---------------------------------------------------------------------------------	--

Słownie brutto wartość

2. Szczegółowe składniki wynagrodzenia na podstawie formularza cenowego Wykonawcy określa załącznik nr 1 i 2 do umowy.
- 1) Zamawiającego i Wykonawcę obowiązuje łączna kwota umowy, tj. suma wartości brutto poszczególnych usług wyszczególnionych w formularzu cenowym od pozycji nr ... do ..., .. do i, do,)
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury do której wykonawca dołączy protokół odbioru .
4. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. W razie opóźnienia w zapłacie należności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
6. Na fakturze Wykonawca wymieni:
 - 1) podatnika , Gminę Wrocław pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
NIP 897 13 83 551,
 - 2) odbiorcę , Wrocławski Zespół Żłobków ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław
NIP 894 30 25 414 oraz nr żłobka

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt pt.: „Mamo, tato wróć do pracy” (nr wniosku RPDS.08.04.01-02-0129/19) realizowany przez Gminę Wrocław / Wrocławski Zespół Żłobków współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020



7. W przypadku niedopełnienia wymagań, określonych w ust.3 i 6 niniejszego paragrafu Zamawiający wstrzyma się od zapłaty całości lub części należności do czasu uzupełnienia dokumentów, przy czym termin zapłaty liczy się od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku wraz z dokumentem odbioru.
11. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
Nr, który został przez Niego, zgłoszony do bazy podatników VAT (tzw. „Biała lista”), prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
1. Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca nie umieścił swojego rachunku bankowego, na który ma być przekazane wynagrodzenie, w bazie podatników VAT (tzw. „Biała lista”), prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

§ 10 Warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane usługi na okres 12 miesięcy,
2. W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca niezwłocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego o potrzebie dokonania naprawy.
3. Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze przedmiotu umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
4. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi nie wykluczają się wzajemnie. Wybór reżimu odpowiedzialności Wykonawcy należy do Zamawiającego.

§10 Oświadczenie Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do pełnej i należytej realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca gwarantuje, że wykonywanie usług konserwacji/serwisowania, napraw oraz usuwania awarii będzie realizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących normach i przepisach oraz zgodnie z wymaganiami producentów zainstalowanych urządzeń i systemów.
3. Prace związane z realizacją przedmiotu umowy powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej dotyczącymi prac związanych z konserwacją urządzeń.
4. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych usług i prac. Sprzęt używany do prac powinien posiadać wszelkie niezbędne atesty i dopuszczenia do obrotu, spełniać normy ochrony środowiska i warunki dotyczące jego użytkowania oraz powinien być utrzymywany w dobrym stanie i w gotowości do pracy.
5. Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązuje się do dostarczenia kopii świadectw kwalifikacyjnych osób wskazanych w załączniku nr 6 do zaproszenia „Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – załącznik nr do niniejszej umowy.
6. Wykonawca jest każdorazowo zobowiązany do zabezpieczenia terenu prac w czasie realizacji usługi w obiektach Zamawiającego, aż do zakończenia i odbioru prac wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa osób trzecich.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt pt.: „Mamo, tato wróć do pracy” (nr wniosku RPDS.08.04.01-02-0129/19) realizowany przez Gminę Wrocław / Wrocławski Zespół Żłobków współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020



1. W przypadku powstania odpadów podczas realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zagospodarowania ich zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. 2016.1987) i ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2017.519).
2. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
5. Wykonawca powinien posiadać dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie prac jw., jak również wymagane atesty, świadectwa i inne dokumenty dotyczące użytkowanego sprzętu oraz kwalifikacji osób obsługi i udostępnić je na żądanie Zamawiającego.

§ 11

Wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę

1. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
Konserwacje.
2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy*.
3. Wykonawca zobowiązany będzie w celu potwierdzenia wypełnienia obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę osoby do przeprowadzenia konserwacji przedstawienia Zamawiającemu zanonimizowanych umów pracownika/pracowników wykonujących konserwacje. Zamawiający wyznaczy wykonawcy termin na dostarczenie w w dokumentów.

§ 12

Rozwiązanie umowy

1. W sytuacji, gdy Wykonawca rażąco zaniedbuje, nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 3 dni do usunięcia nieprawidłowości. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
2. Ponadto, prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym przysługuje Zamawiającemu, jeżeli Zamawiający powziął informacje o postępowaniu Wykonawcy mogącym narazić Zamawiającego na straty oraz w sytuacji gdy prace są wykonywane przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień.
3. W przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym Wykonawca otrzyma należne wynagrodzenie z tytułu wykonanej części umowy, **zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego kosztorysem powykonawczym, protokołem odbioru.**
4. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej i podania uzasadnienia, pod rygorem nieważności.
5. W przypadku rozwiązania umowy strony zobowiązane są do:
 - 1) dokonania odbioru przedmiotu umowy dla stanu na dzień rozwiązania umowy;
 - 2) zapłaty należnego na dzień rozwiązania umowy wynagrodzenia, zgodnie z zasadami określonymi w umowie.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt pt.: „Mamo, tato wróć do pracy” (nr wniosku RPDS.08.04.01-02-0129/19) realizowany przez Gminę Wrocław / Wrocławski Zespół Złobków współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

§ 13 Kary umowne

1. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony opierają na zasadzie kar umownych, płatnych w następujących przypadkach i w wysokości:

- 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy jeżeli zwłoka będzie trwała dłużej niż 1 dzień roboczy od upływu miesiąca, w którym winien być wykonany przegląd zgodnie z formularzem cenowym w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień zwłoki oraz za każdy dzień zwłoki za przekroczenie terminu określonego w zleceniu;
 - 2) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi w ramach pojedynczego zlecenia – w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień zwłoki po przekroczeniu terminu określonego w zleceniu lub protokole odbioru.
 - 3) z tytułu odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 9 ust 1 z wyłączeniem kwoty przeznaczonej na naprawy (poz. 25 formularza cenowego)
 - 4) za niedostarczenie na wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym w wezwaniu zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/ podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności wskazane przez Zamawiającego w zaproszeniu do złożenia oferty – OPZ 20 zł za każdy dzień przekroczenia terminu wskazanego przez Zamawiającego.
2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych lub gdy szkoda powstanie z przyczyn, dla których nie zostały zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.
3. Naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy.
4. Kary umowne, o których mowa w § 14 ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne:

- 3) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,
- 4) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 14 Zmiany do umowy

Zamawiający nie przewiduje zmian w zawartej umowie.

§ 15 Ubezpieczenie

1. Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę wynikającą z umowy.
2. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowego ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i do przedłożenia Zamawiającemu do wglądu oryginału odnowionego ubezpieczenia w terminie 4 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt pt.: „Mamo, tato wróć do pracy” (nr wniosku RPDS.08.04.01-02-0129/19) realizowany przez Gminę Wrocław / Wrocławski Zespół Żłobków współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020



§ 16

Przedstawiciele stron

1. Wykonawca wyznacza do kontaktów z Zamawiającym P.....: nr telefonu, numer faksu, e-mail:
2. Zamawiający wyznacza do kontaktów z Wykonawcą osoby wskazane w załączniku nr 5 do niniejszej umowy. Koordynatorem umowy od strony Zamawiającego jest.....tel.....e-mail:.....
3. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie obu stron.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia swojego przedstawiciela/przedstawicieli odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za kontakty z Zamawiającym, w pełni dyspozycyjnego z możliwością całodobowego kontaktu przez telefon, fax, mail.

§ 17

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U.2018 poz.1025)
2. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może zlecać wykonywania obowiązków wynikających z zakresu prac objętych umową osobom trzecim (nie dotyczy czynności wykonywanych przez producenta danego urządzenia lub jego autoryzowane służby).
3. Wszelkie spory związane z wykonaniem umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego we Wrocławiu.
4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
5. Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych dodatkowych uzgodnień, strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie.
6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na realizację umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące wynikać wskutek zaniechania.
7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz innych informacji jakie uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy bez względu na sposób i formę ich utrwalenia i przekazania.
8. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 otrzymuje Wykonawca. Wszystkie egzemplarze mają taką samą moc prawną.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt pt.: „Mamo, tato wróć do pracy” (nr wniosku RPDS.08.04.01-02-0129/19) realizowany przez Gminę Wrocław / Wrocławski Zespół Żłobków współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020



Integralną część umowy stanowią:

- Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy
- Załącznik nr 2 - Formularz cenowy Wykonawcy
- Załącznik nr 3 – Wykaz adresowy obiektów i dane kontaktowe
- Załącznik nr 4 – Wzór protokołu odbioru robót/usług
- Załącznik nr 5- OPZ wraz z załącznikami

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt pt.: „Mamo, tato wróć do pracy” (nr wniosku RPDS.08.04.01-02-0129/19) realizowany przez Gminę Wrocław / Wrocławski Zespół Żłobków współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020



Załącznik nr 3 do umowy

L.p.	Nazwa / adres	Osoba upoważniona do odbioru protokołów* / adres e-mail / telefon
1	Żłobek nr 16 ul. Sygnałowa 23, Wrocław	Pani Eliza Werykowska e-mail: zlobek16@wzz.wroc.pl , telefon: 71 718 62 16

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt pt.: „Mamo, tato wróć do pracy” (nr wniosku RPDS.08.04.01-02-0129/19) realizowany przez Gminę Wrocław / Wrocławski Zespół Żłobków współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020



WZÓR PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT/ USŁUG

Robót (rodzaj), adres wykonania (żłobek nr), miesiąc
.....wykonanych przez

w czasie od do

Stan techniczny urządzeń Stopień technicznego zużycia

KOMISJA ODBIORU W SKŁADZIE

1.
2.
3.

dokonała w dniu odbioru technicznego usług/robót wykonanych w zakresie zgodnym z załącznikiem nr d umowy nrz dnia Po dokładnym zbadaniu na miejscu zakresu wykonanych robót oraz stwierdzeniu, że roboty zostały wykonane / nie zostały wykonane / zgodnie z warunkami technicznymi i zawartą umową z dnia

Pomieszczenie nr:, typ urządzenia:, ilość urządzeń:

Komisja uważa odbiór techniczny za dokonany / nie dokonany /

Zastrzeżenia i uwagi komisji

Na tym odbiór zakończono i spisano protokół.

Podpisy komisji:

1.
2.
3.

Wrocław, dnia

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt pt.: „Mamo, tato wróć do pracy” (nr wniosku RPDS.08.04.01-02-0129/19) realizowany przez Gminę Wrocław / Wrocławski Zespół Żłobków współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

**WYKAZ OSÓB
SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Nazwa zadania: **Usługi w zakresie:**

Zadanie 1 – konserwacji, napraw i usuwania awarii :

I systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji mroźniczej i chłodniczej wraz z przynależnymi urządzeniami w 16 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków;

II kotłowni na paliwo gazowe zlokalizowanych w Żłobku nr 15 przy ul. Łukowej 37 we Wrocławiu i w budynku administracji Wrocławskiego Zespołu Żłobków przy ul. Fabrycznej 15 we Wrocławiu;

III węzła cieplnego zlokalizowanego w Żłobku nr 14 przy ul. Mulickiej 4 c we Wrocławiu;

IV detektorów gazu w kuchni Żłobków nr 3,6,15 ;

Zadanie 2 – konserwacji:

I systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji mroźniczej i chłodniczej wraz z przynależnymi urządzeniami w Żłobku nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu ;

II Kotłowni na paliwo gazowe w Żłobku nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu ;

III detektorów gazu w kuchni Żłobka nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu;

IV Hydroforni i zmiękczacza wody w Żłobku nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu ;

Znak postępowania: ZP/WZZ/2021/17

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....

Lp.	Opis wymaganych kwalifikacji	Imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia	Rodzaj i nr wymaganych kwalifikacji	Informacja o podstawie dysponowania wymienioną osobą przez Wykonawcę
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
KOTŁOWNIE				

	<p>Minimum 2 osoby która powinny posiadać aktualnie wymagane uprawnienia przez Zamawiającego tj : E1, D1, E2, D2 grupy I i II w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu urządzeń, instalacji i sieci energetycznych o napięciu do 1 kV oraz aparatury kontrolno-pomiarowej, E2, D2 grupy II w zakresie kotłów i aparatury kontrolno-pomiarowej, a także E3 i D3 grupy III w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym przy eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa i aparatury kontrolno-pomiarowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwość łączenia dla 1</p> <p>1 osoby stanowiska eksploatacji ze stanowiskiem dozoru zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności art. 54 Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U.2020 .833 t.j. z dnia 2020.04.06 z późn.zm.), art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 1994 r. (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.063 z późn.zm.).</p>			<p>1) dysponuje* Wykonawca winien podać podstawę dysponowania (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub 2) będzie dysponował* Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WĘŻEL CIEPLNY KLIMATYZACJA WENTYLACJA I INSTALACJA CHŁODNICZA I MROŻNICZA

<p align="center">Minimum 2 osoby</p>	<p>wykonujące zlecenie w zakresie węzła cieplnego oraz klimatyzacji, wentylacji i instalacji chłodniczej i mroźniczej winny posiadać aktualne uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U.2003.89.828 z dnia 2003.05.21 z późn.zm.) w sprawie szczególnych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci:</p> <p>Grupa I E1, D1, w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu urządzeń dotyczącym instalacji i sieci energetycznych o napięciu do 1 kV oraz aparatury kontrolno-pomiarowej</p> <p>Grupa II E2, D2 grupy II w zakresie sieci i instalacji cieplnych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesył ciepła powyżej 50kW oraz aparatury kontrolno-pomiarowej.</p> <p>Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia dla 1 osoby stanowiska eksploatacji ze stanowiskiem dozoru pomimo posiadania wymaganych kwalifikacji D i E w odniesieniu do tego punktu.</p>			<p>1) dysponuje* Wykonawca winien podać podstawę dysponowania (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub 2) będzie dysponował* Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego</p> <p>1) dysponuje* Wykonawca winien podać podstawę dysponowania (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub 2) będzie dysponował* Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego</p>
<p align="center">3</p>	<p>Minimum 1 osoba posiadająca Certyfikat kat II zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (WE) nr 84/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowe gazy cieplarniane</p>			<p>1) dysponuje* Wykonawca winien podać podstawę dysponowania (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub 2) będzie dysponował* Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego</p>


DETEKTORY GAZU

4	<p>Minimum 1 osoba wykonująca zlecenia w zakresie detektorów gazu winna posiadać</p> <p>uprawnienia E3 i D3 grupy III w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym przy eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa i aparatury kontrolno-pomiarowej.</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>1) dysponuje* Wykonawca winien podać podstawę dysponowania (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub 2) będzie dysponował* Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego</p>
<p align="center">Certyfikat dla personelu zgodnie z art. 20 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r. (tj. z dnia 28 września 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1951) wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego.</p>				
5.	<p>Minimum 1 osobę posiadającą Certyfikat dla personelu zgodnie z art. 20 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r. (tj. z dnia 28 września 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1951) wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego.</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>) dysponuje* Wykonawca winien podać podstawę dysponowania (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub 2) będzie dysponował* Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego</p>

Oświadczam, iż osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę będą wykonywały wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

konserwacje

.....
Data i podpis osoby upoważnionej
do podpisywania oferty



Załącznik nr 4.2. do zaproszenia do składania ofert

**WYKAZ OSÓB
SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Nazwa zadania: **Usługi w zakresie:**

Zadanie 1 – konserwacji, napraw i usuwania awarii :

I systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji mroźniczej i chłodniczej wraz z przynależnymi urządzeniami w 16 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków;

II kotłowni na paliwo gazowe zlokalizowanych w Żłobku nr 15 przy ul. Łukowej 37 we Wrocławiu i w budynku administracji Wrocławskiego Zespołu Żłobków przy ul. Fabrycznej 15 we Wrocławiu;

III węzła cieplnego zlokalizowanego w Żłobku nr 14 przy ul. Mulickiej 4 c we Wrocławiu;

IV detektorów gazu w kuchni Żłobków nr 3,6,15 ;

Zadanie 2 – konserwacji:

I systemów wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji mroźniczej i chłodniczej wraz z przynależnymi urządzeniami w Żłobku nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu ;

II Kotłowni na paliwo gazowe w Żłobku nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu ;

III detektorów gazu w kuchni Żłobka nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu;

IV Hydroforni i zmiękczacza wody w Żłobku nr 16 przy ul. Sygnałowej 23 we Wrocławiu ;

Znak postępowania: ZP/WZZ/2021/17

Nazwa i adres Wykonawcy:

.....

Lp.	Opis wymaganych kwalifikacji	Imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia	Rodzaj i nr wymaganych kwalifikacji	Informacja o podstawie dysponowania wymienioną osobą przez Wykonawcę
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
KOTŁOWNIE				

<p>1</p>	<p>Minimum 2 osoby która powinny posiadać aktualnie wymagane uprawnienia przez Zamawiającego tj : E1, D1, E2, D2 grupy I i II w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu urządzeń, instalacji i sieci energetycznych o napięciu do 1 kV oraz aparatury kontrolno-pomiarowej, E2, D2 grupy II w zakresie kotłów i aparatury kontrolno-pomiarowej, a także E3 i D3 grupy III w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym przy eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa i aparatury kontrolno-pomiarowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwość łączenia dla 1 osoby stanowiska eksploatacji ze stanowiskiem dozoru zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności art. 54 Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U.2020 .833 t.j. z dnia 2020.04.06 z późn.zm.), art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 1994 r. (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.063 z późn.zm.).</p>			<p>1) dysponuje* Wykonawca winien podać podstawę dysponowania (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub 2) będzie dysponował* Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego</p>
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WĘZEŁ CIEPLNY KLIMATYZACJA WENTYLACJA I INSTALACJA CHŁODNICZA I MROŻNICZA

2	<p>Minimum 2 osoby</p> <p>wykonujące zlecenie w zakresie węzła ciepłego oraz klimatyzacji, wentylacji i instalacji chłodniczej i mroźniczej winny posiadać aktualne uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U.2003.89.828 z dnia 2003.05.21 z późn.zm.) w sprawie szczególnych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci:</p> <p>Grupa I E1, D1, w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu urządzeń dotyczącym instalacji i sieci energetycznych o napięciu do 1 kV oraz aparatury kontrolno-pomiarowej</p> <p>Grupa II E2, D2 grupy II w zakresie sieci i instalacji ciepłych wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesył ciepła powyżej 50kW oraz aparatury kontrolno-pomiarowej.</p> <p>Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia dla 1 osoby stanowiska eksploatacji ze stanowiskiem dozoru pomimo posiadania wymaganych kwalifikacji D i E w odniesieniu do tego punktu.</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>1) dysponuje* Wykonawca winien podać podstawę dysponowania (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub 2) będzie dysponował* Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego</p> <p>1) dysponuje* Wykonawca winien podać podstawę dysponowania (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub 2) będzie dysponował* Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego</p>
3	<p>Minimum 1 osoba posiadająca Certyfikat kat II zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (WE) nr 84/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowe gazy cieplarniane</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>1) dysponuje* Wykonawca winien podać podstawę dysponowania (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub 2) będzie dysponował* Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego</p>
DETEKTORY GAZU				

4	<p>Minimum 1 osoba wykonująca zlecenia w zakresie detektorów gazu winna posiadać</p> <p>uprawnienia E3 i D3 grupy III w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym przy eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa i aparatury kontrolno-pomiarowej.</p>			<p>1) dysponuje* Wykonawca winien podać podstawę dysponowania (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub 2) będzie dysponował* Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego</p>
<p align="center">Certyfikat dla personelu zgodnie z art. 20 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r. (tj. z dnia 28 września 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1951) wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego.</p>				
5.	<p>Minimum 1 osobę posiadającą Certyfikat dla personelu zgodnie z art. 20 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r. (tj. z dnia 28 września 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1951) wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego.</p>			<p>) dysponuje* Wykonawca winien podać podstawę dysponowania (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) lub 2) będzie dysponował* Wykonawca winien załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego</p>

Oświadczam, iż osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę będą wykonywały wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

konserwacje

.....
Data i podpis osoby upoważnionej
do podpisywania oferty

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt pt.: „Mamo, tato wróć do pracy” (nr wniosku RPDS.08.04.01-02-0129/19) realizowany przez Gminę Wrocław / Wrocławski Zespół Żłobków współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZAPROSZENIA
DO SKŁADANIA OFERT
OPZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI