



Wrocław, dnia 26.10.2021 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

WZZ.DZP.241.36.2.2021.E.D.

Dotyczy: Wykonania robót budowlanych obejmujących dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w Żłobkach nr 2,4,7,10,11,13,14 należących do Wrocławskiego Zespołu Żłobków z podziałem na 7 zadań.

Znak postępowania: ZP-36/WZZ/2021.

Zamawiający - Wrocławski Zespół Żłobków z siedzibą przy ul. Fabrycznej 15 we Wrocławiu (53-609) na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ustawą informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 4.

Czy urządzenia o wydajnościach 2,6/2,7kW zostaną zaakceptowane? (różnica 0,1 kW w opcji grzania)

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający zgodnie z zapisem ze STWiOR str 5 dopuszcza różnicę do 0,4kW.

Pytanie nr 5.

Czy cena ma również uwzględniać późniejszy serwis klimatyzatorów.

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający , zgodnie z dokumentacją (SWZ, STWiOR oraz projekt umowy) , nie wymaga uwzględnienia późniejszego serwisu w ofercie.

Odpowiedzi na pytania 1-3 zostały udzielone pismem z dnia 21.10.2021 r.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wrocławski Zespół Żłobków
Ul. Fabryczna 15
53-609 Wrocław
tel.: 071 718 62 46
e-mail: zlobki@wzz.wroc.pl
<http://wzz.wroc.pl>
NIP: 8943025414

Na podstawie art. 284 ust 6 Zamawiający :

Powyższe wyjaśnienia, które stanowią integralną część SWZ zostają umieszczone na :

- Platformie przetargowej <https://wzz-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

- stronie internetowej Zamawiającego (<http://www.bip.wzz.wroc.pl>)


DYREKTOR
Maria Iwona Bugajska

Sprawę prowadzi:

Ewa Duda- Główny specjalista , telefon 071 718 62 76, e-mail przetargi@wzz.wroc.pl

Do wiadomości:

1. Wszyscy uczestnicy postępowania.
2. a/a

