



**ZDG**  
**ZAMOŚĆ**

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu  
ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość  
tel./fax 84 639 61 89, tel. 84 638 31 98  
drog.grodz@pro.onet.pl

Zamość, dnia 9 grudnia 2016 roku

**SPZ.272.13.2016.KK**

### **Wszyscy Wykonawcy**

#### **Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Chmielnej w Zamościu etap I.**

Zamawiający, Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu działając w trybie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „ustawą Pzp” przekazuje treść zapytania które wpłynęło w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia wraz z udzielonym wyjaśnieniem.

#### **Pytanie nr 1:**

*„Czy Zamawiający dopuszcza zmianę materiałów na studnie betonowe i rury PCV lub PP Sn 8.”*

#### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę zintegrowanych studni PE WEHO Ø 1000 mm kl. SN-4 na studnie Ø 1200 mm z kręgów żelbetowych łączonych na uszczelki elastomerowe z dolnym kręgiem z dennicą montowaną w procesie produkcyjnym, zgodnie z PN-EN 1917. Przykrycie studni żelbetową płytą pokrywową PP Ø 170/600 mm z izolacją zewnętrzną .

Wyraża również zgodę na zamianę rur PE Weholite kl. SN-8, jedynie na rury jednościenne z gładką powierzchnią zewnętrzną i wewnętrzną PP kl. SN-8, które również przewidywał projekt w postaci rur PE Weho Tripla, kl. SN-8. zgodnie z PN-EN 1852.

W przypadku zastosowania takiego rozwiązania należy je traktować jako równoważne, nie powodujące wzrostu ceny ofertowej oraz nie stanowiące istotnej zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego i wydanego pozwolenia na budowę, w rozumieniu art. 36a Ustawy Prawo Budowlane.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez Zmiany.  
Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

**DYREKTOR**  
*mgr inż. Małgorzata Leszak-Kuśmierz*