



Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu
ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 61 89, tel. 84 638 31 98
drog.grodz@pro.onet.pl

Zamość, dnia 28.08.2019r.

SPZ.272.13.2019

*Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu*

WYJAŚNIENIA NR 1
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Przetarg nieograniczony „**Przebudowa odcinka ulicy Jana Kilińskiego**”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu informuje, że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

Pytanie nr 1:

Odtworzenie konstrukcji po przekopach kanalizacyjnych (poz. 33 przedmiaru) oraz na wyrównanie istniejącej nawierzchni (poz. 39 przedmiaru) zaprojektowano z mieszanki MCE. Chcemy zauważyć, że technologia ta ma zastosowanie zwykle przy recyklingu z wykorzystaniem materiału miejscowego i wykonywana na miejscu, co na przedmiotowym zadaniu nie występuje, ponieważ przewidziana została m. in. na odtworzeniu konstrukcji. Natomiast do wyrównania istniejącej nawierzchni mieszanka MCE nie może mieć zastosowania, ze względu na jej uziarnienie przy zmiennej grubości warstwy.

Ponadto założenia te w znacznym stopniu ograniczają konkurencję, z powodu konieczności zastosowania specjalistycznego sprzętu, który nie wszystkie firmy posiadają.

Wnosimy, więc o dopuszczenie do wykonania tych warstw mieszanek mineralno – asfaltowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zamianę mieszanki MCE na mieszankę mineralno - asfaltową.

Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu informuje, że niniejsze stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a treścią niniejszych wyjaśnień i zmian, jako obowiązujące należy traktować pisma zawierające późniejsze oświadczenia Zamawiającego.

DYREKTOR
/-/ Marcin Nowak