



Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu
ul. Partyzantów 61, 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 61 89, tel. 84 638 31 98
drog.grodz@pro.onet.pl

znak sprawy: ZDG/ 27 /VII-SPZ/2015

Zamość, 22.10.2015r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ulicy Ciepłej w Zamościu”.

Zamawiający , działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz.U. z 2013r. , poz. 907 z późn. zm.) wyjaśnia, że nawierzchnia warstwy ścieralnej ma być wykonana z **mieszanki mastykowo – grysowej SMA 0/12,8 mm wg PN-S-96025 o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) z zastosowaniem polimeroasfaltu DE 80B.**

Pozostałe zapisy Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz termin składania ofert pozostają bez zmian.

DYREKTOR

mgr inż. Małgorzata Leszak-Kuśmierz