



Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu
ul. Kilińskiego 86, 22-400 Zamość
tel./fax 84 639 61 89, tel. 84 638 31 98
drog.grodz@pro.onet.pl

Znak sprawy : SPZ.272.8.2016.

Zamość, 17.06.2016 r.

Pytanie nr 2 wraz z wyjaśnieniem

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : „ Przebudowę mostu nad rzeką Łabuńka w ciągu ulicy Sienkiewicza wraz z przebudową nawierzchni ulicy od ulicy Altanowej do ulicy Promiennej” .

Zamawiający , Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu działając w trybie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. , poz. 2164) zwanej dalej „ustawą Pzp” przekazuje treść zapytania które wpłynęło w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia wraz z udzielonym wyjaśnieniem:

Pytanie nr 2:

„ W związku z rozbieżnościami między opisem technicznym , a planem sytuacyjnym prosimy o zamieszczenie „ Projektu Zagospodarowania Terenu” wraz z warunkami technicznymi i opiniami instytucji uzgadniających projekt techniczny”.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Odpowiadając na pytanie nr 2 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.bip.zdg.zamosc.pl załączniki:

- Plan zagospodarowania terenu
- Opis techniczny PZT
- Spis uzgodnień

Zmiana treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający, Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu dokonuje zmiany treści SIWZ , w następujący sposób :
Zamawiający zmienia w Przedmiarze robót i Kosztorysie ofertowym treść w pozycji **52** i poz. nr **63**.

PRZEDMIAR - przed zmianą

- Wycinek z przedmiaru-

| Lp. | Nr spec. Techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---------------------|-----------------|---|----------------|---------|-------|
| 52 d.1.5.2. 1 | D.05.03.0 6 | Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowych AC 8S- warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 3 cm 1098,50 | m ³ | 1098,50 | |
| 63 d.1.8.1. 1 | D.08.01.0 1 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 339,94 | m | 339,94 | |

KOSZTORYS OFERTOWY – przed zmianą

-Wycinek z kosztorysu ofertowego-

| Lp. | Nr spec. Techn. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5x6) |
|---|-----------------|---|----------------|---------|---------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 52 d.1.5.2. 1 | D.05.03.0 6 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 8S- warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 3 cm | m ³ | 1098,50 | | |
| <i>Razem dział: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubość 30 mm z AC 8 S</i> | | | | | | |
| 63 d.1.8.1. 1 | D.08.01.0 1 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 339,94 | m | 339,94 | | |

PRZEDMIAR - po zmianie , obowiązujący

Wycinek z przedmiaru

| Lp. | Nr spec. Techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---------------------|-----------------|---|----------------|---------|-------|
| 52 d.1.5.2. 1 | D.05.03.06 | Warstwa ścieralna z SMA grubości 30 mm 1098,50 | m ³ | 1098,50 | |
| 63 d.1.8.1. 1 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 339,94 | m | 339,94 | |

KOSZTORYS OFERTOWY – po zmianie , obowiązujący

Wycinek z kosztorysu

| Lp. | Nr spec. Techn. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5x6) |
|-----------------|-----------------|---|----------------|---------|---------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 52 d.1.5.2.1 | D.05.03.06 | Warstwa ścieralna z SMA grubości 30 mm | m ³ | 1098,50 | | |
| 63 d.1.8.1.1 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 339,94 | m | 339,94 | | |

**Zamawiający informuje, że niniejsza zmiana treści SIWZ staje się integralną częścią SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.
Pozostałe zapisy SIWZ oraz termin składania ofert pozostają bez zmiany.**

Dyrektor
Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu
/-/ Małgorzata Leszak - Kuśmierz