



**Zakład Lecznictwa  
Ambulatoryjnego  
w Sosnowcu**

ul. Wawel 15, 41-200 Sosnowiec; sekretariat: tel. (032) 368-48-74 tel./fax (032) 293-67-64; e-mail: biuro@zla.sosnowiec.pl

Sosnowiec, 15.06.2018 r.

**Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców**

**Dotyczy postępowania przetargowego 1/PN/DT/2018 na zadanie pn. „Wykonanie robót budowlanych w budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej Nr 9 przy ul. Wawel 15 w Sosnowcu”**

Działając na zasadzie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu informuje, że do Zamawiającego wpłynęło zapytanie:

Witam,

W dokumentacji elektrycznej Projekt II opisano wymianę instalacji odgromowej. Opisano technologie prowadzenia przewodów odgromowych na dachu jak i na ścianach. Zwody pionowe należy połączyć z istniejącym uziemieniem otokowym budynku. Również należy zamontować maszty odgromowe. Nie wszystkie prace zostały uwzględnione w przedmiarze „ZLA (elektryczne) kosztorys (etap 1) punkt 1.2”. Czy powyższe prace należy wyceniać?

Odpowiedź:

Informuje się, że nie podlegają wycenie pozycje ujęte w przedmiarze Projektu II etap I instalacje elektryczne, dział 1.2 (Instalacje odgromowe), poz. od 21 do 24.

**K I E R O W N I K**  
Działu Technicznego  
*Marta Liszka*  
**mgr inż. Marta Liszka**