

PLAN REMONTÓW SEZON 2022-2023

Zewnętrzne

Przegląd komina/ewentualne naprawy/ konserwacja

Przeglądy urządzeń

Wewnętrzne

Remont drugiego taśmociągu - wymiana skorodowanych elementów, konserwacja, malowanie

Remont wózka zsykowego przy kotle nr 2 wymiana skorodowanych elementów, konserwacja, malowanie

Remont części odzūżlacza, wymiana skorodowanych elementów, konserwacja, malowanie

Czyszczenie instalacji odpylania (cyklonów)

Konserwacja kotłůw - czyszczenie przegląđ

Konserwacja części ruchomych kotłůw - przekładnie rusztów

Konserwacja stref nadmuchów kotłůw

Wymiana łożysk wentylatorów nadmuchów

Naprawa falownika od pomp podmieszania gorącego przepływu

Wg zaleceń wykonanie głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu (elektryk)

Wymiana żarówek w lampach ulicznych na terenie kotłowni (3 lampy nie świecą)

Czyszczenie studzienek kanalizacyjnych w szlakowni oraz na terenie kotłowni

Wymiana rolek taśmociągów

Wykonanie nowych zgarniaczy na taśmociągach

Wymiana części wewnętrznych zaworów grzejnikowych na terenie kotłowni (przecieki)

Naprawa grzejnika żebrowego w szatni (przeciek)

Czyszczenie komina z pyłůw

Wg. zaleceń konieczność montażu lamp awaryjnych w kotłowni.

Regeneracja pomp podmieszania

Naprawa (łożyska wentylatora nagrzewnicy na hali kotłůw)

Regeneracja leja do zsypu cyklonów we wszystkich kotłach wymiana skorodowanych elementów, konserwacja, malowanie

Czyszczenie wentylatora do odpylania przy kotle nr 3

Naprawa czujników ciśnienia (automatyka)

uwagi:

do wykonania przez pracowników w ramach obowiązków wynikających z umów o pracę w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień. Dodatkowy koszt materiałów tj. łożyska, smary, stal, farba