

Żuromin, dnia 29.08.2018 r.

WYKONAWCY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GKMiZP.271.2.15.2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych pn. „pn „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Poniatowie”

Zamawiający Gmina i Miasto Żuromin działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamieszcza pytania do SIWZ z dnia 28.08.2018 r. wraz z odpowiedziami.

1. W Projekcie jako warstwa wykończeniowa jest tynk mineralny malowany farbą silikatową a w przedmiarze pozycje 24 i 27 opisują tynk silikatowy i malowanie farbą silikatową, proszę o wskazanie właściwej warstwy wykończeniowej.

Odp. Jako warstwę wykończeniową należy przyjąć tynk mineralny malowany farbą silikonową.

2. W przedmiarze występuje zakończenie opaski krawężnikiem 15x30, czy nie wystarczyłoby obrzeże 6x20

Odp. Zakończenie opaski wykonać z obrzeża chodnikowego gr. 6 x 20 cm.

3. Jeżeli jako warstwa wykończeniowa miałby być tynk mineralny malowany to czy oferent może zastosować farbę silikonową, powszechnie uznaną za lepszą od farby silikatowej.

Odp. Patrz odpowiedź do pytania nr 1

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Aneta Galia