

Zuromin, dnia 06.02.2020 r.

GKMiZP 271.2.2.2020

WYKONAWCY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GKMiZP 271.2.2.2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – kąpielisko wraz z infrastrukturą, rzeka Wkra w miejscowości Brudnice”.

Zamawiający Gmina i Miasto Żuromin działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zamieszcza treść pytań do SIWZ z dnia 06.02.2020 r. wraz z odpowiedziami.

Pytania:

1. Czy w zakres oferty wchodzi pozycja: dyżurka ratowników WOPR, toalety przenośne i przebieralnia? Jeśli tak - proszę o dokładniejszy opis.
2. Proszę o szczegółową charakterystykę pozycji dot. zakupu i montażu gotowych słupków ze stanowiskiem sędziowskim i siatką. Wg opisu projektu budowlano-wykonawczego boisko należy odtworzyć z **istniejących** słupków. Proszę o uściślenie tej pozycji: co dokładnie wchodzi w zakres wyceny, jakie ew. jest stan istniejących słupków itd.

Odpowiedzi:

Ad.1

Do wyceny **nie wchodzi** pozycje dotyczące: dyżurki dla ratownika, toalet przenośnych i przebieralni. Zakres ten zostanie wykonany przez Zamawiającego.

Ad. 2

W zakres pozycji dotyczącej zakupu i montażu nowych gotowych słupków ze stanowiskiem sędziowskim i siatką wchodzi, o następujący parametrach:

- Wysokość słupka – ok. 2,85 m;
- Słupki wykonane z profili stalowych o średnicy 76 mm, ocynkowane, malowane proszkowo;
- Słupki mocowane w tulejach;
- Komplet słupków składa się z dwóch słupków, jeden z napinaczem śrubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki;
- W zestawie standardowa siatka do siatkówki o wymiarach 9,5 m x 1m antenki, siatka ze stalową linką do naciągania oraz kotwy – tuleje mocujące słupki do podłoża;
- Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m umożliwia wykorzystanie ich do gry w siatkówkę oraz badmintona;
- Słupki mogą być stosowane również do siatkówki plażowej;
- Zgodność z przepisami PZPS oraz normą PN-EN 1271:2006 p. 4
- Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu;
- Boisko do gry jest prostokątem o wymiarach 16x8m. Linie wykonane są z taśmy PP o szerokości 5 cm, montowane do podłoża za pomocą 6 śledzi wbijanych w piasek;
- Stanowisko sędziowskie wykonane z rur stalowych malowanych metodą proszkową.