

WYKONAWCY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GKMiZP.271.2.4.2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa gmina Żuromin”

Zamawiający Gmina i Miasto Żuromin działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zamieszcza treść zapytań do SIWZ z dnia 31.03.2020 r wraz z odpowiedziami:

1. Czy do rur kanalizacyjnych PVC zamawiający będzie wymagał kształtek wykonanych z tego samego surowca, tj. PVC SN8?

Odp. Zamawiający będzie żądał zastosowania kształtek tego samego surowca co rury.

2. Czy Zamawiający będzie wymagał dla studni kanalizacyjnych rur trzonowych karbowanych jednowarstwowych które zapewniają prawidłowe zagęszczenie podsypki podczas montażu, elastyczność oraz współpracę z gruntem podczas jego wpiętrzania w wyniku zamarzania?

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie do studni kanalizacyjnych rur trzonowych karbowanych jedno i dwuściennych o sztywności obwodowej, które zapewnią prawidłowe wykonanie montażu studni oraz właściwą współpracę z gruntem.

3. Zgodnie z normą PN-EN 13598-2 dla studzienek tworzywowych konieczne jest określenie parametrów technicznych. Czy Zamawiający jako równoważne w stosunku do studzienki wążowej zaprojektowanych i opisanych w SIWZ uzna studzienki o następującym obszarze zastosowania:
 - dostosowane dla obszarów obciążonych ruchem ciężkim (SLW 60) i możliwością
 - zwieńczenia w klasie D400
 - dopuszczalna głębokość 6m
 - maksymalny poziom wody gruntowej 5m
 - szczelność 0,5 bar w warunkach badania D wg normy PN-EN 1277
 - uszczelki zgodne z PN-EN 681-1 dostosowane do kanalizacji.Czy jest możliwe obniżenie któregokolwiek z tych parametrów?

Odp. Zamawiający nie dopuszczana obniżenia któregokolwiek z parametrów opisanych w dokumentacji projektowej.

4. Czy Zamawiający będzie wymagał aby studnie kanalizacyjne były zgodne z normą PN-EN 13598-2 oraz czy Zamawiający będzie wymagał niezależnych raportów potwierdzających zgodność z w/w normą?

Odp. Zamawiający będzie wymagał, aby studnie kanalizacyjne były zgodne z normą PN-EN 13598-2, których zgodność musi być potwierdzona odpowiednimi dokumentami.

5. Cechą charakterystyczną niektórych studzienek żłazowych jest możliwość wykonania każdej zmiany kąta na kanalizacji np. 47,115,212 stopni). Czy Zamawiający nie dopuści do wbudowania kinet, które do wykonania zmiany kąta na kanalizacji wymagają zastosowania kształtek na dopływie lub odpływie?

Odp. Zamawiający jako rozwiązanie równoważne dopuszcza zastosowanie studzienek bez nastawnych kielichów pod warunkiem uzyskania wymaganych w projekcie załamań trasy kanalizacji sanitarnej z zastosowaniem dostępnych kinet z wyprofilowanym kanałem o potrzebnym kącie wraz z montażem kolan o odpowiednich kątach montowanych na dopływie lub odpływie w kinecie studni kanalizacyjnej.

6. Czy Zamawiający potwierdza wymóg zastosowania dla studni 315 rur teleskopowych z rdzeniem litym, montowanych do ramy włazów za pomocą zatrząsków? Rozwiązanie to zabezpiecza przed pękaniem rur teleskopowych podczas przemarzania (rura spieniona absorbuje wodę) oraz uwzględnia odmienną rozszerzalność cieplną żeliwa i pvc.

Odp. Zamawiający potwierdza wymóg stosowania w studniach DN 315 stosowania rur trzonowych karbowanych

7. Czy Zamawiający będzie wymagał dla włazów żeliwnych w studniach 315 śrub mocujących wykonanych ze stali nierdzewnej – gwarantujących bezproblemowe otwarcie studni na etapie ich użytkowania?

Odp. Zamawiający będzie żądał dla włazów żeliwnych w studniach DN 315 śrub mocujących wykonanych ze stali nierdzewnej

8. Czy Zamawiający potwierdza wymóg stosowania kinet monolitycznych, wykonanych metodą wtryskową z jednego odlewu bez elementów dogrzewanych, spawanych lub doklejanych? Ma to nieważne znaczenie dla szczelności studni i swobodnego przepływu ścieków – bez progów, nadlewek, nierówności itp..

Odp. Zamawiający wymaga, aby zastosowane studnie spełniały wymagania PN-EN 13598-2:2009

9. Czy ze względu na możliwy do wystąpienia zmienny poziom wody gruntowej Zamawiający będzie wymagał aby kompletna studnia tworzywowa, niezależnie od jej głębokości, składała się z maksymalnie z dwóch sztuk uszczelek celem ograniczenia i zminimalizowania potencjalnych miejsc przecieków oraz charakteryzowała się minimalną szczelnością 2 barów?

Odp. Zamawiający wymaga, aby zastosowane studnie spełniały wymagania PN-EN 13598-2:2009

10. Czy Zamawiający będzie wymagał aby szczelność studni minimum 2 bary została poparta niezależnymi badaniami?

Odp. Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

Ponadto Zamawiający Gmina i Miasto Żuromin zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zakres zmian jest następujący:

1. Zmienia się pk 12.4 SIWZ. Aktualny zapis:

12.4. Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

- 1) Dowód wniesienia wadium (jeżeli wadium zostało wniesione w innej formie niż pieniądza)
Jeżeli wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia zostało wystawione w formie elektronicznej wykonawca przekazuje zamawiającemu **oryginał** gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę gwarancji/poręczenia) **przed upływem terminu składania ofert** za pośrednictwem skrzynki e-mail na adres **gkmizp@gmail.com**
- 2) Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z wpisu do CEIDG lub KRS lub ich odpowiednika w innym kraju
- 3) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi
- 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeśli dotyczy – Załącznik nr 11 do SIWZ

2. Zmienia się pk 15.6 SIWZ. Aktualny zapis:

15.6 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jeżeli wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia zostało wystawione w formie elektronicznej wykonawca przekazuje zamawiającemu **oryginał** gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę gwarancji/poręczenia) **przed upływem terminu składania ofert** za pośrednictwem skrzynki e-mail na adres **gkmizp@gmail.com**

3. Zmienia się pk 17.14 SIWZ. Aktualny zapis:

Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na zamawiającego oraz powinna być opisana:

Adresat:

**GMINA I MIASTO ŻUROMIN
Pl. Piłsudskiego 3
09-300 Żuromin**

**OFERTA na
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa gmina Żuromin”**

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 17.04.2020 ROK, GODZ. 10.00

Koperta wewnętrzna oprócz opisu jak wyżej powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku złożenia oferty po terminie składania ofert.

4. Zmienia się pk 18.1 SIWZ. Aktualny zapis:

**18.1 Ofertę należy złożyć Zamawiającemu,
Urząd Gminy i Miasta Żuromin – Pl. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin,
w terminie do dnia 17.04.2020 roku, do godz. 9.30**

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z pandemią koronawirusa

Oferty składane osobiście bądź dostarczane za pośrednictwem kuriera należy umieszczać w urnie znajdującej się przed wejściem do Urzędu Gminy i Miasta Żuromin, Pl. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin.

Obowiązuje do czasu trwania pandemii koronawirusa.

W przypadku przywrócenia obsługi interesantów przez sekretariat Urzędu ofertę należy złożyć na Sekretariat Urzędu Gminy i Miasta Żuromin – Pl. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin - pokój nr 17

Oferty wysłane pocztą należy składać na adres:
Urząd Gminy i Miasta Żuromin – Pl. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin,

5. Zmienia się pk 18.3 SIWZ. Aktualny zapis:

**18.3 Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin, Pl. Piłsudskiego 3,
09-300 Żuromin, pok. Nr 36, dnia 17.04.2020 roku, godz. 10.00**

Z up. FURMISTRZA

mgr. ... Bodenszac
Z-ca Furmistrza Gminy i Miasta