

Żuromin, dnia 10.11.2020 r.

## WYKONAWCY

*Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GKiZP.271.2.10.2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej odc. od studni S11 do S18 w ul. Warszawskiej w Żurominie”*

Zamawiający Gmina i Miasto Żuromin działając zgodnie z art. 38 ust. ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zamieszcza treść zapytań do SIWZ wraz z odpowiedziami.

### Pytanie

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni z tworzywa sztucznego, które muszą spełniać wymagania PN-EN 13598-2:2020-1 oraz PN-EN 476:2011

BURMISTRZ  
GMINY I MIASTA  
  
mgr Aneta Gollat