



URZĄD GMINY I MIASTA
w Żurominie

Wpłynęło 27. 08. 2025

Żuromin, dnia 27.08.2025 r.

Nr sprawy
JK

KOMUNIKAT Nr 5/2025

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie
z dnia 27.08.2025r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Raczyny
zaopatrującego w wodę 1352 mieszkańców - 7 miejscowości: Raczyny, Dąbrowice, Rozwozin, Rzęzawy, Będzimin, Tadajówka, Pietrzyk (gm. Lutocin)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie
informuje o
WARUNKOWEJ PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Podstawą uznania warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi są wyniki badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu publicznego Raczyny. Wyniki badań wykazały obecność bakterii grupy coli.

WODA Z WODOCIAGU RACZYNY NADAJE SIĘ DO PICIA
PO PRZEGOTOWANIU

W związku z powyższym woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków powinna być używana **po przegotowaniu**.

Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno – bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC)

Trwają prace naprawcze mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody.

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Żurominie

mgr Agata Karasiewicz
KIEROWNIK
Sekcji Higieny Żywności i Żywienia