

GKMiZP.271.1.2.2016

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GKMiZP.271.1.2.2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dot. „Przebudowy ul. Zamojskiego i Plac Wolności w Żurominie”

Pytania do SIWZ/ Odpowiedzi

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zamieszcza treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Proszę o przedstawienie rysunku szczegółowego ławy betonowej pod krawężnik 15x30 i opornik 12x25. W dokumentacji nie ma takiego rysunku.

Odpowiedź

W projekcie budowlanym – Załącznik nr 2 do SIWZ na rysunkach zjazd indywidualny zaznaczono - ława betonowa z oporem gr. 10 cm.

Ławę betonową należy wykonać zgodnie z Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych.

Pytanie nr 2

Proszę o podanie jaką ilość kostki gr.6 szarej i kolorowej cm należy przyjąć do wyceny. W przedmiarze taka pozycja nie została w ogóle uwzględniona, natomiast w dokumentacji widnieje taka nawierzchnia.

Odpowiedź

Zakres robót nie obejmuje wykonania nawierzchni z kostki gr. 6 cm

Wycenę należy przygotować zgodnie z załączonym przedmiarem robót

Pytanie nr 3

Proszę o zamieszczenie przekroju normalnego wykonania ścieku. W dokumentacji nie ma takiego rysunku

Odpowiedź

Ściek należy wykonać z kostki wokół kraterów ściekowych.

**BURMISTRZ
GMINY I MIASTA**
mgr Aneta Gollat