

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GKMIZP.271.1.11.2016 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych pn. „Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chamsku”

Pytania do SIWZ/ Odpowiedzi

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zamieszcza treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

Pyt. 1

Czy jest możliwość zamiany tynku z mineralnego i malowanego farbą silikatową na tynk silikonowo-silikatowy od razu w kolorze. Jest on lepszy niż tynk mineralny, ponadto szybciej można wykonać zamówienie z racji tego, że nie trzeba czekać na wyschnięcie tynku mineralnego żeby go pomalować?

Ad. 1.

Istnieje możliwość zastosowania zamiennie tynku mineralnego i malowanego farbą silikatową na tynk silikonowo - silikatowy w kolorze.

Pyt. 2

Czy musi być tynk o grubości 2mm czy można zastąpić go uziarnieniem o grubości 1,5mm. mniejsze ziarno jest bardziej estetyczne i mniej przywiera do niego brud?

Ad. 2

Dopuszcza się zastosowanie tynku o grubości 2mm na tynk o uziarnieniu o grubości 1,5 mm;

Z up. BURMISTRZA

mgr Michał Bodenszac
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta