



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie

HK.903.16.4.2026

Żuromin, dn. 05.03.2026 r.

Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 125
09–300 Żuromin

Dotyczy: Ocena jakości wody

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.14.16.2026 z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 03.03.2026 r. z **wodociągu publicznego Raczyny** w sieci u konsumenta – mieszkanie prywatne – Będzimin ul. Główna 8, 09-300 Żuromin i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie częściowe Nr HKL.9051-1-109/247/2026 z dnia 05.03.2026 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Raczyny** o produkcji 100 m³/d – 1000 m³/d zarządzanego przez Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.

Woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków powinna być używana po przegotowaniu.

Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno-bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC).

Uzasadnienie

Na podstawie Sprawozdania częściowego z badań próbek wody z wodociągu publicznego Raczyny stwierdzono, że woda w zakresie przebadanych parametrów spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W próbce stwierdzono pojedyncze bakterie grupy coli przy jednoczesnym braku obecności bakterii Escherichia coli oraz enterokoków i po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów, uwzględniając warunki lokalne oraz brak możliwości zapewnienia zastępczego źródła wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie stwierdził jak wyżej.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Cyran

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Żurominie
ul. Przemysłowa 10 | 09-300 Żuromin
+48 23 657 22 17
adres e-mail: sekretariat.psse.zuromin@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-57152-68181-CTITW-27