

Żuromin, dnia 24.09.2015 r.

GKMiZP.271.1.8.2015

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GKMiZP.271.1.8.2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dot. „Przebudowy ul. Mazowieckiej w Żurominie”

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że w dniu 23.09.2015 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę ul. Mazowieckiej w Żurominie, numer zamówienia GKMiZP.271.1.8.2015

Pytanie

Proszę o wyjaśnienie czy w pozycji kosztorysu nr 19, 20 należy przyjąć do wyceny wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółki), czy mieszanki kruszywa naturalnego łamanego 0-31,5 mm (tłucznia).

Wyjaśnienie

Zamawiający wyjaśnia, iż w pozycji kosztorysu nr 19, 20 należy przyjąć do wyceny wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółki).

**BURMISTRZ
GMINY I MIASTA**
mgr Aneta Gollat